



**Zarząd
Zieleni Miejskiej
w Krakowie**

NP.26.1.190.25.BW

Kraków, dnia 21 maja 2025r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie aktualizacji i opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Park kieszonkowy przy ul. Na Załęczu – Etap 1, budżet obywatelski dzielnic – edycja XI" w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytania i udzielonej odpowiedzi do zapytania ofertowego w postępowaniu na wyżej opisany zakres.

Pytanie nr 1:

W Dokumentacji Projektowej słup 5m opisany jest jako OTTO a w zestawieniu materiałowym i przedmiarze jako ODO, natomiast brak jest opisu technicznego takiego słupa. Prosimy o dołączenie szczegółowych wymagań, które taki słup powinien spełniać łącznie z dołączeniem wizerunku takiego słupa, żeby każdy z oferentów mógł zaoferować rozwiązania, które można między sobą w sposób mierzalny porównać.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, iż słupy stalowe, cynkowane ogniowo z profilu 180mmx100mmx4mm. Zastosować malowanie proszkowe RAL 9005 IGP z podkładem zabezpieczającym KORROPRIMER (lub równoważna) – powłoka lakiernicza przeznaczona do użytkowania w klasie korozyjności C5 zgodnie z normą PN-EN ISO 12944 – potwierdzone certyfikatem producenta proszku. Gwarancja dla projektowanych słupów 10 lat w klasie korozyjności C5 zgodnie z normą PN-EN ISO 12944. Słupy malowane dodatkowo powłoką ANTY-PLAKAT do wysokości min 2,0m nad ziemią, powłoka w klasie korozyjności C5 zgodnie z normą PN-EN ISO 12944. Dopuszczalne skorodowanie powierzchni w okresie gwarancji nie większe niż Ri1 wg. PN-EN ISO 8501. Jakościowa klasa wykonania konstrukcji - P3 wg. PN-EN ISO 8501-3.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie i odpowiedź do zapytania stanowi jego integralną część, a przy tym ze względu na jego zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływa na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

Z poważaniem,

Otrzymują:

1. Platforma zakupowa;
2. a/a.