

Zamawiający

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

05-400 Otwock-Świerk

ul. Andrzeja Sołtana 7

Wyjaśnienia i modyfikacja treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Modernizacja układu pomp chłodzenia basenu Reaktora MARIA”

- I. Na podstawie art. 135 ust. 2 oraz w oparciu o art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający przytacza treść pytań i udziela wyjaśnień na złożone pytania:

PYTANIA NR:

1. Wykonawca wnosi o usunięcie z treści §1 ust. 3 Umowy słowa: „w szczególności”. Opis Przedmiotu Umowy powinien stanowić katalog zamknięty.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż pozostawia zapis PPU bez zmian. Używając słowa w szczególności, ma na myśli, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III OPZ.

2. Wykonawca wskazuje, że w treści §1 ust. 3 pkt 1) Umowy termin udzielenia Zamówienia również powinien zostać ograniczony - 6 tygodni dla Wykonawcy powinno zostać zapewnione.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż modyfikuje zapisy TOM II PPU (zgodnie z poniższą modyfikacją) tj.:

§1 ust. 3 pkt 1) „Etap pierwszy: (termin wykonania 6 tygodnie od daty zawarcia umowy, ale nie później niż do **23.12.2024 r.**)”

oraz § 2 ust. 1 lit. a. „**Etap I:** Wykonanie kompletnego technicznego projektu wykonawczego modernizacji układu pomp chłodzenia basenu - termin wykonania do **6 tygodni** od daty zawarcia umowy, ale nie później niż **do 23.12.2024 r.**”

Zamawiający modyfikuje również zapisy TOM I SWZ - Rozdział 1, ust. 6.2 pkt. 1) oraz ust. 7.1 lit. a w powyższym zakresie.

3. Wykonawca wnosi o udzielenie informacji w świetle treści §1 ust. 3 pkt 2) Umowy - zgodnie z wiedzą Zamawiającego - ile czasu potrzeba na decyzję o zgodzie PPAA? Pytanie związane jest z faktem, iż prefabrykacja urządzeń jest długim procesem.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż PAA według KPA ma termin rozpatrzenia sprawy 30 dni, nie mniej wezwania do wyjaśnień oraz przedłużenia terminu: „ze względu na szczególnie skomplikowany stan sprawy oraz obszerny materiał dowodowy...”, przedłużają termin załatwienia sprawy o około 5 miesięcy, o każdym wydłużeniu PAA informuje Strony.

Zgodnie z zapisami niniejszej umowy: paragraf 14 pkt. 1. Ppkt3) lit. e) przedłużające się procedury administracyjne w PAA stanowią przesłankę do aneksowania umowy w zakresie terminu realizacji.

4. Wykonawca w świetle treści §1 ust. 3 pkt 4) zwraca się o udzielenie informacji kiedy zostanie podany harmonogram przerw remontowych na 2026 rok.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż wstępny harmonogram będzie znany w listopadzie 2025.

5. W związku z treścią §1 ust. 6 Umowy, Wykonawca wnosi o wskazanie definicji „Urządzeń Systemu”, które nie zostały zdefiniowane w treści Umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż pod pojęciem urządzeń systemu rozumie wszystkie urządzenia i elementy dostarczane w ramach modernizacji.

6. Wykonawca wnosi o wykreślenie z treści §1 ust. 6 Umowy zdania drugiego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż modyfikuje zapis poprzez usunięcie zadania drugiego z treści §1 ust. 6 Umowy.

7. Wykonawca wnosi o wykreślenie z treści §2 ust. 1 Umowy zapisu: „z zastrzeżeniem dochowania terminów pośrednich”

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż pozostawia zapis PPU bez zmian.

8. Wykonawca zwraca uwagę, że dla dotrzymania terminu realizacji określonego w §2 ust. 1 Umowy powinno być wprowadzone zastrzeżenie, że dwumiesięczna przerwa remontowa powinna zakończyć się maksymalnie w określonym w Umowie dniu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż przewiduje zakończenie przerwy oraz testów w podanym terminie.

9. Wykonawca wnosi o wykreślenie z treści z treści §2 ust. 1 Umowy pkt e. Wskazany zakres nie leży po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawca ma w obowiązku wesprzeć Zamawiającego w tym etapie. Zamawiający pozostawia zapis PPU bez zmian.

10. Wykonawca wnosi o uzupełnienie treści §3 ust. 1 Umowy przez dodanie na końcu następującego zapisu: „Brak udzielenia przez Zamawiającego odpowiedzi w w/w terminie uznawany jest za akceptację harmonogramu bez uwag. Uzgodniony harmonogram stanowić będzie załącznik do Umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż pozostawia zapis PPU bez zmian.

11. Wykonawca wnosi o uzupełnienie treści §3 ust. 3 Umowy przez dodanie na końcu ostatniego zdania następującego zapisu: „który zostanie przekazany Wykonawcy najpóźniej w dniu zawarcia Umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż w dniu zawarcia umowy nie będzie znany harmonogram na rok 2026, Harmonogram z uwagi charakter pracy urządzenia ulega zmianie kilkakrotnie w ciągu roku (w niewielkim zakresie) wykonawca będzie otrzymywał na bieżąco informację o zmianach. Nie możemy zgodzić się na wprowadzenie tego zapisu do umowy.

12. Wykonawca wnosi o uzupełnienie treści §3 ust. 4 Umowy przez dodanie na końcu ostatniego zdania następującego zapisu: „– uwzględniającym zmiany związane z realizacją Przedmiotu Umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż pozostawia zapis PPU bez zmian.

13. W zakresie treści §3 ust. 5 Umowy Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że nie zostanie obciążony dodatkowymi kosztami związanymi zarówno z pracą służby dozymetrycznej w godzinach 8-16 w dni robocze jak i w godzinach 6.30 - 22.00 od poniedziałku - do soboty. W przeciwnym razie - prosimy o wskazanie wysokości opłaty w celu uwzględnienia jej w planowanym budżecie Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż potwierdza brak opłat za pracę służby dozymetrycznej w godzinach 6.30-22.00.

Możliwość pracy w tych godzinach będzie jedynie limitowana ewentualną indywidualną dostępnością pracowników (w wypadkach losowych np. choroba pracowników) dlatego wymaga uzgodnienia.

14. Wykonawca wnosi o doprecyzowanie treści §3 ust. 6 Umowy przez wskazanie, że wymienione w jego treści wewnętrzne akty prawne Zamawiającemu zostaną przekazane Wykonawcy: „najpóźniej przed dniem zawarcia Umowy”;

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż Wszystkie obowiązki i ograniczenia w sposobie prowadzenia prac i poruszania się po obiekcie wynikające z wymienionych aktów są opisane w załączniku pn. „Warunki prowadzenia prac w obiekcie R2”. Zapoznanie się z wymienionymi dokumentami możliwe jest na terenie NCBJ.

15. Wykonawca wnosi o przedstawienie dokumentów określonych w treści §3 ust. 6 Umowy na etapie postępowania przetargowego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż Wszystkie obowiązki i ograniczenia w sposobie prowadzenia prac i poruszania się po obiekcie wynikające z wymienionych aktów są opisane w załączniku pn. „Warunki prowadzenia prac w obiekcie R2”. Zapoznanie się z wymienionymi dokumentami możliwe jest na terenie NCBJ.

16. W zakresie treści §3 ust. 8 Umowy Wykonawca wnosi o wyjaśnienie jak należy rozumieć słowo: „system”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż pod pojęciem system należy rozumieć układ pomp układu chłodzenia basenu, będącego przedmiotem zamówienia.

17. Wykonawca zwraca się o potwierdzenie, że prace wymienione w treści §3 ust. 8 Umowy należy wykonać w terminie przewidzianym dla Etapu IV.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż wykonanie czynności należy do etapu IV.

18. W zakresie treści §3 ust. 11 Umowy Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie czy prace te stanowią koszt Wykonawcy czy Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż koszty pracy służby dozymetrycznej reaktora MARIA stanowią koszt Zamawiającego.

19. Wykonawca wnosi o wprowadzenie uzupełnienia w treści §4 ust. 3 Umowy, gdyż brakuje w nim części zdania.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapisy TOM II PPU, § 4 ust. 3 (zgodnie z poniższą modyfikacją) tj.: „Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i obejmuje łączną cenę dostaw i wszystkich innych świadczeń, niezbędnych dla kompleksowego przygotowania i terminowej realizacji Przedmiotu Umowy wraz z wszystkimi kosztami towarzyszącymi”.

20. Wykonawca wnosi o uzupełnienie treści §4 ust. 4 Umowy przez dodanie na końcu ostatniego zdania w następującym brzmieniu: „Zamawiający zatwierdzi harmonogram rzeczowo – finansowy w terminie do 7 dni od jego złożenia przez Wykonawcę”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż modyfikuje zapisy TOM II PPU, § 4 ust. 4 (zgodnie z poniższą modyfikacją) tj.: „Wykonawca w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy przygotowuje harmonogram rzeczowo – finansowy z uwzględnieniem powyższych etapów oraz % fakturowania częściowego każdego etapu i przesyła go do pisemnego lub mailowego zatwierdzenia Zamawiającemu. Zamawiający zatwierdzi lub zgłosi uwagi do harmonogramu rzeczowo – finansowy w terminie do 7 dni od jego złożenia przez Wykonawcę”.

21. Wykonawca wnosi o wykreślenie z treści §4 ust. 5 Umowy słów: „bez zastrzeżeń”. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem zastrzeżenie odbioru „bez zastrzeżeń” jest nieważne.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż modyfikuje zapisy TOM II PPU, § 4 ust. 5 (zgodnie z poniższą modyfikacją) tj.:

„Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe tj. po każdym przekazaniu i odbiorze zrealizowanego Etapu lub podetapu. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru częściowego lub końcowego Przedmiotu Umowy potwierdzający odbiór, zgodnie z § 9 ust. 4 i 8 Umowy. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie należne Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy Płatność nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury częściowej/końcowej wraz z ww. protokołem odbioru”.



22. Wykonawca wnosi o uzupełnienie treści §4 ust. 6 Umowy przez dodanie na końcu ostatniego zdania w następującym brzmieniu: *„Wyjątkiem jest dokonanie przez Wykonawcę przelewu wierzytelności z Umowy na rzecz instytucji finansujących lub ubezpieczeniowych współpracujących z Wykonawcą, a w tym w szczególności na rzecz Banku finansującego Wykonawcę, jako zabezpieczenie udzielonych przez Wykonawcę linii kredytowej i linii na gwarancji bankowe, na co Zamawiający wyraża zgodę”.*

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż pozostawia zapis PPU bez zmian.

23. Wykonawca wnosi o wykreślenie pkt b) z treści §5 ust. 1 Umowy. Uzyskanie zgód PAA nie leży po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawca ma w obowiązku wesprzeć Zamawiającego w tym etapie, Zamawiający pozostawia zapis PPU bez zmian

24. Wykonawca wnosi o nadanie treści §5 ust. 2 Umowy następującego brzmienia: *„Wykonawca gwarantuje, że Przedmiot Umowy będzie wolny od wad, tj. że wykonane prace, w tym urządzenia i materiały będą zgodne z Umową”.*

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż pozostawia zapis PPU bez zmian.

25. Wykonawca wnosi o nadanie treści §5 ust. 3 Umowy następującego brzmienia: *„W zakresie dokumentów Wykonawca gwarantuje, że wykonane dokumenty będą w pełni zgodne z Umową, obowiązującym prawem, uregulowaniami wewnętrznymi Zamawiającego przekazanymi Wykonawcy przed dniem zawarcia Umowy oraz praktyką inżynierską; będą wolne od wszelkich wad, w tym wad fizycznych lub wad prawnych; w szczególności, korzystanie przez Zamawiającego z dokumentacji, w sposób zgodny z postanowieniami Umowy, nie będzie naruszać jakichkolwiek praw własności intelektualnej osób trzecich; oraz będą obejmować wszystkie wykonane prace, w tym urządzenia i materiały konieczne do wybudowania, montażu, uruchomienia, prób, eksploatacji, obsługi, naprawy i utrzymania Przedmiotu Umowy”.*

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż pozostawia zapis PPU bez zmian.

26. W zakresie treści §5 ust. 3 Umowy Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga, aby dostarczone materiały i urządzenia posiadały specjalne certyfikaty przewidziane do zastosowań specjalistycznych (np. certyfikat dla urządzeń przeznaczonych dla atomistyki). Jeżeli Zamawiający wymaga certyfikatów, które przekraczają standard dla urządzeń przemysłowych, powinno to zostać jednoznacznie wskazane na etapie Postępowania Ofertowego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że nie wymaga certyfikatów wymaganych dla przemysłu jądrowego.

27. Wykonawca wnosi o wprowadzenie w treści §5 ust. 4 Umowy dodatkowego pkt c) o następującym brzmieniu: *„Umożliwić Wykonawcy realizację prac w terminach przewidzianych dla każdego z Etapów”.*

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż pozostawia zapis PPU bez zmian.

28. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie – w świetle treści §6 ust. 1 oraz §6 ust. 3 Umowy - czy w przypadku, gdy Wykonawca spełni wymogi Zamawiającego odnośnie dostarczanych urządzeń oraz ich certyfikatów (w tym braku konieczności certyfikacji dla atomistyki), a PPAA w swojej opinii nakaże zmianę urządzeń na urządzenia ze specjalnymi certyfikatami, Zamawiający pokryje różnicę w koszcie produkcji takich urządzeń?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż w powyższym przypadku pokryje różnicę w koszcie produkcji takich urządzeń.

29. Wykonawca wnosi o nadanie treści §6 ust. 2 Umowy następującego brzmienia: *„Wykonawca oświadcza, że znane są mu przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących rozruchu i eksploatacji obiektów jądrowych (zwanego dalej Rozporządzeniem)”*. Wykonawca nie zna treści przywołanego w niniejszym zapisie „Zezwolenia”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż modyfikuje zapisy TOM II PPU, § 6 ust. 2 (zgodnie z poniższą modyfikacją) tj.:

Wykonawca oświadcza, że znane są mu przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących rozruchu i eksploatacji obiektów jądrowych (zwanego dalej Rozporządzeniem), w związku z czym ma świadomość, że warunkiem zakończenia Umowy jest zrealizowanie Etapu V w tym uprzednie zatwierdzenie przez Prezesa PAA, ze względu odpowiednio na:

- a) brzmienie § 2 ust. 6 i § 41 ust. 2 Rozporządzenia
- b) brzmienie § 38 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia.

30. Wykonawca wnosi o nadanie treści §6 ust. 5 Umowy następującego brzmienia: *„W trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się stosować do racjonalnych i zasadnych uwag zgłaszanych przez Prezesa PAA”*.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż pozostawia zapis PPU bez zmian.

31. Wykonawca wnosi o nadanie treści §8 ust. 6 Umowy następującego brzmienia: *„Podwykonawcy muszą cechować się doświadczeniem i odpowiednimi zasobami koniecznymi do realizacji zleconych im prac”*.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż pozostawia zapis PPU bez zmian.

32. Wykonawca wnosi o nadanie treści §8 ust. 7 Umowy następującego brzmienia: *„Wraz z rozliczeniami wynagrodzenia dla Wykonawcy, Wykonawca przedstawi każdorazowo oświadczenia podwykonawców oraz dalszych podwykonawców w zakresie rozliczenia płatności na rzecz podwykonawców z podziałem kwot zapłaconych, kwot należnych w okresie fakturowania, kwoty pozostałej do rozliczenia oraz harmonogramu rzeczowo – finansowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wraz z aktualnym stanem rozliczenia na dzień zgłoszenia odbioru etapu.*



Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy jest, niezależnie od innych postanowień Umowy, przedstawienie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim lub potwierdzeń przelewu należnego wynagrodzenia podwykonawców za zakres objęty fakturą Wykonawcy. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający może wstrzymać zapłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w części równej nierozliczonych, a należnych płatności na rzecz podwykonawców”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż pozostawia zapis PPU bez zmian.

33. Wykonawca wnosi o dodanie na końcu treści §8 ust. 9 Umowy następujących zdań: *„Zgoda albo brak zgody Zamawiającego na powierzenie prac podwykonawcom zostanie wyrażona w terminie do 7 dni od złożenia wniosku przez Wykonawcę. Brak odpowiedzi Zamawiającego w w/w terminie uznaje się za wyrażenie zgody”.*

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż pozostawia zapis PPU bez zmian.

34. Wykonawca wnosi o nadanie treści zd. 2 §9 ust. 1 Umowy następującego brzmienia: *„Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do dokonania oceny prawidłowości wykonania Przedmiotu Zamówienia w zakresie podlegającym odbiorowi”.*

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż pozostawia zapis PPU bez zmian.

35. Wykonawca wnosi o wykreślenie treści §9 ust. 3 Umowy pkt c. Zgodnie z treścią par. 1 ust. 3 pkt 7) Umowy wskazany zakres nie leży po stronie wykonawcy, zatem wskazany pkt powinien zostać usunięty.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawca ma w obowiązku wesprzeć Zamawiającego w tym etapie. Zamawiający pozostawia zapis PPU bez zmian.

36. Wykonawca wnosi o dodanie na końcu treści §9 ust. 4 Umowy następujących zdań: *„Zamawiający odmówi odbioru wyłącznie w przypadku stwierdzenia wad limitujących, które uniemożliwiają korzystanie z Przedmiotu Umowy. Wady nielimitujące nie wstrzymują odbioru i uprawniają Wykonawcę do wystawienia odpowiedniej faktury VAT”.*

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż pozostawia zapis PPU bez zmian. Szczegóły co do odbiorów zawiera § 9 ust 8 i 9 Umowy.

37. Wykonawca wnosi o nadanie treści §9 ust. 7 Umowy następującego brzmienia: *„Jeżeli w toku czynności odbioru Zamawiający stwierdzi się, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu wad limitujących, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru”.*

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż pozostawia zapis PPU bez zmian.



38. Wykonawca wnosi o nadanie treści §9 ust. 8 lit a) Umowy następującego brzmienia: „*nadające się do usunięcia - Strony ustalą odpowiedni technicznie i technologicznie termin usunięcia wad lub usterek w ustalonym przez Strony terminie*”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż pozostawia zapis PPU bez zmian.

39. Wykonawca wnosi o nadanie treści §9 ust. 10 Umowy następującego brzmienia: „*W przypadku nie przystąpienia przez Zamawiającego do czynności odbioru z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca upoważniony jest do wyznaczenia dodatkowego terminu odbioru z zagrożeniem dokonania odbioru przez powołaną przez siebie komisję. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o dodatkowym terminie odbioru z zachowaniem formy pisemnej (w tym e-mail) zastrzeżonej pod rygorem nieważności*”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż modyfikuje zapisy TOM II PPU, § 9 ust. 10 (zgodnie z poniższą modyfikacją) tj.:

W przypadku nie przystąpienia przez Zamawiającego do czynności odbioru z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca upoważniony jest do wyznaczenia dodatkowego terminu odbioru z zagrożeniem dokonania odbioru przez powołaną przez siebie komisję. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o dodatkowym terminie odbioru z zachowaniem formy pisemnej (w tym e-mail) zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

40. Wykonawca wnosi o nadanie treści §9 ust. 11 Umowy następującego brzmienia: „*Data podpisania protokołu odbioru Etapu IV stanowi pierwszy dzień okresu rękojmi i gwarancji jakości na odebraną część Przedmiotu Umowy*”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż pozostawia zapis PPU bez zmian.

41. Wykonawca wnosi o nadanie treści §10 ust. 2 Umowy następującego brzmienia: „*Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone urządzenia oraz wykonane prace w ramach Przedmiotu Umowy na okres nie krótszy niż miesięcy, licząc od daty odbioru Etapu IV. Przedmiotu Umowy (zwanym dalej **Okresem gwarancji**). Całkowity Okres gwarancji będzie wynikał ze złożonej przez Wykonawcę oferty*”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż pozostawia zapis PPU bez zmian.

42. Wykonawca wnosi o nadanie treści §10 ust. 5 Umowy następującego brzmienia: „*Czas reakcji serwisu Wykonawcy rozumiany jako przyjazd serwisantów na miejsce i weryfikacja usterki u Zamawiającego wynosi do 92 godzin roboczych od momentu zgłoszenia na piśmie awarii przez Zamawiającego. Czas ten może być wydłużony w przypadku braku możliwości wejścia pracowników serwisu do pompowni ze względów dozymetrycznych. Wówczas weryfikacja usterki będzie wykonana w momencie gdy dział dozymetrii reaktora MARIA dopuści wejście pracowników serwisu do prac w pompowni obiegów pierwotnych. Przez okres gwarancyjny wykonawca musi zapewnić przywrócenie Układu do pełnej sprawności w okresie nie dłuższym niż 20 dni roboczych*”.

od daty przekazania informacji o wystąpieniu awarii. Zgłoszenie wady odbywać się będzie pisemnie lub za pomocą emaila”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż pozostawia zapis PPU bez zmian.

43. Wykonawca wnosi o nadanie treści §10 ust. 7 Umowy następującego brzmienia: *„W okresie gwarancji usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy z zastrzeżeniem zd. 2. Usunięcie wady w okresie gwarancji nastąpi na koszt Zamawiającego w sytuacji gdy wada powstała z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich, w tym w następstwie niewłaściwej eksploatacji Przedmiotu Umowy”.*

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż pozostawia zapis PPU bez zmian. Zastosowanie ma art. 578 Kodeksu Cywilnego.

44. Wykonawca wnosi o uzupełnienie treści §10 ust. 9 Umowy przez dodanie na końcu ostatniego zdania następującego uzupełnienia: *„w sytuacji tej Wykonawca zostanie zwolniony z konieczności naprawy/usunięcia wad”.*

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż pozostawia zapis PPU bez zmian.

45. Wykonawca wnosi o uzupełnienie treści §10 ust. 12 Umowy przez dodanie na końcu ostatniego zdania następującego uzupełnienia: *„z zastrzeżeniem, że wydłużenie to nie będzie dłuższe niż 6 miesięcy”.*

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż pozostawia zapis PPU bez zmian.

46. Wobec treści §10 ust. 14 Umowy Wykonawca wnosi o udzielenie informacji jak Zamawiający rozumie dyspozycyjność?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż dyspozycyjność to sprawność i stan gotowości do pracy.

47. Wykonawca wnosi o nadanie treści §11 ust. 1 Umowy następującego brzmienia:

„Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę, a Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:

- a) za zwłokę w realizacji Przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki względem terminu końcowego; Kary nie będą naliczane w przypadku, gdy Zamawiający nie wywiąże się z obowiązku zapewnienia Wykonawcy czasu realizacji przewidzianego dla każdego z etapów.*
- b) Nie dotyczy;*
- c) za zwłokę w przypadku realizacji świadczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,05 % całkowitego wynagrodzenia netto Wykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od następnego dnia od upływu terminu wykonania;*
- d) nie dotyczy;*



- e) *w przypadku wykonywania prac przez osoby nieuprawnione w rozumieniu Umowy np. brak odpowiednich zaświadczeń lekarskich lub uprawnień Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 000 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;*
- f) *nieprzestrzeganie przepisów BHP przez Wykonawcę – 5 000 zł za każdy przypadek naruszenia;*
- g) *z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia netto Wykonawcy”.*

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż pozostawia zapisy §11 ust. 1 lit. a-f i lit. h PPU bez zmian.

Zamawiający wyjaśnia, iż modyfikuje zapisy TOM II PPU, §11 ust. 1 lit. g) (zgodnie z poniższą modyfikacją) tj.:

- g) *z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 15 % całkowitego wynagrodzenia netto Wykonawcy.*

48. Wykonawca wnosi o obniżenie limitu kar umownych określonego w treści §11 ust. 2 Umowy do „20% całkowitego wynagrodzenia netto Wykonawcy”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż modyfikuje zapisy TOM II PPU, §11 ust. 2 (zgodnie z poniższą modyfikacją) tj.:

Limit kar umownych, jakich na podstawie Umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy wynosi 25% całkowitego wynagrodzenia netto Wykonawcy.

49. Wykonawca zwraca się o dodanie do treści §11 Umowy dodatkowego ust. 7 o następującej treści: „Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wszelkich roszczeń wynikających lub bezpośrednio związanych z realizacją Umowy nie może łącznie przekroczyć 50% wartości Wynagrodzenia netto. W celu uniknięcia wątpliwości uznaje się, iż wszelkie kary umowne oraz uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez Wykonawcę w celu wypełnienia zobowiązań gwarancyjnych (tj. w ramach odpowiedzialności za wady Przedmiotu Umowy) zawierają się w w/w limicie odpowiedzialności. Wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy za utracone korzyści, szkody pośrednie i następne”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż pozostawia zapis PPU bez zmian.

50. Wykonawca wnosi o nadanie treści §12 ust. 1 pkt a) Umowy następującego brzmienia: „z przyczyn zawnionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego lub mailowego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 14 dni, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż pozostawia zapis PPU bez zmian.

51. Wykonawca wnosi o nadanie treści §12 ust. 1 pkt b) Umowy następującego brzmienia: „bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie Umowy na okres dłuższy niż 5 dni roboczych i

pomimo pisemnego lub mailowego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego nie podjął realizacji Umowy w terminie 10 dni roboczych od dnia doręczenia mu wezwania”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż pozostawia zapis PPU bez zmian.

52. Wykonawca wnosi o nadanie treści §12 ust. 1 pkt c) Umowy następującego brzmienia: *„z przyczyn zawinionych nie rozpoczął wykonywania Umowy pomimo pisemnego lub mailowego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego nie podjął realizacji Umowy w terminie 10 dni roboczych od dnia doręczenia mu wezwania”.*

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż pozostawia zapis PPU bez zmian.

53. Wykonawca wnosi o wprowadzenie do treści §12 ust. 2 Umowy ostatniego zdania o następującej treści: *„Zamawiający pokryje dodatkowo koszty dostaw, materiałów, urządzeń, których dostawy nie można anulować, a także inne uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z takim odstąpieniem od Umowy, w tym w szczególności koszty bezzwrotnych zaliczek i zadatków”.*

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż pozostawia zapis PPU bez zmian.

54. Wykonawca wnosi o nadanie treści §12 ust. 5 Umowy następującego brzmienia: *„W terminie 3 dni od daty odstąpienia od Umowy, Strony sporządzą protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia. W przypadku, gdy jedna ze stron będzie nieobecna, druga strona jest uprawniona do dokonania inwentaryzacji jednostronnie, bez wyznaczania dodatkowego terminu”.*

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż pozostawia zapis PPU bez zmian.

55. Wykonawca wnosi o dodanie na końcu zd. 1 §12 ust. 6 Umowy następujących słów: *„oraz koszty zamówień, których wykonawca nie może anulować ani zwrócić”.*

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż pozostawia zapis PPU bez zmian.

56. Wykonawca wnosi o dodanie do treści §12 Umowy dodatkowego ust. 8 o następującej treści:
„Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego, Wykonawca może również odstąpić od Umowy:

- a. jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okoliczności nie będzie mógł wywiązać się z zobowiązań umownych;*
- b. w przypadku opóźnienia w zapłacie Wynagrodzenia przekraczającego 30 dni po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego przez Wykonawcę i wyznaczeniu dodatkowego terminu wynoszącego 7 dni;*
- c. w przypadku nieprzekazania Wykonawcy frontu robót w terminie określonym w harmonogramie rzeczowo – finansowym.*



Wykonawca uprawniony jest do skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od Umowy w terminie do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od Umowy z wyżej wskazanych przyczyn Wykonawca uprawniony jest do żądania zapłaty przez Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia netto Wykonawcy oraz odszkodowania uzupełniającego przewyższającego zastrzeżoną karę umowną”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż pozostawia zapis PPU bez zmian.

57. Wykonawca wnosi o wprowadzenie do treści zd. 2 §13 ust. 2 Umowy uzupełnienia wskazującego, że: *„W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich udokumentowanych i zasadnych odszkodowań i kosztów w związku z dochodzeniem przez osoby trzecie takich roszczeń od Zamawiającego”.*

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż pozostawia zapis PPU bez zmian.

58. Wykonawca wnosi o dodanie na końcu ust. 4 §13 Umowy następujących słów: *„wyłącznie w celu eksploataowania Przedmiotu Umowy”.*

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż pozostawia zapis PPU bez zmian.

59. Wykonawca wnosi o wskazanie w treści §14 ust 1 pkt 3) lit a), że przedłużenie terminu nastąpi *„co najmniej”* o okres przestoju i opóźnień.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż pozostawia zapis PPU bez zmian.

60. Wykonawca wnosi o wskazanie w treści §14 ust 1 pkt 3) lit b), że przedłużenie terminu nastąpi *„co najmniej”* o okres zaistniałych przerw.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż pozostawia zapis PPU bez zmian.

61. Wykonawca wnosi o wykreślenie z treści §14 ust 1 pkt 4) Umowy następującego zapisu: *„c i d”;*

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż pozostawia zapis PPU bez zmian.

62. Wykonawca wnosi nadanie §14 ust 1 pkt 10) Umowy następującego brzmienia: *„zastosowania innych rozwiązań, w tym technicznych, technologicznych lub organizacyjnych niż wskazane w Umowie ze względu na uwagi zgłoszone przez PAA lub inny organ administracji, wystąpienia przyczyn ruchowych po stronie Zamawiającego dotyczących braku możliwości odstawienia/załączenia instalacji/urządzeń i sieci z pracy/do pracy”.*

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż pozostawia zapis PPU bez zmian.

63. Wykonawca wnosi o wykreślenie ust. 2 z treści §14 Umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż modyfikuje zapis TOM II PPU poprzez usunięcie treści §14 ust. 2 Umowy, jednakże z zachowaniem dotychczasowej numeracji §14.

64. Wykonawca w zakresie treści §14 ust. 6 lit a) Umowy wskazuje, że wartość ta jest nieadekwatna w przypadku, gdy PPAA nakaże konieczność stosowania urządzeń certyfikowanych do atomistyki. Zgodnie z wiedzą Wykonawcy, poziom cenowy urządzeń z certyfikacją do atomistyki jest kilkukrotnie droższy od urządzeń i materiałów przeznaczonych do stosowania w przemyśle.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż zapis ten dotyczy poziomu wzrostu kosztów uprawniającego do żądania waloryzacji wynagrodzenia, a nie określa górnego poziomu podwyższenia wynagrodzenia. Ponadto opisywana w pytaniu sytuacja dotyczy zmiany wynagrodzenia z tytułu zmiany sposobu realizacji zamówienia, nie zaś waloryzacji. Zmiany te obejmuje paragraf 14 ust. 1 pkt. 3 lit. c) i d).

65. Wykonawca wnosi o obniżenie wartości wskazanych w treści §14 ust. 6 lit b) i c) Umowy z „15%” do „5%”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż pozostawia zapis PPU bez zmian.

66. Wykonawca zwraca się o zmianę terminu na wniesienie zabezpieczenia określonego w treści §15 ust. 1 Umowy na: „21 dni od dnia zawarcia Umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż pozostawia zapis PPU bez zmian.

67. Wykonawca zwraca się o zmianę terminu określonego w treści §15 ust. 11 Umowy z „30 dni” na „14 dni”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż pozostawia zapis PPU bez zmian.

68. Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o uzupełnienie treści Projektu Umowy paragraf 4 ust. 12 poprzez wprowadzenie na końcu zapisu o następującej treści:

"Zamawiający upoważnia Wykonawcę do przesyłania faktur drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail Zamawiającego: "

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż modyfikuje zapisy TOM II PPU, § 4 ust. 12 poprzez wprowadzenie na końcu zapisu (zgodnie z poniższą modyfikacją) tj.:

„Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o *elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym* ma możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zamawiający posiada konto na platformie <https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl> PEF nr: NIP 5320100125. Zamawiający nie dopuszcza wysyłania i odbierania za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktur korygujących.

Zamawiający upoważnia Wykonawcę do przesyłania faktur drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail Zamawiającego: oraz do wiadomości"

69. Prosimy o potwierdzenie, że niżej przytoczone wymogi nie obejmują specjalnych certyfikatów urządzeń z przeznaczeniem do atomistyki:

TOM III SWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt 1.2. Zakres modernizacji (str. 5) "Nie mniej na wniosek Prezesa PAA lub DEJ wykonawca zobowiązany jest przedstawić DEJ dodatkowe materiały i dowody potwierdzające zgodność zainstalowanego układu z dokumentacją techniczną i oczekiwaną funkcjonalnością, w tym dokumentację poszczególnych komponentów układu. W szczególności wymaganych świadectw dopuszczenia, DTR, kart katalogowych, jeśli są one niezbędne w celu realizacji zadań wymienionych w punktach 4 i 14."

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż przytoczone wymogi nie obejmują specjalnych certyfikatów urządzeń z przeznaczeniem do atomistyki.

70. Prosimy o podanie dokładnego typu uszczelnienia jaki ma być zastosowany w pompach głównych oraz w pompach powyłęgniowych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż uszczelnienie ma zostać dobrane przez projektanta, wymagamy by było to uszczelnienie kompaktowe mechaniczne pojedyncze o jak najwyższej szczelności, niezawodności i trwałości, należy w miarę możliwości unikać uszczelnień z elementami wykonanymi z grafitu. Z zachowaniem wymagań opisanych szczegółowo w TOM III SWZ –Opis przedmiotu zamówienia.

71. Prosimy o podanie dokładnego typu uszczelnienia jaki ma być zastosowany w zasuwach pomp. Jaki materiał?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż typ uszczelnienia ma zostać dobrany przez projektanta tak żeby zasuwy odcinające skutecznie i w sposób niezawodny realizowały swoje funkcje. Zamawiający nie dopuszcza uszczelnień zawierających elementy z grafitu. Z zachowaniem wymagań opisanych szczegółowo w TOM III SWZ –Opis przedmiotu zamówienia.

72. Prosimy o informację jak ma zostać wykonany projekt wykonawczy projektu technicznego, czy ma być to opis+ rysunki 2D czy opis + rysunki 3D?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż ma to być opis plus rysunki 2D oraz wymagane schematy. Ponadto dokumentacja ma spełniać wymogi opisu przedmiotu zamówienia. Z zachowaniem wymagań opisanych szczegółowo w TOM III SWZ –Opis przedmiotu zamówienia.

73. Wymagane jest aby wszyscy pracownicy prowadzący prace w budynku R2B byli poddani badaniu licznikiem całego ciała przed i po zakończeniu prac, prosimy o potwierdzenie czy te koszty są na pewno po stronie wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż koszty badania licznikiem promieniowania całego ciała są po stronie Zamawiającego.

74. Prosimy o udostępnienie wewnętrznych aktów prawnych zamawiającego, które wymienione są w umowie oraz OPZ tj.

- a) Regulaminu pracy dla obiektu reaktora MARIA 01-ZR,
- b) Programu Zapewnienia Jakości dla obiektu reaktora MARIA - PZJ-MARIA 2023,
- c) Instrukcji dozymetrycznej reaktora MARIA 02-ZT,
- d) Instrukcji prac w rejonie skażonym 03-DT,
- e) Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego NCBJ dla budynku R2.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż Wszystkie obowiązki i ograniczenia w sposobie prowadzenia prac i poruszania się po obiekcie wynikające z wymienionych aktów są opisane w załączniku pn. „Warunki prowadzenia prac w obiekcie R2”. Zapoznanie się z wymienionym dokumentami możliwe jest na terenie NCBJ.

75. Prosimy o informacje z jakiego materiału powinny być wykonane trasy kablowe do szafy sterowniczej i czy jest możliwość wykorzystania istniejącego odcinka tras kablowych przy pompach w których znajdują się kable sterownicze.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż nie istnieje możliwość wykorzystania istniejących tras. Nowe trasy kablowe powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 1459 Okablowanie TOMu III SWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Trasy kablowe powinny zostać wykonane z koryt ze stali ocynkowanej. Dopuszcza się wykonanie z koryt siatkowych.

76. Prosimy o informacje czy kable sterownicze które będą doprowadzone do szafy sterowniczej znajdującej się na korytarzu przy przepompowni muszą posiadać jakąś konkretną klasę odporności na ogień lub trasa kablowa ma być zabezpieczona ppoż ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż kable muszą zostać wykonane w klasie odporności ppoż EI90 według normy PN-EN 13501-2 lub równoważnej.

77. W punkcie 1.4.4.2 OPZ pomiar wibracji wpisany jest jako opcja – czy należy go wykonać ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z TOM III SWZ –Opis przedmiotu zamówienia, zamówienie obejmuje wykonanie gniazd umożliwiających montaż akcelerometrów na agregatach pompowych zgodnie z wymaganiami w punkcie 1.4.4.2.

78. Prosimy o wskazanie punktu zasilania szafy sterowniczej, jego odległości od szafy oraz informacji czy wykonanie tras kablowych dla zasilania też należy do zadań wykonawcy.

Odpowiedź:



Zamawiający wyjaśnia, iż po stronie wykonawcy jest wykonanie trasy kablowej od szafy sterowniczej umiejscowionej na korytarzu przed pompownią do pomieszczenia stycznikowni. Długość trasy około 40m plus 5m zapasu kabli od strony szafy zasilającej 230 VAC. Uzgodnienie przebiegu trasy odbędzie się na etapie inwentaryzacji w ramach Etapu I realizacji projekt zgodnie z TOMem III SWZ –Opis przedmiotu zamówienia.

79. Prosimy o informację gdzie znajdują się główne szafy systemu SPiRIT z których trzeba zasilić wyspy IO i je skomunikować i jaka będzie szacunkowa odległość między dostarczaną szafą sterowniczą a główną szafą systemu SPiRIT.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż długość trasy około 45m, szafy systemu SPiRIT znajdują się w pom 134 (Sterownia). Uzgodnienie przebiegu trasy odbędzie się na etapie inwentaryzacji w ramach Etapu I realizacji projekt zgodnie z TOMem III SWZ –Opis przedmiotu zamówienia.

80. Czy ułożenie trasy kablowej pomiędzy dostarczaną szafą sterowniczą a głównymi szafami systemu SPiRIT też jej z zakresie wykonania, czy należy wykorzystać już istniejące trasy kablowe.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż jest w zakresie wykonania. Należy poprowadzić nowe trasy kablowe zgodnie z punktem 1.4.5.9. Okablowanie.

81. W nawiązaniu do pkt 1.4.6 TOM III OPZ - prosimy o potwierdzenie, że wymiary (dł./wys./szer.) istniejących cokołów mają pozostać bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż w miarę możliwości mają pozostać bez zmian, w razie potrzeby wynikającej z wymiarów nowych agregatów pompowych nowe lub zmodyfikowane cokoły mogą być wyższe od obecnie zainstalowanych. Nowe lub zmodyfikowane cokoły nie mogą być szersze od obecnie zainstalowanych (dostępność serwisowa) i **nie mogą być niższe od obecnie zainstalowanych (kwestia bezpieczeństwa jądrowego)**. W razie konieczności wynikającej z gabarytów nowych agregatów pompowych podesty mogą być nieznacznie wydłużone tak żeby zachować dostęp do pomp i ergonomię serwisową, wydłużenie cokołów o więcej niż 10cm wymaga konsultacji z Zamawiającym i wyrażenia pisemnej zgody przez Zamawiającego.

82. Prosimy o podanie jaka jest nadwyżka NPSHa na ssaniu pomp (ewentualnie jakie jest ciśnienie na ssaniu pomp).

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż nie jesteśmy w stanie podać tego parametru, nie posiadamy również pomiaru wartości ciśnienia na ssaniu pomp, układ chłodzenia basenu reaktora jest układem otwartym, różnica poziomu lustra wody w basenie reaktora i poziomu osi kolektora ssawnego przed pompami wynosi od około 7,7 do 8 metrów (zakres wynika z dopuszczalnych wahań poziomu wody w basenie reaktora), ciśnienie powietrza nad lustrem wody w basenie reaktora jest niższe o około 150[Pa] od atmosferycznego.

83. W nawiązaniu do pkt 1.2 TOM III OPZ, zwracamy się z prośbą o możliwość odtworzenia pomp głównych, przy jednoczesnym zachowaniu warunków przetargu wskazanych w pkt. 1.4.2 TOM III OPZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza możliwość odtworzenia pomp głównych rozumianego jako wyprodukowanie nowych pomp tego samego typu z zachowaniem wymagań opisanych szczegółowo w TOM III SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

84. Prosimy o podanie średnicy oraz przekroju kabla zasilającego dla pomp głównych i pomocniczych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż

Dla pomp głównych 2u2/1-2u2/4 YnKYžo 4x95mm²

Dla pomp powyłączeniowych 2u3/1-2u3/2 BiTflame 1000 4G6mm²

85. Prosimy o podanie nośności suwnic w pompowni oraz w obszarze głównym.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż w pompowni po stronie gdzie zainstalowane są pompy basenowe nie ma suwnicy, są tam dwa wciągarki łańcuchowe: jeden o nośności 1,5 T który może dojechać do dwóch pomp położonych skrajnie od strony luku, drugi wciągnik o udźwigu do 1 T może przemieszczać ładunek na odcinku od trzeciej pompy patrząc od strony luku do pomp powyłączeniowych. Wciągarki są zamontowane na wspólnej szynie nośnej ale rozdziela je bariera ograniczająca, która nie może być zdemontowana. Nośność suwnicy znajdującej się na hali dekontaminacji wynosi 16 ton.

86. Prosimy o podanie wymiarów otworu do opuszczania elementów do pomieszczenia pompowni.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż otwór do opuszczania elementów do pomieszczenia pompowni w świetle ma wymiary 1450 x 950 [mm].

87. Prosimy o wskazanie trasy kablowej AKPiA oraz miejsca przebicia przez ścianę pompowni.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż wykonawca w zakresie swoich prac musi poprowadzić nową trasę kablową AKPiA długości około 40m, miejsce poprowadzenia trasy i miejsce przebicia przez ścianę pompowni do ustalenia podczas wizji lokalnej na etapie inwentaryzacji przed przygotowaniem projektu.

88. Prosimy o wskazanie miejsca montażu szafy sterowniczej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż szafę należy ustawić przed pomieszczeniem pompowni, dokładna lokalizacja do ustalenia podczas wizji lokalnej przed przygotowaniem projektu.

89. W nawiązaniu do §1 pkt 3 ppk 2 - Wnioskujemy aby w Umowie określić końcowy termin do którego ma zostać uzyskana przez Zamawiającego zgoda Prezesa PAA. Zgodnie z §14 ust. 1 pkt 3 lit. e, przedłużenie procedur administracyjnych w PAA ma stanowić podstawę do zmiany terminu wykonania Umowy. Wskazujemy, iż ETAP III ma zostać zrealizowany po uzyskaniu zgody Prezesa PAA nie później niż do 01.10.2025 r. O możliwości prowadzenia prac nie możemy zatem dowiedzieć się na miesiąc przed ich zakończeniem.

W związku z tym proponujemy, by dopisać:



- w §1 pkt 3 ppk 2: „a) Uzyskanie zgody Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (zwanego dalej w skrócie: Prezes PAA), na przeprowadzenie modernizacji wg Wykonawczego Projektu Technicznego. Zamawiający uzyska ostateczną zgodę Prezesa PAA nie później niż do dnia”
- w §1 pkt 3 ppk 3: „Realizowany po uzyskaniu zgody Prezesa PAA na modernizację układu pomp chłodzenia basenu reaktora MARIA. Termin wykonania Etapu trzeciego: do 01.10.2025 r., pod warunkiem zakończenia przez Zamawiającego Etapu II w terminie wskazanym w §1 ust. 3 pkt 2:”
- w §2 pkt 1 ppk c: „Etap III: Prefabrykacja, testy FAT w 2025r. – termin wykonania do 1.10.2025 r., pod warunkiem realizacji przez Zamawiającego Etapu II do dnia”

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż PAA według KPA ma termin rozpatrzenia sprawy 30 dni, nie mniej wezwania do wyjaśnień oraz przedłużenia terminu: „ze względu na szczególnie skomplikowany stan sprawy oraz obszerny materiał dowodowy...”, przedłużają termin załatwienia sprawy o około 5 miesięcy, o każdym wydłużeniu PAA informuje Strony.

Zgodnie z zapisami niniejszej umowy: paragraf 14 pkt. 1. pkt. 3) lit. e) przedłużające się procedury administracyjne w PAA stanowią przesłankę do aneksowania umowy w zakresie terminu realizacji.

90. W nawiązaniu do §1 pkt 3 ppk 4 - Wnioskujemy aby w Umowie określić termin z którego wyprzedzeniem Zamawiający ma obowiązek zawiadomić Wykonawcę o dedykowanej przerwie technicznej. W związku z tym proponujemy, by dopisać w §2 pkt 1 ppk d: „Etap IV: Demontaże, instalacja i integracja nowych urządzeń – termin wykonania do 2 miesięcy w dedykowanej przerwie remontowej w 2026 roku. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o dedykowanej przerwie z wyprzedzeniem i rozpocznie swój bieg nie później niż 7 października 2026 r.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż nie ma możliwości w chwili obecnej wpisania postulowanych terminów. Wstępny harmonogram będzie znany w listopadzie 2025.

91. W nawiązaniu do §4 pkt 2 – Prosimy o podanie jakie warunki płatności przewidziano w Umowie za wykonanie Etapu II i V.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z par. 4 ust. 2 Tom II SWZ (PPU) przewidziano płatności częściowe określone na etapie realizacji umowy w harmonogramem rzeczowo - finansowym. W ramach ustaleń harmonogramu za Etap II i V wynagrodzenie wykonawcy wyniesie maksymalnie 5% za każdy z tych etapów.

92. W nawiązaniu do §4 pkt 10 – W tym miejscu przywołany jest ust 5, który ma wskazywać rachunek bankowy, natomiast w ustępie tym nie ma jakiegokolwiek odwołania do rachunku bankowego. Wnosimy o wyjaśnienie zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż modyfikuje zapisy TOM II PPU, § 4 ust. 5 (zgodnie z poniższą modyfikacją) tj.: „Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe tj. po każdym przekazaniu i odbiorze zrealizowanego Etapu lub podetapu. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru częściowego lub końcowego Przedmiotu Umowy potwierdzający odbiór, zgodnie z § 9 ust. 4 i 8 Umowy. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie należne Wykonawcy



przelewem na rachunek bankowy Płatność nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury częściowej/końcowej wraz z ww. protokołem odbioru”.

93. W nawiązaniu do §5 pkt 3 – Wnosimy o dopisanie: „W zakresie dokumentów Wykonawca gwarantuje, że wykonane dokumenty będą w pełni zgodne z Umową, obowiązującym prawem (w tym z wymogami dowolnego właściwego organu), uregulowaniami wewnętrznymi Zamawiającego przekazanymi Wykonawcy przed zawarciem Umowy oraz najlepszą praktyką inżynierską; będą wolne od wszelkich wad, w tym wad fizycznych lub wad prawnych;”

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż pozostawia zapis PPU bez zmian.

94. W nawiązaniu do §6 pkt 2 ppkt a – W związku z przywołanym aktem prawnym prosimy o wyjaśnienie zapisu, z czym wiąże się to dla Wykonawcy i jaki może mieć to wpływ na Wykonawcę i realizowane przez niego prace.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż przywołane rozporządzenie określa warunki rozruchu po modernizacji w obiekcie jądrowym. Na podstawie powyższego rozporządzenia Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym przy uzyskaniu zgody na modernizację oraz zgody na uruchomienie reaktora po modernizacji. Jak również do dostarczenia wszelkich danych (np. informacji o niezawodności urządzeń) w celu oceny wpływu na bezpieczeństwo jądrowe nowo instalowanych urządzeń.

95. W nawiązaniu do §9 pkt 11 - Wykonawca nie ma wpływu na termin wykonania Etapu V, wnioskujemy zatem aby określić termin końcowy na wykonanie tej części zadania, po upływie którego rozpocznie swój bieg gwarancja jakości oraz rękojmia za wady na dokumentację Wykonawcy. Proponujemy by dopisać do §9 pkt 11: „Data podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń poszczególnych Etapu IV stanowi pierwszy dzień okresu rękojmi i gwarancji jakości na odebraną część Przedmiotu Umowy. Gwarancja na całą dokumentację wykonaną przez Wykonawcę rozpoczyna swój bieg wraz z odbiorem Etapu V, nie później jednak niż”

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż w tym zakresie PPU pozostaje bez zmian.

96. W nawiązaniu do §10 pkt 6 – Wnosimy o dopisanie: „Wykonawca będzie usuwał wady Przedmiotu Umowy w miejscu jego użytkowania, jeśli jest to technicznie możliwe. Wykonawca zastrzega sobie prawo do wykonywania prac gwarancyjnych na terenie Zakładu Wykonawcy jeżeli usunięcie wad technicznie nie będzie możliwe na miejscu użytkowania urządzeń.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż w tym zakresie PPU pozostaje bez zmian.

97. W nawiązaniu do §11 pkt 1 ppk a – wnosimy o obniżenie wysokości kar umownych do 0,1%.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż w tym zakresie PPU pozostaje bez zmian.

98. W nawiązaniu do §11 pkt 1 ppk b – wnosimy o obniżenie wysokości kar umownych do 0,1%.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż w tym zakresie PPU pozostaje bez zmian.

99. W nawiązaniu do §11 pkt 1 ppk d – wnosimy zmianę zapisu: „ za każdą rozpoczętą dobę obniżenia dyspozycyjności Przedmiotu Umowy w stosunku do dyspozycyjności gwarantowanej, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,01% całkowitego wynagrodzenia netto Wykonawcy”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż w tym zakresie PPU pozostaje bez zmian.

100. W nawiązaniu do §11 pkt 1 ppk h – Prosimy o wyjaśnienie jakich obowiązków w zakresie współpracy ma dotyczyć przedmiotowa kara. Nie sposób doszukać w Umowie, zapisów odnoszących się do konkretnych wymagań jaki Wykonawca ma zrealizować w ramach Etapu II i Etapu V. Bez przedmiotowego odwołania wnosimy o wykreślenie rzeczowego podpunktu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż kara dotyczy współpracy przy realizacji Etapów II i V w szczególności realizacji wymagań opisanych w §1 pkt 4 PPU zgłoszonych przez Prezesa PAA lub Zamawiającego.

101. W nawiązaniu do §12 pkt 1 ppk a – wnosimy o zmianę: „z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego lub mailowego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym terminie nie krótszym jednak niż, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,”

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż w tym zakresie PPU pozostaje bez zmian.

102. W nawiązaniu do §13 – prosimy o potwierdzenie, że zapisy nie dotyczą przekazania ‘know-how’ i dokumentacji konstrukcyjnej urządzeń Producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż zapisy nie dotyczą przekazania ‘know-how’ i dokumentacji konstrukcyjnej urządzeń Producenta.

103. W nawiązaniu do §14 pkt 1 ppk 4 – wnosimy o zmianę: „zmiany wynagrodzenia w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 3 lit. a do i”

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż w tym zakresie PPU pozostaje bez zmian.

104. W nawiązaniu do §14 pkt 3 - Wskazuje się ust. 1 pkt 1 lit a - nie ma takiego punktu w Umowie. Wnosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż modyfikuje zapisy TOM II PPU, § 14 ust. 3 (zgodnie z poniższą modyfikacją) tj.: „W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w ust. 1 pkt 3 oraz ust.4 lit. b, c, d, niniejszego paragrafu Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego, o tym fakcie wraz z uzasadnieniem podstawy zmiany i przedstawieniem dowodów oraz kalkulacji kosztów w zakresie ust. 4 lit. b, c, d”.

Zamawiający modyfikuje również zapisy TOM II PPU, § 14 ust. 4 lit. d) poprzez dodanie treści lit. e) a co za tym idzie usunięcie lit. e) (zgodnie z poniższą modyfikacją) tj.:

- d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572)

105. W nawiązaniu do §14 pkt 6 ppk d – wnosimy o zmianę słowa „informacja” na słowo „wniosek”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż w tym zakresie PPU pozostaje bez zmian.

106. W nawiązaniu do §14 pkt 6 ppk g - Zważywszy na okoliczność rozciągnięcia w czasie realizacji Umowy, wnosimy o zwiększenie limitów waloryzacji lub wykreślenie zapisu. Ponadto proponujemy wprowadzić przedmiotowy zapis: „Maksymalna wartość poszczególnych zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, to 10% wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę, a łączna maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia to 5% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy. Maksymalna wartość poszczególnych zmian nie dotyczy nadzwyczajnej zmiany stosunków przewidzianej w szczególności w art. 3571 oraz 632 §2 k.c.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż §14 ust. 6 dotyczy regulacji zgodnie z art. 439 ustawy Pzp.

107. Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące testów FAT: Czy armatura traktowana jest przez Zamawiającego jako komponent podlegający testowi FAT?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż nie wymagamy testów FAT dla armatury, zastrzegamy jednak, że w trakcie realizacji umowy może pojawić się takie wymaganie narzucone przez Państwową Agencję Atomistyki i takie wymaganie trzeba będzie spełnić w zakresie wymaganym przez PAA.

108. Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące testów FAT: Jeżeli armatura traktowana jest jako komponent, zwracamy się z prośbą, aby w ramach testu przeprowadzone zostały próby funkcjonalności i szczelności zamknięcia, realizowane w siedzibie Dostawcy lub Producenta, w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Prosimy o informację nt. szczegółowego zakresu i wymagań co do ilości testowanych egzemplarzy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż nie wymagamy testów FAT dla armatury, zastrzegamy jednak, że w trakcie realizacji umowy może pojawić się takie wymaganie narzucone przez Państwową Agencję Atomistyki i takie wymaganie trzeba będzie spełnić w zakresie wymaganym przez PAA.

109. Czy Zamawiający uzna, za warunek potwierdzający posiadanie odpowiedniego doświadczenia i przedstawienie przez Wykonawcę dowodów na dostawę co najmniej dwóch zespołów pompowych z infrastrukturą towarzyszącą wraz z ich instalacją i integracją dla pomp o wydajnościach z zakresu 200 – 400 m³/h?

Przedstawienie przez Wykonawcę referencji na wartość co najmniej 2 000 000 zł brutto każda nie jest odzwierciedleniem tego, czy Wykonawca miał do czynienia z pompami o tak dużych

wydajnościach jakie są do zamontowania u Państwa. Prosimy o uwzględnienie takiego zapisu referencji jako także dopuszczalne.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż zapisy TOM I SWZ ust. 8 pozostają bez zmian.

110. Uprzejmie zwracam się z prośbą o rozważenie możliwości przedłużenia terminu składania ofert w ramach niniejszego postępowania.

Jesteśmy zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu, jednak z uwagi na ograniczony czas na przygotowanie oferty, obawiamy się, że nie zdążymy przedłożyć jej w obowiązującym terminie.

Będę wdzięczny za pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż modyfikuje zapisy TOM I Rozdziału 1. ust. 19 Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczące terminów składania i otwarcia ofert, zgodnie z poniższą modyfikacją (tj. wydłuża termin składania ofert do dnia 21.10.2024 r.)

111. Dzień dobry, do tej pory nie pojawiły się odpowiedzi na pytanie. Rozumiem, że termin składania ofert zostanie przedłużony.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź do pytania nr 110.

Modyfikacja treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

II. Na podstawie art. 137 ust. 1 i ust. 2 oraz w oparciu o art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (DZ.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji:

1. TOM I SWZ, w zakresie:

a) Rozdział 1, pkt 19 „SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT” - pkt. 19.1 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„Oferty powinny być złożone za pośrednictwem Platformy w terminie **do dnia 21.10.2024 r. do godz. 10:00.**”

b) Rozdział 1, pkt 19 „SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT” - pkt. 19.4 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 21.10.2024 r., o godz. 11:00** za pośrednictwem Platformy. W przypadku awarii Platformy, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w powyższym terminie, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii”.

c) Rozdział 1. pkt. 20 „Termin związania ofertą” - pkt. 20.1 SWZ otrzymuje następujące brzmienie: „Wykonawca jest związany ofertą od dnia terminu składania ofert **do dnia 18.01.2025 r.**”

2. TOM II PPU – zmiany zapisów zgodnie z powyższymi wyjaśnieniami.

Zamawiający w celu ujednolicenia zmian zamieszcza nowe załączniki:

- TOM I SWZ_EZP.270.41.2024_zmiana 08.10.2024
- TOM II PPU_EZP.270.41.2024_zmiana 08.10.2024

Powyższe zmiany powodują zmiany ogłoszenia o zamówieniu oraz stanowią integralną część dokumentacji postępowania (SWZ) i należy je uwzględnić podczas przygotowywania ofert.

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacja stanowią integralną część SWZ.