

- czy można otrzymać rzut pawilonu z jego wymiarami

Pawilon nr 3 – pow. 135 m², wysokość 5m. Zamawiający zachęca do wizji lokalnej, którą można odbyć w dni robocze w godz. 7.30-15.30 po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania z administratorem targowiska (Referatem Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych) lub bezpośrednio z p. Dariuszem Mindą tel. 661184334.

- jakie mają to być klimatyzatory - ściennie, podsufitowe, kasetonowe:

Klimatyzatory ściennie, usytuowane na wysokości ok 3m.

- skąd wydajność klimatyzatora 7,2 kW

Parametry zostały dobrane z uwagi na metraż obiektu jak i charakter prowadzonej w nim działalności (sprzedaż mięsa)

- czy zasilanie elektryczne jest po stronie wykonawcy

Tak. Podłączenie w odległości ok 3mb

- czy możliwa jest wizja w poniedziałek 18.11.2024

TAK.

W związku z zapytaniem ofertowym 28250822 dotyczącego montażu klimatyzacji.

09081

Prosimy o wskazanie marki jak i modelu na jakim bazują Państwo w ogłoszeniu.

Zamawiający nie ma określonego producenta klimatyzatora. Parametry zostały dobrane z uwagi na metraż obiektu jak i charakter prowadzonej w nim działalności oraz na potrzeby zarówno chłodzenia jak i ogrzewania obiektu.

Istotnym aspektem dla wyceny jest:

- czy montaż ma być "przez ścianę" do 3m długości instalacji, czy też dłuższa trasa instalacji dla podanych lokalizacji klimatyzatorów,

Montaż klimatyzatorów do 5 m.

-jak daleko mamy zlokalizowane podłączenie zasilania urządzeń? np gniazdko do którego można się podłączyć bądź rozdzielnia?

Podłączenie zasilania to ok. 3mb.

- czy mamy możliwość odprowadzenia skroplin grawitacyjnie na zewnątrz budynku?

TAK.

- na jakiej wysokości należy zamontować jednostki zewnętrzne, jak mierniam jest to parter jednak lepiej się upewnić.

Ok. 3m.