



Rozdzielacz: 2.2					
G = 216,7 [kg/h]					
Δp min = 5,25 [kPa]					
Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast. (Z) [l/min]	Δp (P) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	2.13	55,9	0,50	0,22
2	Podłoga grzewcza	2.15	65,1	1,00	0,30
3	Podłoga grzewcza	2.14	95,7	1,50	0,65

LEGENDA:

- pion centralnego ogrzewania
- proj. inst. zasilania C.O. - og. podłogowe
- proj. inst. powrotu C.O. - og. podłogowe
- temp w pom./zapotrzebowanie na moc ciepłą
- proj. pętle ogrzewania podłogowego zasilanie/powrót Ø16x2,0
- rozdzielacz podtynkowy ogrzewania podłogowego
- jednostka ksetonowa systemu VRF

STUDIO ARCHITEKTONICZNE WOJCIECH KOZUB		+/- 0,00 = 310,97 m n.p.m.	
PRZEDMIOT INWESTYCJI		BUDOWA BUDYNKU BIUROWO-SOCJALNEGO NA DZIAŁCE 1043/11 WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN, GAZ, CO, WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ, KLIMATYZACJĄ I INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI BĘDĄCEGO ETAPEM II INWESTYCJI PN.:BUDOWA BAZY MAGAZYNOWO - TRANSPORTOWEJ ZGK BOLESŁAW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ZLOKALIZOWANĄ NA DZIAŁKACH 1043/4,1043/11 PRZY UL.WYZWOLENIA W BOLESŁAWIU	
INWESTOR		ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ "BOLESŁAW" SP. Z O.O. 32- 329 BOLESŁAW; UL. OSADOWA 1	
ADRES INWESTYCJI		BOLESŁAW UL. WYZWOLENIA DZIAŁKI NR: 1043/ 4, 1043/ 11 J.EWID.121203_2 OBR.0001 BOLESŁAW	
TREŚĆ RYSUNKU		RZUT PIĘTRA - INSTALACJA C.O	
SPECJALNOŚĆ		SANITARNA	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		mgr inż. Krzysztof Drag PDK/0163/POOS/05	
SPRAWDZAJĄCY		mgr inż. Daniel Madejski PDK/0126/POOS/15	
STADIUM		SKALA	NR RYSUNKU
PROJEKT TECHNICZNY		1: 100	CO-03