

Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Będzinie
ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616



P.P.U. „ELKOM” Głęb Robert
ul. Kluczeńska 4A
32-300 Olkusz

Data: 15.12.2022r.
Nr pisma: 22-12-0007122-03
Sprawa: *Zatwierdzenie projektu technicznego*
Nr sprawy: 1046459445
Kontakt: Rafał Folek
Telefon: 572-991-403
E-mail: rafal.folek@tauron-dystrybucja.pl

W odpowiedzi na dostarczoną w dniu 06.12.2022r. Analizę Techniczną w sprawie uzgodnienia planszy zagospodarowania dokumentacji projektowej dla zabudowy bazy magazynowo - transportowej ZGK Bolesław wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowanych na działkach 1605_6, 1043/4_6 oraz 1043/11_6 przy ul. Wyzwolenia w Bolesławiu, informujemy, iż przedłożony projekt opiniujemy pozytywnie. Z analizy wynika potrzeba dozbrojenia istniejącej linii napowietrznej SN 15kV o dodatkowe izolatory na opisanych w przedmiotowej analizie słupach SN.

Ponadto, należy wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. z wnioskiem o zawarcie nowego Porozumienia, gdyż zawarte w dniu 14.06.2021 Porozumienie nr TD/OBD/OME/2021-06-08/1041471624 utraciło ważność 31.07.2021r.

Prace w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych WN 110kV oraz SN 15kV można prowadzić na następujących warunkach:

1. Prace wykonywane w pobliżu linii WN 110kV oraz SN 15kV należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).
2. Wszelkie prace sprzętem dźwignicowym prowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi UDT Nr DT-DE-90/WO (stan prawny na 1997r).
3. W przypadku pracy sprzętem dźwignicowym w odległości mniejszej niż 15 m od skrajnego przewodu linii WN 110kV, oraz 10m dla linii SN 15kV należy wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie o wyłączenie linii i nadzór nad pracami. Dopuszczenie do prac i nadzór nad pracami jest odpłatny.
4. W przypadku konieczności wyłączenia linii WN 110kV lub SN 15kV, na minimum miesiąc przed planowym rozpoczęciem prac wyłoniony wykonawca powinien uzgodnić z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie opracowany przez siebie harmonogram prac i niezbędnych wyłączeń.
5. Wszelkie sprawy związane z organizacją robót w pobliżu linii WN 110kV, należy zgłaszać do Regionu Wysokich Napięć w Będzinie ul. Kościuszki 92, a przy linii SN 15kV do Regionu SN i nN Trzebinia-Siersza w Olkuszu ul. Tysiąclecia 2. Dopuszczenie do prac i nadzór nad pracami jest odpłatny.
6. Podczas prac ziemnych nie może dochodzić do naruszenia stabilności słupów linii, naruszenia konstrukcji uziemienia słupa, a także do zasypywania lub zalewania fundamentów i konstrukcji wsporczych.

7. Zabrania się składowania materiałów i elementów budowlanych lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod linią elektroenergetyczną lub w odległości mniejszej niż 15m dla linii WN 110kV, oraz 10m dla linii SN 15kV od skrajnego przewodu roboczego (odległość pozioma), zaś prace należy organizować w taki sposób, aby w przypadku zaistnienia potrzeby możliwy był dostęp do konstrukcji słupa.

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.
Dział: Odbiora i Oddania
Wzrostu Eksploatacji
Energetyki i Eksploatacji sieci

[Signature]
Pracownik Wydziału

Załączniki:

- Analiza Techniczna nr projektu 3/08-11/2022 z 11.2022r.

k.o.

- OME

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Podgórska 25A
31-035 Kraków

NIP: 611 020 29 60, REGON: 230179216
Kapitał zakładowy (wpłacony): 560.480.120,62 zł
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000073321

tauron-dystrybucja.pl