



Rozdzielacz: R2					
G = 486,2 [kg/h]					
Δp min = 16,95 [kPa]					
Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast. (Z) [l/min]	Δp (P) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	0.5	23,6	0,00	0,04
2	Podłoga grzewcza	0.120.15_c	147,5	2,00	1,54
3	Podłoga grzewcza	0.100.11_a	12,5	0,00	0,01
4	Podłoga grzewcza	0.100.11_b	15,5	0,00	0,02
5	Podłoga grzewcza	0.100.11_c	17,5	0,00	0,02
6	Podłoga grzewcza	0.9_a	51,4	0,50	0,19
7	Podłoga grzewcza	0.9_b	47,9	0,50	0,16
8	Podłoga grzewcza	0.5b	1,0	0,00	0,00
9	Podłoga grzewcza	0.7_a	32,4	0,50	0,07
10	Podłoga grzewcza	0.7_b	30,3	0,50	0,06
11	Podłoga grzewcza	0.8_a	51,7	0,50	0,19
12	Podłoga grzewcza	0.8_b	55,1	0,50	0,21

Rozdzielacz: R3					
G = 645,5 [kg/h]					
Δp min = 9,97 [kPa]					
Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast. (Z) [l/min]	Δp (P) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	0.1_b	32,3	0,50	0,08
2	Podłoga grzewcza	0.1_a	38,9	0,50	0,11
3	Podłoga grzewcza	0.2_a	62,2	1,00	0,27
4	Podłoga grzewcza	0.2_b	56,8	0,50	0,23
5	Podłoga grzewcza	0.3_a	30,2	0,50	0,06
6	Podłoga grzewcza	0.3_b	22,4	0,00	0,04
7	Podłoga grzewcza	0.120.15_a	91,9	1,50	0,60
8	Podłoga grzewcza	0.120.15_b	121,5	2,00	1,04
9	Podłoga grzewcza	<bez nazwy>	51,8	0,50	0,19
10	Podłoga grzewcza	0.4	107,2	1,50	0,81
11	Podłoga grzewcza	0.5A	10,5	0,00	0,01
12	Podłoga grzewcza	0.13	19,2	0,00	0,03

LEGENDA:

- pion centralnego ogrzewania
- proj. inst. zasilania C.O. - og. podłogowe
- proj. inst. powrotu C.O. - og. podłogowe
- temp w pom./zapotrzebowanie na moc ciepłą
- proj. pętle ogrzewania podłogowego zasilanie/powrót Ø16x2,0
- rozdzielacz podtynkowy ogrzewania podłogowego
- jednostka ksetonowa systemu VRF

STUDIO ARCHITEKTONICZNE WOJCIECH KOZUB		+/- 0,00 = 310,97 m n.p.m.	
		30-052 KRAKÓW UL. LEA 22A /10 503 351 806; W.KOZUB@WP.PL	
PRZEDMIOT INWESTYCJI	BUDOWA BUDYNKU BIUROWO-SOCJALNEGO NA DZIAŁCE 1043/11 WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN, GAZ, CO, WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ, KLIMATYZACJĄ I INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI BĘDĄCEGO ETAPEM II INWESTYCJI PN.:BUDOWA BAZY MAGAZYNOWO – TRANSPORTOWEJ ZGK BOLESŁAW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ZLOKALIZOWANĄ NA DZIAŁKACH 1043/4,1043/11 PRZY UL.WYZWOLENIA W BOLESŁAWIU		
INWESTOR	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ "BOLESŁAW" SP. Z O.O. 32- 329 BOLESŁAW; UL. OSADOWA 1		
ADRES INWESTYCJI	BOLESŁAW UL. WYZWOLENIA DZIAŁKI NR: 1043/ 4, 1043/ 11 J.EWID.121203_2 OBR.0001 BOLESŁAW		
TREŚĆ RYSUNKU	RZUT PIWNICY - INSTALACJA C.O		
SPECJALNOŚĆ	SANITARNA		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	mgr inż. Krzysztof Drąg		PDK/0163/POOS/05
	mgr inż. Daniel Madejski		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Piotr Ważny		PDK/0126/POOS/15
STADIUM PROJEKT TECHNICZNY	SKALA 1: 100	DATA 05.2024.	NR RYSUNKU CO-01