



- WENTYLATOR**
- wymagania napięcia znamionowego 230 V,
  - moc produktu- 36 W,
  - częstotliwość zasilania - 50 Hz
  - częstotliwości obrotów -1300 na minutę
  - przepływ powietrza - wg opisu
  - szerokość znamionowa - 125 mm,
  - Temperatura pracy - max 40 st.C
  - Ciśnienie akustyczne - 33 [dBA]
  - Łożysko - kulkowe
  - Wykonanie - bl. ocynkowana
  - Ochrona - IP44

- Ø125**
- PROJEKTOWANE PRZEWODY I ICH PRZEKROJE**
- NAWIETRZAKI w drzwiach-kratki 0,250 -0,300m2**

## PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI OKREGU CZĘSTOCHOWSKIEGO SA W CZĘSTOCHOWIE

TEMAT	REMONT POMIESZCZEŃ DYSPOZYTORNI					
INWESTOR	PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI OKREGU CZĘSTOCHOWSKIEGO SA					
ADRES	42-202 CZĘSTOCHOWA, UL. JASKROWSKA 14/20					
TREŚĆ RYS.	DYSPOZYTORNIA - WENTYLACJA MECHANICZNA					
	IMIĘ I NAZW.	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	DATA	SKALA	NR RYS.
OPRACOWAŁ	mgr inż. Bartosz Szyller	-----		01.2025	1:100	6