



RZUT I PIĘTRA



| I PIĘTRO | | | | |
|----------|--------------------------|----------|----------------|------------------------|
| I.p. | Nazwa pomieszczenia | Wys. [m] | Posadzka | Pow. [m ²] |
| 1.1 | Klatka schodowa | 2,72 | lastriko | 13,04 |
| 1.2 | Korytarz | 3,25 | plytki gresowe | 4,58 |
| 1.3 | WC - przedsionek | 3,25 | plytki gresowe | 1,48 |
| 1.4 | WC - kabina | 3,25 | plytki gresowe | 1,49 |
| 1.5 | Korytarz | 3,25 | plytki gresowe | 3,72 |
| 1.6 | Pomieszczenie porządkowe | 3,25 | plytki gresowe | 2,41 |
| 1.7 | Sala przedszkolna | 3,25 | wykładzina PCV | 62,33 |
| 1.8 | WC dla dzieci | 3,25 | plytki gresowe | 8,52 |
| | | | Σ= | 97,57 |

LEGENDA:

-
- Łącznik oświetleniowy, świecznikowy, podtynkowy
10 A; 250 V; IP20; wys. montażu 1,05m
-
- Łącznik oświetleniowy, pojedynczy, podtynkowy
10 A; 250 V; IP20; wys. montażu 1,05m
-
- Czujka obecności
-
- Oprawa oświetleniowa 600x600 4000lm 30W + RAMKA
-
- Oprawa oświetleniowa LED 3400lm 4000K 29W IP54 śr. 330mm
-
- Oprawa oświetleniowa LED 2500lm 4000K 24W IP54 śr. 330mm
-
- Oprawa oświetleniowa LED 4000lm 4000K 36W IP20 2000x44mm
-
- Oprawa oświetleniowa LED 3000lm 4000K 27W IP20 1500x44mm
-
- Oprawa oświetleniowa LED 7300lm 4000K 56W IP66 1060x80mm
-
- Oprawa oświetleniowa LED 4000lm 4000K 30W IP66 1060x80mm
-
- Oprawa ewakuacyjna 5W, IP65 naścienna
-
- Oprawa ewakuacyjna 5W, IP65 sufitowa
-
- Oprawa z modulem awaryjnym E1/ST
-
- Oprawa awaryjna IP65 180lm 3,5W
-
- Oprawa awaryjna IP65 370lm 8W zewnętrzna
-
- Oprawa zewnętrzna LED 970lm 4000K 13W IP65 290x290mm

| | | | | | | |
|---|--|---|--------------------|------------------------------|-----------|--|
|  | MM PROJ-BUD MARCIN MŁODZIANKIEWICZ 87-100 Toruń, ul. Gen. Józefa Hallera 65a/3 NIP: 956-195-22-92, tel. 603-311-254, www.mmproj-bud.pl , E-MAIL: mlodzian1@poczta.onet.pl | | | SKALA 1:100 | | |
| | Nr rys. E202 | | | | | |
| Inwestor: Gmina Mikołów ul. Rynek 16, 43-190 Mikołów | | Rzut 1 piętra - inst. oświetlenia | | | | |
| OBIEKT: Budynek OSP z oddziałem przedszkolnym w Mikołowie (jed. ewid.: 240802_1, działki nr 141/53, 158/46, obręb 0033 Paniowy) | | | | | | |
| TEMAT: Przebudowa oddziału przedszkolnego w budynku OSP w Mikołowie | | | | | | |
| STADIUM: | | | Projekt wykonawczy | | | |
| BRANŻA: | | ELEKTRYKA | upr. bud. | | podpis | |
| ELEKTRYCZNA projektował | | mgr inż. Radosław Malinowski spec. elektryczna, bez ograniczeń | SLK/9471/PBE/21 | | | |
| ELEKTRYCZNA sprawdzał | | mgr inż. Marcin Glinka spec. elektryczna, bez ograniczeń | SLK/9475/PWBE/21 | | | |
| DATA: | | 19 lipiec 2024 r. | | | 420 x 297 | |