



Mikołów, dnia 12.12.2024 r.

Znak sprawy: DS.4240.507.2024

Znak pisma: 5036/2024

Inwestor:
Gmina Mikołów
ul. Rynek 16
43-190 Mikołów
Pełnomocnik:
Marta Kwiatkowska
ul. Gen. Józefa Hallera 65a/3
87-100 Toruń

Dotyczy: określenia warunków technicznych rozdziału opomiarowania zużycia wody w budynku nr 1 zlokalizowanym na działkach nr 141/53, 203/38, 233/53 i 234/53 przy ul. Mokierskiej w Mikołowie.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw. **Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie** informuje, że wyraża zgodę na rozdział opomiarowania zużycia wody w budynku nr 1 zlokalizowanym na działkach nr 141/53, 203/38, 233/53 i 234/53 przy ul. Mokierskiej w Mikołowie, przez zabudowanie odrębnego wodomierza bezpośrednio przy istniejącym, po spełnieniu niżej wymienionych warunków:

- rozdział zostanie wykonany na koszt własny wnioskodawcy,
- dostawa wody z istniejącego przyłącza wodociągowego doprowadzającego wodę do przedmiotowej nieruchomości,
- po rozdziale będzie istniała możliwość przerwania dostawy wody do przedmiotowej części nieruchomości bez zakłócania dostawy wody do pozostałej części nieruchomości,
- węzeł wodomierzowy należy zlokalizować i zabudować zgodnie z normą PN-B-10720,
- redukcje i kształtki w węźle wodomierzowym wykonać z elementów mosiężnych,
- za węzłem wodomierzowym zabudować zawór antyskażeniowy zgodnie z normą PN-EN 1717 z 2003 r. oraz reduktor ciśnienia właściwy dla zastosowanych urządzeń i armatury,
- przyjąć wodomierz DN15, który należy zaprojektować poziomo, na konsoli umieszczonej na ścianie budynku,
- podejście wodomierzowe wykonać z rur i kształtek polipropylenowych PN10,
- zabezpieczyć wodomierz przed działaniem warunków atmosferycznych.

Na powyższe, na aktualnej, oryginalnej mapie zasadniczej z nakładką istniejącego uzbrojenia opracować dokumentację projektową rozdziału opomiarowania i uzgodnić w tut. zakładzie w 2 egzemplarzach.

Do projektu należy dołączyć oświadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Powyższe warunki są ważne na okres dwóch lat od daty ich wydania.

Kopia:

- aa

WICEPREZES ZARZĄDU

Alan Wolny

PRZESZ ZARZĄDU

Inż. Mikołaj Stokłosa