


ROZDZIELNICA Z ZABUDOWANYM CERTYFIKOWANYM
URZĄDZENIEM SYGNALIZUJĄCO-STEROWNICZYM PWP (wersja
bez kontroli)



YKXS 5x16

SZAFKA RG

ROZDZIELNICA
OSP

Odtworzyć
YKXS 5x16 przyłącze OSP

YKXS 5x16

Licznik przedszkół

40A
160A

3f

kWh

100A

3f

B16A



Centrala oddymiania CO

HDGs 3x2,5 E90

YKXS 4x35

ZŁĄCZE
KABLOWE

Rozdzielnia, Skrzynka na dwa liczniki
trójfazowe 530x600x250, min. IP54
z fundamentem



600x1050x225



MM PROJ-BUD MARCIN MŁODZIANKIEWICZ
87-100 Toruń, ul. Gen. Józefa Hallera 65a/3
NIP: 956-195-22-92, tel. 603-311-254,
www.mmproj-bud.pl, E-MAIL: młodzi1@poczta.onet.pl

SKALA

-

Inwestor: Gmina Mikołów
ul. Rynek 16, 43-190 Mikołów

Nr rys.

E501

Schemat zasilania

OBIEKT: Budynek OSP z oddziałem przedszkolnym w Mikołowie (jed. ewid.: 240802_1, działki nr 141/53, 158/46, obręb 0033 Paniowy)

TEMAT: Przebudowa oddziału przedszkolnego w budynku OSP w Mikołowie

STADIUM:	Projekt techniczny		
BRANŻA:	ELEKTRYKA	upr. bud.	podpis
ELEKTRYCZNA projektował	mgr inż. Radosław Malinowski spec. elektryczna, bez ograniczeń	SLK/9471/PBE/21	
ELEKTRYCZNA sprawdzała	mgr inż. Marcin Glinka spec. elektryczna, bez ograniczeń	SLK/9475/PWBE/21	
DATA:	19 lipiec 2024 r.		210 x 297