


Rzut, skala 1:25



Widok A-A, skala 1:25

Lp.	Opis	Typ
1	Zawór odcinający grzybkowy z gwintem wewnętrznym	2 "
2	Filtr siatkowy	2 "
3	Wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy kl. C	dn25 Q3=10,0 m3/h
4	Konsola do wodomierza z regulowaną długością	dn25
5	Zawór antyskażeniowy typu EA	dn50



MM PROJ-BUD MARCIN MŁODZIANKIEWICZ
87-100 Toruń, ul. Hallera 65a/3
NIP: 956-195-22-92, tel. 603-311-254,
www.mmproj-bud.pl, E-MAIL: młodzian1@poczta.onet.pl

INWESTOR:
Gmina Mikołów
ul. Rynek 16
43-190 Mikołów

ADRES:
Dz. nr 141/53, 203/38, 233/53, 234/53, obręb ewidencyjny 0033 Paniowy, jednostka ewidencyjna 240802_1 Mikołów

TEMAT:
Budowa rozdzielni opomiarowania zużycia wody w budynku nr 1 zlokalizowanym na działkach 141/53, 203/38, 233/53, 234/53 przy ul. Mokierskiej w Mikołowie

STADIUM:
PROJEKT TECHNICZNY

BRANŻA:
SANITARNA

mgr inż. Magdalena Wojciechowska
spec. inst. sanitarne, bez ograniczeń

upr. bud.

KUP/0101/PWBS/2018

podpis

DATA:

18 GRUDNIA 2024 r.

297x420

Nr rys.

1

POMIESZCZENIE WODOMIERZA

SKALA

1:25