

Wykonawcy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.:

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Godzikowicach w gminie Oława

(Ogłoszenie nr 2025/BZP 00187531 z dnia 2025-04-11)

Wyjaśnienia treści SWZ nr 2

Zamawiający – Gmina Oława, mając na uwadze treść przepisu art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 poz. 1320, ze zm.) informuje, co następuje:

- I. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące wyjaśniania treści SWZ. Z uwagi na powyższe Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez podania źródła zapytania.

Pytanie:

Zgodnie z Opisem Technicznym Projektu Wykonawczego, włazy kanałowe dla studni betonowych fi 1000 mm powinny posiadać logo Zamawiającego. Prosimy o udostępnienie przykładowego rysunku ze wzorem zawierającym logo, które ma znaleźć się na włazie kanalizacyjnym. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania włazów kanalizacyjnych, które nie zawierają logo?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga włazów zawierających logo.

Udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część dokumentacji przedmiotowego postępowania.

W imieniu Zamawiającego

Wójt Gminy Oława
Artur Piotrowski
/podpis w oryginale/