

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne pn.:
„Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej w Połomi” dofinansowane ze środków
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

IP.271.7.2025

Niebylec, dnia 18.04.2025 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na realizację zadania pn. **„Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej w Połomi”**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający - Gmina Niebylec reprezentowana przez Wójta Gminy Niebylec udostępnia treść zapytań o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, jak poniżej:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający potwierdza dla naświetlaczy fakt równoważności certyfikatu ZETOM w stosunku do ENEC?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że dopuszcza zastosowanie naświetlaczy typu LED, dla których Wykonawca przedłożyć certyfikaty równoważne wymaganemu certyfikatowi ENEC, w tym również certyfikat ZETOM, z zastrzeżeniem zachowania parametrów technicznych naświetlacza opisanych w dokumentach zamówienia.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający celem poszerzenia konkurencyjności zaakceptuje naświetlacze o mocy max 150W, skuteczności świetlnej 150lm/W, stopniu ochrony IK08?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że dopuszcza naświetlacze o mocy max 150W i skuteczności świetlnej min. 150lm/W oraz o stopniu ochrony co najmniej IK08.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający będzie oczekiwał ujęcia w dokumentacji rozwiązań technicznych budowli ochronnej, a jeśli tak to schronu czy ukrycia doraźnego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że zadanie objęte przedmiotem zamówienia realizowane jest z wykorzystaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach Edycji 6PGR/2023 w obszarze inwestycyjnym: Infrastruktura sportowa. Rozwiązania techniczne związane z budową schronu bądź ukrycia doraźnego nie mogły stanowić przedmiotu wsparcia w ramach naboru, w którym Zamawiający aplikował i uzyskał dofinansowanie na realizację inwestycji i nie są przewidziane do wykonania w związku z realizacją przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Zamawiający informuje, że zapytania wraz z wyjaśnieniami treści SWZ stają się jej integralną częścią i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z poważaniem

Wójt Gminy Niebylec
mgr Eryk Trojanowski