

OGŁOSZENIE dot. MODYFIKACJI SWZ

Dot. postępowania przetargowego nr 09/2025 Zaprojektowanie i budowa instalacji wentylacji i odpylania hali sortowni odpadów na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sobuczynie

Zarząd Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie działając w trybie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych informuje, że dokonał modyfikacji treści specyfikacji warunków zamówienia oraz załączników w zakresie wskazanym poniżej:

1. Załącznik Nr 8 – PFU**Przed zmianą****pkt 2.1.2 WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ str. 12**

Opracowanie projektowe objęte niniejszym postępowaniem obejmuje projekt architektoniczno-budowlany wielobranżowy, projekt techniczny wielobranżowy i projekt wykonawczy wielobranżowy (w branży konstrukcyjno-budowlanej w zakresie fundamentów pod urządzenia, podkonstrukcji wsporczych dla urządzeń i instalacji, w branży instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wentylacji nawiewnej, wywiewnej, kompensacji powietrza wywiewanego, filtrowentylacji, neutralizacji zapachów, instalacji kanalizacji kondensatu, instalacji chłodniczej dla celu zasilania nagrzewnicy-chłodnicy freonowej centrali wentylacyjnej nawiewnej, w branży elektrycznej w zakresie niezbędnym do zasilenia w energię elektryczną i zapewnienia prawidłowości pracy instalacji i urządzeń technologicznych oraz instalacją automatyki kontrolno-sterującej i pomiarowej). Dokumentacje wszystkich branż muszą być wzajemnie skoordynowane międzybranżowo. W ramach opracowania dokumentacji należy wykonać:

(...)

Po zmianie**pkt 2.1.2 WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ str. 12**

Opracowanie projektowe objęte niniejszym postępowaniem obejmuje projekt architektoniczno-budowlany wielobranżowy, projekt techniczny wielobranżowy i projekt wykonawczy wielobranżowy (w branży konstrukcyjno-budowlanej w zakresie podkonstrukcji wsporczych dla urządzeń i instalacji, w branży instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wentylacji nawiewnej, wywiewnej, kompensacji powietrza wywiewanego, filtrowentylacji, neutralizacji zapachów, instalacji kanalizacji kondensatu, instalacji chłodniczej dla celu zasilania nagrzewnicy-chłodnicy freonowej centrali wentylacyjnej nawiewnej, w branży elektrycznej w zakresie niezbędnym do zasilenia w energię elektryczną i zapewnienia prawidłowości pracy instalacji i urządzeń technologicznych oraz instalacją automatyki kontrolno-sterującej i pomiarowej). Dokumentacje wszystkich branż muszą być wzajemnie skoordynowane międzybranżowo. W ramach opracowania dokumentacji należy wykonać:

(...)

Sobuczyna, 08.05.2025r.

WICEPREZES


mgr Fryderyk Folchole

PREZES


mgr Robert Kulinowski

