

**OPRAWY EWAKUACYJNE**

**WYJŚCIE EWAKUACYJNE**

Oprawa oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w technologii LED o stopniu szczelności IP65

Źródło światła: LED 3W

Barwa światła: Biała ciepła

Czas pracy: min. 1 Godzina

Tryb pracy: SA/A - Sieciowo - awaryjny

Akumulator: wbudowany

Montaż: Sufitowy lub ścienny

**AW1 (sufitowa),** Oprawa oświetlenia awaryjnego

**AW2 (ścienna),** Źródło światła: LED ;

**AW3 (zewn.)** Moc: 3W;

Strumień oprawy : 347lm;

Temperatura barwowa: 5700K;

Stopień ochrony: IP65;

Czas pracy awaryjnej: 1h;

Funkcja dodatkowa: autotest;


Ręczny przycisk oddymiania

Czujka dymu

Przycisk przewietrzania

Centrala oddymiania

Sygnalizacja akustyczna

		FIRMA USŁUGOWA ERD 38-400 Krosno, ul. Zagórze 6i tel. 508-932-918 NIP: 684-227-81-53,		Nr rys. <b>2</b>	
Temat:		PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA Z PRZYSTOSOWANIEM DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PPOŻ			
Inwestycja:		ODRZYKOŃ dz. nr 2644/2 i 2644/3			
Nazwa rysunku:		Plan instalacji elektrycznej parteru		Skala: 1:100	
Inwestor:		Gmina Wojaszówka, 38-471 Wojaszówka 115			
Projektant:		mgr inż. Jacek Kochanek upr. bud. A-649-30/84		Podpis:	
Sprawdzający:		inż. Jerzy Przybyłowicz upr. bud. nr GT-NB-63/118/76		Data: 05-2022	