

**UWAGA:**  
Instalacja oddymiania klatki schodowej została ujęta w oddzielnym opracowaniu - uzgodnionym p-poz pozwolenie na budowę nr 388/2022 z dnia 2022-07-19

Kłapa dymowa  
(wym. 160x140)  
pow. czynna > 1,0m<sup>2</sup>

**OPRAWY EWAKUACYJNE**

**WYJŚCIE EWAKUACYJNE**


Oprawa oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w technologii LED o stopniu szczelności IP65

Źródło światła: LED 3W  
Barwa światła: Biała ciepła  
Czas pracy: min. 1 Godzina  
Tryb pracy: SA/A - Sieciowo - awaryjny  
Akumulator: wbudowany  
Montaż: Sufitowy lub ścienny

AW1 (sufitowa), Oprawa oświetlenia awaryjnego  
Źródło światła: LED ;  
Moc: 3W;  
Strumień oprawy : 347lm;  
Temperatura barwowa: 5700K;  
Stopień ochrony: IP65;  
Czas pracy awaryjnej: 1h;  
Funkcja dodatkowa: autotest;

AW2 (ścienna),  
AW3 (zewn.)

Ręczny przycisk oddymiania  
Czułka dymu  
Przycisk przewietrzania  
Centrala oddymiania  
Sygnalizacja akustyczna

		FIRMA USŁUGOWA ERD 38-400 Krosno, ul. Zagórze 6i tel. 508-932-918 NIP: 684-227-81-53,		Nr rys. <b>3</b>
Temat:		REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W ODRZYKONIU		
Inwestycja:		ODRZYKOŃ dz. nr 2644/2 i 2644/3		
Nazwa rysunku:		Plan instalacji elektrycznej piętra		Skala: 1:100
Inwestor:		Gmina Wojaszówka, 38-471 Wojaszówka 115		
Projektant:		mgr inż. Jacek Kochanek upr. bud. A-649-30/84	Podpis:	Data: 11-2023
Asystent:		mgr inż. Julian Erd	Podpis:	