

Kraków, dnia 6 maja 2025r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Modernizacja pomostu, rozbiórka kładki, oraz posadowienia obiektów małej architektury przy ścieżce przyrodniczej na Łąkach Nowohuckich”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ

Szanowni Państwo,

Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Pytanie nr 1:

Proszę o informacje jakie ilości tablic T1 i T2 należy przyjąć do wyceny. Informacje w przedmiarze i dokumentacji różnią się i są niejasne. W dokumentacji jest Tablica Informacyjna T1, Tablica podwójna T2 i Tablica pojedyncza T1. W przedmiarze są tylko dwie pozycje wyceny tablic.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, iż do wyceny należy przyjąć zgodnie z opisem do projektu (projekt wykonawczy, str.9, pkt 9.2 Elementy małej architektury):

T1 – tablica informacyjna pojedyncza z regulaminem – 2 szt. projektowana rozbiórka i budowa nowych,

T2 – tablica informacyjna z regulaminem – 1 szt. projektowana rozbiórka i budowa nowej.

Pytanie nr 2:

Proszę o informacje czy rysunek K-02 to jest tablica do rozbiórki?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający informuje, iż schematy tablic informacyjnych do rozbiórki i budowy znajdują się w projekcie wykonawczym, rysunki KW - 1.1, KW - 1.2.

Pytanie nr 3:

Proszę o informacji z jakiego drewna należy wykonać tablice.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający informuje, iż konstrukcję drewnianą należy wykonać z drewna o wytrzymałości na zginanie minimum 24 Mpa (gatunek: robinia akacjowa).

Pytanie nr 4:

Brak pozycji wywozu i utylizacji materiału po rozbiórce tablic. Proszę o dodanie pozycji do przedmiaru lub informacje czy te prace są uwzględnione w innej pozycji.

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający przypomina, iż przedmiar ma charakter orientacyjny i pomocniczy a Wykonawcy winni się kierować dokumentacją projektową zgodnie z zakresem określonym w SWZ. Zgodnie z zapisami SWZ pkt. 5) ppkt 1.4 Zakres zamierzenia obejmuje prace przygotowawcze, budowę pomostu P1, rozbiórkę kładki o konstrukcji stalowo-drewnianej (przy pomoście P1), rozbiórkę istniejących i

budowę nowych elementów małej architektury (ich zakup, dostawę oraz montaż)
tj. - tablicy informacyjnej T1 – 2 kpl., tablicy informacyjnej T2 – 1 kpl., ławek z oparciem Ł1 – 12 kpl., ławek bez oparcia Ł2 – 11 kpl., koszy na śmieci K – 16 kpl.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do SWZ stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływa na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

Dlatego też Zamawiający zawiadamia, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Z poważaniem,

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa postępowania;
3. a/a.