

Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz
ZP.271.1.6.2025

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji - art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp na **"Rozbudowa dróg gminnych nr 040511C, 040513C, 040148C na terenie Gminy Grudziądz"**.

Zamawiający, **Gmina Grudziądz**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 12

1. W nawiązaniu do odpowiedzi nr. 3 z dnia 19.03.2025r. oraz w związku z utrudnionym kontaktem z firmą FPH ZEW Dariusz Kuligowski, prosimy o wskazanie kwoty za godzinę lub dzień wyłączenia farmy wiatrowej jaką Wykonawca będzie musiał ponieść. Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że zgodnie z PZP art. 99 par. 1 "Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty".

2. W nawiązaniu do notatki służbowej ze spotkania z przedstawicielem firmy ZEW Dariusz Kuligowski załączonej do odpowiedzi z dnia 19.03.2025r. prosimy o wyjaśnienie czy jeżeli Wykonawca wykona przepięcie kabli zgodnie z pkt 4. tj w czasie przeglądu farmy to zostanie zwolniony z kosztów związanych z przestojem farmy.

3. W nawiązaniu do notatki służbowej ze spotkania z przedstawicielem firmy ZEW Dariusz Kuligowski załączonej do odpowiedzi z dnia 19.03.2025 r. prosimy o wyjaśnienie czy zgodnie z pkt. 4 przegląd farmy odbywa się co roku w tym samym okresie tj. Lipiec - Sierpień.

4. W nawiązaniu do notatki służbowej ze spotkania z przedstawicielem firmy ZEW Dariusz Kuligowski załączonej do odpowiedzi z dnia 19.03.2025 r. prosimy o udostępnienie porozumienia o którym mowa w pkt. 7.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 1 Wytwórca sam nie wyłącza napięcia w sieci SN robi to RDM z 7-dniowym wyprzedzeniem na polecenie obsługującego Rozdzielnicę WIL. Zamawiający informuje, że Wykonawca winien tak dostosować harmonogram prowadzonych prac, by przepięcia wykonać w maksymalnie 1 dzień roboczy. Koszty wyłączenia farmy w takim wypadku poniesie Zamawiający. W przypadku

przekroczenia tego czasu Wykonawca będzie zobowiązany ponieść koszty wyłączenia farmy, które właściciel oszacował na kwotę 18 000,00 zł netto za 1 dzień/24 h.

Ad. 2 Farma wiatrowa nawet w czasie przeglądu musi być pod napięciem. Tylko generator jest wyłączony z pracy.

Ad. 3 Przegląd odbywa się co kwartał niekoniecznie w okresie lipiec/sierpień. W tym okresie ze względów pogodowych powinny być wykonane prace związane z ułożeniem kabli w gruncie.

Ad. 4 Porozumienie zostanie udostępnione Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy.

Zamawiający

ZASTĘPCA WÓJTA

Jacek Zyglewicz