

BZP.271.1.35.2024

**Strona internetowa Zamawiającego, na
której umieszczono ogłoszenie
o zamówieniu i udostępniono SWZ
BZP.271.1.35.2024**

Dotyczy: Postępowania nr BZP.271.1.35.2024 dotyczącego wyboru wykonawcy robót dla wykonania zamówienia publicznego pn.: „Budowa budynku magazynowego w miejscowości Świnoujście na terenie działki o nr ewidencyjnym 209/8 obręb 0010 Miasta Świnoujście, stanowiącej teren zamknięty MON – część I oraz Rozbudowa i przebudowa parkingu dla samochodów osobowych na terenie działki nr 210 obręb 0010 Świnoujście, stanowiący teren zamknięty MON - część II”

Odpowiedzi na pytania i zmiana

Zamawiający na mocy ciążących na nim obowiązków i przysługujących mu, w świetle przepisów art. 284 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 roku, poz. 1320), uprawnień, udziela wyjaśnień przekazując treść pytań i odpowiedzi wszystkim wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej oraz zmienia treść ogłoszenia i dokumentów zamówienia.

Pytanie z 27.02.2025 r.

Pytanie nr 1:

W przedmiarze nie zostały uwzględnione prace odtworzeniowe nawierzchni dróg przy robotach przyłączeniowych. Proszę o uzupełnienie przedmiaru oraz przesłanie przekroju warstw oraz parametrów nośności dla odtwarzanych nawierzchni.

Odpowiedź:

Zamawiający przedkłada poprawiony i uzupełniony przedmiar dla części I dot. branży sanitarnej – „instalacje zewnętrzne” uwzględniający odtworzenie istniejącej nawierzchni z płyt betonowych.

Zasypany wykop musi się charakteryzować wskaźnikiem zagęszczenia $Is > 1,0$. Nośność podłoża gruntowego na poziomie spodu konstrukcji nawierzchni musi wynosić co najmniej 80 MPa.

Zmiana

1. Zamawiający publikuje zmieniony załącznik przedmiar dla części I dot. branży sanitarnej – „instalacje zewnętrzne” uwzględniający odtworzenie istniejącej nawierzchni z płyt betonowych.
2. W związku z istotnością zmiany, o której mowa w pkt. 1 Zamawiający zmienia terminy:
 - **składania i otwarcia ofert – 14 marca 2025 r.** (godziny pozostają bez zmian),
 - **związania ofertą – do 12 kwietnia 2025 r.**

Pozostałe zapisy dokumentów zamówienia nr BZP.271.1.35.2024 pozostają bez zmian.

Przedmiotowe wyjaśnienia i zmiany:

- należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty i załączników,
- prowadzą do zmiany ogłoszenia.

Z up. Prezydenta Miasta
Kierownik Biura Zamówień Publicznych
Joanna Rzemieniecka - Grudzień

