



Poznań, dnia 28 maja 2024 r.

**WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

WPZ.52840.176.2024.2.MG

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz. U. z 2024 r., poz. 275 – zwanej dalej u. ochr. ppoż.), w związku z § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zm. – zwane dalej rozporządzeniem o ochronie ppoż.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8 maja 2024 r. złożonego przez Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu wraz z **„Ekspertyzą techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku diagnostyczno-zabiegowego „B” należącego do kompleksu Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego przy ul. Polnej 33 w Poznaniu”** (zwanej dalej: Ekspertyzą techniczną), sporządzoną w kwietniu 2024 r. przez rzeczoznawców: budowlanego mgr inż. Kazimierz Miedziński oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych inż. Jacek Podyma z określonym w punkcie 6.2 Ekspertyzy technicznej następującym wskazaniem:

1. brak wyposażenia budynku w hydranty wewnętrzne z węzłem półsztywnym o nominalnej średnicy węża 25 mm (obiekt częściowo wyposażony w instalację hydrantową 52 z węzłem płasko składanym);

przy jednoczesnym uwzględnieniu przyjętych rozwiązań zamiennych, wskazanych w punkcie 7. Ekspertyzy technicznej, tj.:

- I. wydzieleni pożarowe dźwigów osobowych (D1+D5) na każdej kondygnacji drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 60;
- II. wydzieleni pożarowe holu windowego na każdej kondygnacji (zgodnie z częścią rysunkową tj. hol oddzielony od dźwigów, od przyległych oddziałów, oraz od budynku „A” drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 60);
- III. wydzielenie pożarowe na każdej kondygnacji części budynku drzwiami o klasie odporności ogniowej i klasie dymoszczelności EI 60S (w ramach oddziałów) oraz naświetli stałych o klasie odporności ogniowej EI 60 – zgodnie z częścią rysunkową (kolor niebieski – legenda) drzwiami na drogach komunikacji zostaną wyposażone w elektrozamknięczki (pozostaną w pozycji otwartej w czasie normalnego funkcjonowania obiektu), natomiast zwalniane z poziomu systemu sygnalizacji pożarowej i zamykane samoczynnie;
- IV. wydzielenie pożarowe pionów technicznych P-1, oraz P-2 poprzez zamknięcie ich na każdej kondygnacji drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 60;
- V. zamknięcie klatek schodowych „K1” i „K2” drzwiami o podwyższonej klasie odporności ogniowej – czyli EI 60S;
- VI. stały dostęp elektryka dyżurnego (pracującego na terenie kompleksu Szpitala 24h/7 dni w tygodniu – telefon 9300;

- VII. istniejący przycisk przeciwpożarowego prądu (przy budynku „E”) należy zabezpieczyć przed niepożądanym działaniem osób trzecich (np. zamknięcie go obudową typową dla zaworów 52, otwieraną za pomocą głowicy toporka strażackiego);
- VIII. rozdzielnie elektryczne i pomieszczenie UPS w piwnicy zostaną wydzielone pożarowo w ramach rozwiązań zamiennych (drzwi w klasie odporności ogniowej EI 60, przepusty instalacyjne w klasie odporności ogniowej EI 120);
- IX. przyjęcie w scenariuszu pożarowym wyłączenie wentylacji bytowej w całym obiekcie z poziomu alarmu II stopnia (cały budynek stanowi jedną strefę pożarową);
- X. zachowanie w budynku istniejącej sieci hydrantów wewnętrznych DN 52;
- XI. wprowadzenie procedury organizacyjnej mającej na celu wyeliminowanie parkowania czy też zatrzymywania się pojazdów w obrębie wyznaczonej drogi pożarowej – w tym oznaczenie dróg pożarowych znakiem B-36 „Zakaz zatrzymywania się”, wraz z tabliczką T-24 uprzedzającą o możliwości odholowania pojazdu na koszt właściciela (wg grafiki w pkt. 7 ekspertyzy technicznej – str. 54);
- XII. oznaczenie wyjazdu na teren Szpitala znakiem D-40 „Strefa zamieszkania” w celu wprowadzenia przepisów: skrzyżowanie równorzędne (zasada prawej ręki), pieszy może poruszać się całą szerokością drogi, dopuszczalna prędkość 20 km/h, oraz parkowanie tylko w miejscach wyznaczonych (w kontekście przepustowości dróg pożarowych);
- XIII. na terenie Szpitala zostanie wyznaczony przebieg drogi pożarowej znakami pionowymi i poziomymi, oraz miejsca przeznaczone do parkowania;
- XIV. wyposażenie w system sygnalizacji pożarowej oraz połączenie do systemu monitoringu pożarowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu;
- XV. wyposażenie w dźwiękowy system ostrzegawczy;

postanawiam

wyrazić zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż określono w § 19 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia o ochronie ppoż., tj. w sposób wskazany powyżej, przy jednoczesnym zrealizowaniu pozostałych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i norm.

UZASADNIENIE

Pan Jacek Podyma – pełnomocnik strony - Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego, skierował wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o uzgodnienie rozwiązań w trybie § 1 ust. 2 rozporządzenia o ochronie ppoż., przedstawionych w Ekspertyzie technicznej.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej po rozpatrzeniu wniosku postanowił zaakceptować przedstawione rozwiązania umożliwiające dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Uwzględniając wszystkie zamierzenia inwestycyjne, uznano, że zapewniony zostanie akceptowalny poziom bezpieczeństwa pożarowego przedmiotowego obiektu.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Ponadto informuję, że:

- w postanowieniu wyrażono zgodę na spełnienie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w sposób inny niż określono w przepisach, wyłącznie dla przypadków wymienionych w postanowieniu,

- pozostałe, ewentualne nieprawidłowości niewymienione w postanowieniu wymagają realizacji zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej,
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z Ekspertyzą techniczną, stanowiącą załącznik do postanowienia Wielkopolskiego Wojewódzkiego PSP nr WPZ.52840.176.2024.1.MG,
- dokładne miejsce występowania oraz szczegółowy zakres nieprawidłowości wskazany jest w Ekspertyzie technicznej,
- wielkości parametrów w zakresie udzielanego odstępstwa, nie wskazane precyzyjnie w postanowieniu, należy zapewnić zgodnie z treścią Ekspertyzy technicznej,
- nie rozpatrywano szczegółów technicznych założeń projektowych zastosowanych urządzeń przeciwpożarowych,
- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, a także projektów technicznych uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń;
- po wykonaniu wszystkich zaleceń zawartych w przedmiotowej Wystąpieniu i warunków niniejszego postanowienia należy pisemnie poinformować Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej ul. Masztalarska 3, 61-767 Poznań, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
Państwowej Straży Pożarnej
z up. 
ZASTĘPCA WIELKOPOLSKIEGO
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO
st. bryg. mgr inż. Tomasz Wiśniewski

Otrzymują:

1. Pan Jacek Podyma
ul. Meissnera 4E/U13
60-408 Poznań

2. aa

Do wiadomości:

1. KM PSP w Poznaniu