

43 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
im. gen. dyw. Kłemensa Stanisława RUDNICKIEGO
KIEROWNIK SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Pani Dominika PUNDOR

KSZP: 2712
Świętoszów dnia 7 maja 2025 r.

platforma zakupowa

Dotyczy postępowania nr 16/17/PN/2025 pn.: Remont budynków magazynowych nr 88, 113, 120 w kompleksie 7795 w Duninowie

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 poz. 1320 t.j.), Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania do treści specyfikacji warunków zamówienia. Zamawiający przekazuje poniżej treść wniesionego pytania oraz udzielonej odpowiedzi.

W pkt 4.2 Opisu Przedmiotu Zamówienia, wskazano że:

„Remont pomieszczenia magazynowego:

- Demontaż instalacji SWWiN, KD i SAP - do powtórnego montażu:

* unieczynnienie central systemów bezpieczeństwa w magazynie,

* zapewnienie transmisji w ringu światłowodowym z pominięciem remontowanego magazynu,

* demontaż systemów KD, SWWiN SAP oraz przechowanie w odpowiednich warunkach do ponownego montażu,

* zabezpieczenie szafy dostępowej z centralami na czas remontu.

(roboty winny być wykonywane przez firmę posiadającą uprawnienia do wykonywania prac tego typu)”, w związku z tym Wykonawca ma n/w pytania:

Pytanie 1

czy ww. prace muszą być wykonywane przez „firmę”, czy może być to osoba fizyczna posiadająca odpowiednie uprawnienia i czy dopuszczone jest tu podwykonawstwo?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że może to być osoba fizyczna posiadająca odpowiednie uprawnienia. Dopuszczone jest podwykonawstwo.

Pytanie 2

jakie kryteria musi spełniać podwykonawca dla ww. zakresu?

Odpowiedź

Musi posiadać dostęp do informacji niejawnych oraz certyfikat kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego.

Pytanie 3

Czy na terenie należącym do zamawiającego, na obszarze na którym ma być wykonywany przedmiot zamówienia jest więcej niż 1 magazyn (pomieszczenie magazynowe)? A jeśli tak, to czy możliwy technicznie, technologicznie i pod względem prawnym (w tym ewentualnie obowiązujących umów, gwarancji itp.) jest demontaż SWWiN, KD i SAP wyłącznie z jednego pomieszczenia magazynowego bez wpływu na działanie instalacji SWWiN, KD i SAP w pozostałych obiektach magazynowych czy też konieczne jest zdemontowanie tych systemów we wszystkich obiektach objętych ww. systemami – o ile takie połączenie techniczne, technologicznie lub prawnie ma miejsce?

Odpowiedź

Na obszarze na którym ma być wykonywany przedmiot zamówienia jest więcej niż 1 magazyn. Możliwy technicznie, technologicznie i pod względem prawnym jest demontaż SWWiN, KD i SAP wyłącznie z jednego magazynu środków bojowych bez wpływu na działanie instalacji SWWiN, KD i SAP w pozostałych obiektach magazynowych

Pytanie 4

Jeśli Zamawiający posiada jakieś uprawnienia lub roszczenia dotyczące SWWiN, KD i SAP lub jednego z nich, względem podmiotu trzeciego (np. wynikające z umów, gwarancji itp.) to czy dopuszczalna jest ingerencja Wykonawcy w jakikolwiek z ww. systemów bez wiedzy i zgody tego podmiotu trzeciego? A jeśli do takiej ingerencji dojdzie bez zgody i wiedzy podmiotu trzeciego, to czy zamawiający może utracić wtedy jakieś uprawnienia, roszczenia np. z tytułu gwarancji udzielonej np. przez wykonawcę/wykonawców systemów SWWiN, KD lub SAP?

Odpowiedź

Wszystkie instalacje SWWiN, KD i SAP znajdujące się w magazynach środków bojowych objęte są gwarancją do grudnia 2026 roku. Uzyskanie zgody na ingerencję w ww. systemy jest po stronie Zamawiającego.

Pytanie 5

Czy dotychczas u Zamawiającego montażu oraz ewentualnego demontażu ww. systemów w tym SWWiN dokonywał więcej niż jeden podmiot, w tym inny podmiot niż taki, który odpowiada z tytułu gwarancji i rękojmi za ww. system lub systemy?

Odpowiedź

Dotychczas demontażu i ponownego montażu systemów SWWiN, KD i SAP dokonywał tylko jeden podmiot.

Pytanie 6

Czy z uwagi na powyższe (w zależności od tego jaki stan faktyczny wyniknie z analizy ww. pytań i udzielonych na nie odpowiedzi), zachodzi ryzyko, iż tylko jeden podmiot mógłby wykonać ww. demontażu i montażu pod rygorem np. utraty uprawnień w tym uprawnień z rękojmi lub gwarancji przez Zamawiającego? A jeśli tak, to Zamawiający jest w stanie określić, jaki jest minimalny oraz jaki jest maksymalny koszt wykonania przez ww. podmiot takiej usługi jak montaż i demontaż ww. instalacji/systemów?

Odpowiedź

Tylko jeden podmiot może wykonać demontaż i ponowny montaż systemów SWWiN, KD i SAP w magazynach środków bojowych pod rygorem utraty gwarancji przez Zamawiającego. Koszt wykonania takiej usługi to kwota ok. od 55 tys zł do 170 tys zł w zależności od ilości i wielkości magazynów.

Z poważaniem

/-/ Dominika PUNDOR