



Rzut dachu skala 1:100  
Instalacja odgromowa


LEGENDA:




Antena DVB-T UHF T-turbo-T 30




Antena DVB-T VHF DAB











Antena FM T-turbo-T FM



Antena DVB-T UHF T-turbo-T V



Antena SAT TT-125  
2x konwerter QUATTRO

Legenda Instalacji Odgromowej	
Blok	Uwaga: Legenda nie uwzględnia akcesoriów, mocowań itp.
	Zwody poziome - DR 8 OG na uchwytnych 96.2 OC ELKO-BIS mocowane do obrętki blacharskiej atyki obiektu.
	Zwody poziome - DR 8 OG na podstawach betonowych np. 30.1 ELKO-BIS mocowane do podłogi poprzez klejenie.
	Przewody odprowadzające - DR 8 OG pod warstwą ocieplenia w nurze odgromowej 104.12 ELKO-BIS, przebiegające do 100kV Mocowane do ściany za pomocą uchwytnych 48.3 OC ELKO-BIS co max 1 m.
	Złącze krzyżowe 4-otworowe, 1.1 OC ELKO-BIS
	Złącze kontrolne 4-otworowe, 4.1 OC ELKO-BIS
	Uziom fundamentowy.
	Obudowa atyka kontrolnego do gruntu - najniższa 50.1 PL ELKO-BIS Wytrzymałość na nacisk do 3000kg.
	Maszty odgromowe na kominowo o rozstawie H=2 m, iglica ELKO-BIS

Temat opracowania: PROJEKT ZMIAN DO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ PRZY UL. OBWODOWEJ W BISZTYNKU, DZ. NR 224, OBRĘB 0002, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 280104_4		
Adres inwestycji: obrub ewidencyjny: 2 Bisztynek, jednostka ewidencyjna: 280104_4 Bisztynek, ul. Obwodowa, działka nr ewid. 224		
Etap: PROJEKT WYKONAWCZY	Branża: ELEKTRYCZNA	
Projektant mgr inż. Tomasz Supranowicz	Nr uprawnień PDL/0069/PBE/16	Podpis
Sprawdzający mgr inż. Krzysztof Filkiewicz	Nr uprawnień PDL/0184/PWBE/15	Podpis
Tytuł rysunku Rzut dachu instalacja odgromowa		Numer rysunku E-19
Skala: 1:100		Data: 11.2023