
Temat: Re: Re[4]: Komora przy LO we Wrześni
Od: "Kubiak, Jarosław" <jaroslaw.kubiak@veolia.com>
Wysłane: 21.05.2024 11:40:24
Do: "Andrzej Tomasik I Architekt" <at@aat.pl>;
DW: "Piotr Trawiński" <piotr.trawinski@veolia.com>; "Grzegorz Stangreciak" <grzegorz.stangreciak@wrzesnia.powiat.pl>; "Przemysław Barabasz" <przemyslaw.barabasz@veolia.com>;

Dzień dobry,
akceptujemy rozwiązanie po stronie konstrukcji płyty stropowej komory ciepłowniczej w kolizji z planowaną budową bieżni. Jednocześnie zwracam uwagę na konieczność przebudowy wewnętrznej infrastruktury ciepłowniczej. W związku z częściowym obniżeniem stropu wystąpi konieczność przeniesienia instalacji odpowietrzającej oraz armatury pomiarowej. Proszę o uwzględnienie powyższych uwag przy planowaniu realizacji zadania w celu skoordynowania prac dotyczących przeniesienia w/w instalacji/armatury po zdjęciu stropu betonowego a przed montażem płyty stalowej.

śr., 15 maj 2024 o 14:37 Andrzej Tomasik I Architekt <at@aat.pl> napisał(a):

--

Jarosław Kubiak

Kierownik Ciepłowni

tel. kom: +48 695 935 599 fax: +48 61 640 42 51

e-mail: jaroslaw.kubiak@veolia.com

Veolia Zachód Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 28/30, 53-333 Wrocław / Polska

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000021724, NIP: 951-178-26-52, REGON: 012776122, Kapitał zakładowy: 27.766.860,00 PLN

biuro we Wrześni

ul. Piastów 17a, 62-300 Września / Polska

www.veolia.pl



<https://www.linkedin.com/company/veolia-poland>



<https://twitter.com/Veolia>



https://www.youtube.com/channel/UCyRkGF4PFNRdq_UOc_6ky-g



<https://www.facebook.com/VeoliaPL>

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu umożliwienia komunikowania się i obsługi korespondencji. Współadministratorami Twoich danych osobowych są spółki z Grupy Veolia. Więcej informacji o przysługujących Ci prawach oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdziesz w [polityce prywatności](#).

UWAGA: Informacja zawarta w niniejszej wiadomości lub dowolnym z jej załączników może być chroniona i objęta zakazem jej ujawniania. Jeśli czytelnik niniejszej wiadomości nie jest jej zamierzonym adresatem lub pośrednikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi, niniejszym informujemy, że wszelkie rozprowadzanie, dystrybucja, powielanie niniejszej wiadomości lub jej załączników, bądź inne działanie o podobnym charakterze jest zabronione. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, proszę bezzwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź na niniejszą wiadomość i usunąć ją z komputera bez otwierania załączników. Dziękujemy.