

Grudziądz, dnia 14.04.2025 r.

ZDM.ZP.261.2.9.2025

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Modernizacja dróg gruntowych w granicach administracyjnych Grudziądza
(z podziałem na dwie części)

II Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 284 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm./ wyjaśniam co następuje:

11. Dot. części 2 tj. ul. Jaśminowej. Według poz. 8 przedmiaru należy wykonać "Wykonanie pobocza ulepszanego z gruzu ceglano-betonowego szerokości 50 cm". Prosimy o wskazanie grubości ww. pobocza.

Odpowiedź 11:

Należy wykonać pobocze ulepszone z gruzu ceglano-betonowego szerokości 50 cm o średniej grubości 12 cm po zawałowaniu.

Dyrektor
/-/ Sylwia Łazarczyk

Opr. Ramona Ficerman/Bartosz Dobies