



Zgierz, dnia 23 kwietnia 2025 r.

WR.271.6.2025

Wyjaśnienie treści SWZ

Zmiana treści SWZ

dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na zadanie: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Białej poprzez budowę sali gimnastycznej z zapleczem sportowym i dydaktycznym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową”

Na podstawie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2024.1320), Zamawiający przekazuje treść złożonych zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Wyjaśnienie treści SWZ

Pytanie 295

Prosimy o jednoznaczne wskazanie projektowanej rzędnej spodu sufitu podwieszanego. W chwili obecnej opis techniczny w rozdziale opisującym akustykę (str. 61 PT Architektury i Konstrukcji) wskazuje rzędną +7,20m, w rzucie układu sufitów i na przekrojach znajdują się zapisy o wysokości +7,50m.

Odpowiedź 295

Rzędna 7,50 m jest prawidłową i na takiej należy realizować sufit podwieszany.

Pytanie 296

W nawiązaniu do odpowiedzi nr 285 prosimy o potwierdzenie ze wskazana w niej ilość płytek okładzinowych elewacyjnych dotyczy jedynie budynku szkoły. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie ilości płytek elewacyjnych przewidzianych do wykonania na budynku Sali gimnastycznej – przedmiary przedstawione przez Inwestora przewidują wykonanie 151,8m² natomiast z dokumentacji projektowej wynika, że należy wykonać około 245m² elewacji.

Odpowiedź 296

Wskazana w odpowiedzi ilość płytek okładzinowych dotyczyła części dotyczącej budynku szkoły (tego dotyczyło pytanie). W wycenie należy przyjąć wykończenie ścian budynku szkoły oraz sali gimnastycznej.

Pytanie 297

W nawiązaniu do odpowiedzi o nr 242 prosimy o wskazanie jednoznacznej lokalizacji paneli fotowoltaicznych. Wg. Rysunku E-08 znajdują się one na połaci północnej części zaplecza edukacyjnego szkoły natomiast treść odpowiedzi wskazuje na połac południową Sali gimnastycznej

Odpowiedź 297

Zamawiający wskazuje, iż dokonał zmiany treści w zakresie Załącznika Nr 1__Dokumentacja projektowa do SWZ.

Zmiana treści SWZ

Zamawiający zmienia Załącznik Nr 1_Dokumentacja projektowa do SWZ w następujący sposób:

- a. Anuluje się uzupełnienie projektu technicznego instalacji fotowoltaicznej - rys. E-08- zał. L do odpowiedzi z dnia 09.04.2025 r.
- b. Uzupełnia się projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej - rys. E-09- zał. K1 do niniejszych odpowiedzi.
- c. Anuluje się zał. D - Zestawienie na konstrukcję dachu Zgierz załączony do odpowiedzi z dnia 04.04.2025 r.
- d. Uzupełnia się projekt techniczny o Zestawienie na konstrukcje dachu— zał. L1 do niniejszych odpowiedzi.

Wójt Gminy Zgierz
Wioletta Cichowska