

Gmina Krościenko nad Dunajcem
Rynek 35, 34-450 Krościenko n.D.
tel. (18) 262-30-77
email: gmina@kroscienko.pl

Krościenko n.D., dnia 12 lutego 2025r.

WYJAŚNIENIE NR 3

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn. **Rozbudowa budynku punktu przedszkolnego z przeznaczeniem na żłobek wraz z infrastrukturą techniczną oraz wyposażeniem, znak: RI.271.2.1.2025.**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024r., poz. 1320 ze zm.) Zamawiający, udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia, w związku z wnioskiem, który wpłynął do Zamawiającego:

PYTANIE NR 1

Prosimy o doprecyzowanie czy termin realizacji zadania - 200 dni od daty podpisania umowy dotyczy zakończenia robót budowlanych, czy uzyskania przez Wykonawcę prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że termin 200 dni od daty podpisania umowy dotyczy uzyskania przez Wykonawcę prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu.

PYTANIE NR 2

Prosimy o ujednolicenie zapisu dotyczącego urządzenia i wyposażenia placu zabaw, gdyż jest rozbieżność pomiędzy przedmiarem robót a szczegółowym opisem wyposażenia placu zabaw zał. nr 12a do SWZ. Gdzie należy uwzględnić wartość 170 m² nawierzchni syntetycznej bezpiecznej z wysokiej jakości granulatu gumowego SBR? (brak odpowiedniej pozycji w przedmiarze robót).

Odpowiedź: Zamawiający informuje iż przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Urządzenia i wyposażenia placu zabaw należy dokonać zgodnie z projektem technicznym i opisem wyposażenia placu zabaw (Zał. nr 12a do SWZ).

PYTANIE NR 3

W przekazanym przedmiarze robót brak wywozu gruntu z wykonanych wykopów pod fundamenty. Czy wywóz gruntu jest po stronie wykonawcy? Jeżeli jest, prosimy o podanie odległości na jaką należy wywieźć grunt.

Odpowiedź: Wywóz gruntu jest po stronie Wykonawcy. Wywóz we wskazane miejsce w uzgodnieniu z Zamawiającym na odległość do 10 km.

PYTANIE NR 4

Budynek żłobka będzie budowany na istniejącym placu zabaw przedszkola. W przedmiarze brak demontażu elementów wyposażenia. Po czyjej stronie jest demontaż elementów wyposażenia placu zabaw i czy podlega utylizacji?

Odpowiedź: Demontaż elementów wyposażenia placu zabaw jest po stronie Wykonawcy. Zdemonutowane urządzenia należy przekazać Zamawiającemu.

PYTANIE NR 5

W przedmiarze robót brak rozbiórki części dachu od strony ściany szczytowej budynku przedszkola, w celu wykonania ściany oddzielenia przeciwpożarowego. Czy należy ująć w wycenie?

Odpowiedź: Rozbiórkę i odtworzenie części dachu budynku przylegającego do ściany szczytowej należy przyjąć w wycenie.

PYTANIE NR 6

W przedmiarze robót nie ujęto rozbiórki ogrodzenia. Ze względu na ograniczoną ilość miejsca pod wykonanie prac fundamentowych, rozbiórka jest konieczna do wykonania. Czy należy ująć w wycenie?

Odpowiedź: Rozbiórkę ogrodzenia należy ująć w wycenie.

PYTANIE NR 7

W przedmiarze robót nie ujęto budowy nowego ogrodzenia. Czy należy ująć w wycenie odtworzenie ogrodzenia z rozbiórki czy nowe? Jeżeli nowe, prosimy o podanie specyfikacji nowego ogrodzenia.

Odpowiedź: Przy odtworzeniu ogrodzenia należy ująć koszt nowego ogrodzenia z siatki metalowej powlekanej, tożsame z istniejącym ogrodzeniem.

PYTANIE NR 8

Czy w wycenie należy ująć wykonanie trawnika z przedmiaru czy bezpieczną nawierzchnię z SBR z załącznika 12a do SWZ?

Odpowiedź: Przy wycenie należy ująć koszty odtworzenia trawników zielonych, natomiast na placu zabaw należy dodać koszt wykonania bezpiecznej nawierzchni z SBR zgodnie z Załącznikiem nr 12a do SWZ oraz opisem w projekcie.

PYTANIE NR 9

Czy w przedmiarze w pozycji 3.4.4. Zamawiający poprawnie podał ilość sztuk urządzenia 16? Z zestawienia wyposażenia wynika inaczej.

Odpowiedź: Ilość sztuk urządzeń należy przyjąć zgodnie z zestawieniem wyposażenia.

PYTANIE NR 10

Czy stolarka okienna ma zostać wykonana z aluminium czy z PCV?

Odpowiedź: Stolarka okienna wykonana z aluminium w kolorze ciemny brąz, spełniająca normy przenikalności cieplnej $U < 0,8 \text{ W (m}^2\text{K)}$.

PYTANIE NR 11

Proszę o informację czy w przedmiarze robót branży budowlanej poz. 3.4.4 Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja słupków, stojaków dostawa i montaż urządzenia zestaw wielofunkcyjny czterowieżowy - podana ilość 16 szt. jest prawidłowa? jeśli NIE, to proszę o zmianę ilości.

Odpowiedź: W poz. 3.4.4 przedmiaru, projektant założył ilość podpór (tj. 16 szt.) w urządzeniu na placu zabaw. Natomiast ilość urządzeń należy przyjąć zgodnie z opracowaniem projektowym.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe postanowienia specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 Prawa zamówień publicznych niniejsze wyjaśnienia przekazuje się Wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz udostępnia się na stronie internetowej postępowania pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/pn/kroscienko>

mgr inż. Stanisław Tkaczyk

.....
Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem