



Zgierz, dnia 24 lutego 2025 r.

WR.271.4.2025

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na zadanie: „Budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej Nr 702 od ronda w miejscowości Warszycie do miejscowości Wola Rogozińska”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2024.1320), Zamawiający przekazuje treść złożonych zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Zamawiający wymaga by “klamry/zatrzaski zamykające muszą być wykonane ze stali nierdzewnej” - Zapis ten ewidentnie ingeruje w rozwiązania konstrukcyjne oprawy. Na rynku jest wiele innych rozwiązań stosowanych przez wiodących producentów o ugruntowanej pozycji na rynku zapewniających te same funkcjonalności. Tak szczegółowy opis rozwiązania stosowanego przez jednego producenta jest niezgodny z Ustawą Pzp poprzez dobór parametrów technicznych i preferencje określonych rozwiązań technicznych, które charakteryzuj¹ produkty konkretnego producenta, doprowadzaj^c przy tym do wyeliminowania innych wykonawców w sposób, który nie prowadzi do zachowania zasady przejrzystości postępowania i faworyzuje wyłącznie jednego producenta. Stanowi to podstawę do zaskarżenia postępowania do KIO.

Wnosimy o wykreślenie tego zapisu.

Odpowiedź 1

Wymaganie określone względem klipsów/klamer wynika z wysokiej trwałości oraz odporności na czynniki zewnętrzne (np. mechaniczne, atmosferyczne). Wskazać należy, że elementy ruchome jakimi są klamry/zatrzaski narażone są na obtarcia/zarysowania podczas prostych prac serwisowych. W sytuacji gdy klamry/klispy wykonane są np: z odlewu i malowane proszkowo zachodzi realne ryzyko uszkodzenia powłoki lakierniczej i w konsekwencji korozji elementu. Według wiedzy Zamawiającego min. 3 renomowanych producentów posiada rozwiązania spełniające zapis Zamawiającego.

Zamawiający podtrzymuje zapis.

Pytanie 2

regulację oprawy wymagana -10 + 30 (na słupie) oraz -45 do 30 st (wysięgnik) a w przedstawionych przez Zamawiającego obliczeniach regulacja oprawy na wysięgniku jest rzędu 5 st wobec czego prosimy o dopuszczenie regulacji - w zakresie -20°- + 20°. Jest to wystarczający zakres, żeby zapewnić horyzontalne położenie oprawy.

Odpowiedź 2

Zamawiający podtrzymuje zapis z uwagi na potrzebę dostosowania położenia oprawy do istniejących konstrukcji nośnych oraz w przypadku rozbudowy układu drogowego np. o ścieżki rowerowe, chodniki, dostosowania układów optycznych do bieżących warunków drogowych poprzez mechaniczną zmianę ustawienia oprawy a nie jej całkowitą wymianę.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania, w których wymagany zakres regulacji kąta nachylenia będzie realizowany za pomocą dedykowanego, niezintegrowanego przegubu. W takiej sytuacji wymagany będzie raport dla przegubu na zgodność z normą PN-EN 60068-2-6 lub równoważną dla oferowanych wersji opraw (z uwzględnieniem ich wagi oraz parametrów aerodynamicznych).

Pytanie 3

Czy Zamawiający może potwierdzić, że rozwiązanie w postaci klamer zamykających wykonanych z tego samego materiału (odlew aluminium malowany proszkowo), co korpus oprawy oświetleniowej potraktuje jako równoważne?

Odpowiedź 3

Zamawiający nie uzna zaproponowanego rozwiązania jako równoważnego.

Wymaganie określone względem klipsów/klamer wynika z wysokiej trwałości oraz odporności na czynniki zewnętrzne (np. mechaniczne, atmosferyczne). Elementy ruchome jakimi są klamry/zatrzaski narażone są na obtarcia/zarysowania podczas prostych prac serwisowych. W sytuacji gdy klamry/klispy wykonane są np: z odlewu i malowane proszkowo zachodzi realne ryzyko uszkodzenia powłoki lakierniczej i w konsekwencji korozji elementu.

Wójt Gminy Zgierz

Wioletta Głowacka