

ZAKŁAD KARNY
33-100 TARNÓW
ul. Konarskiego 2
tel. 14 623-51-00
Regon 000320006 NIP 873-13-71-991

UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dot. Postępowania NR D/Kw.2232.14.2024.DR

postępowanie pn. Poprawa infrastruktury technicznej Oddziału Zewnętrznego w Tarnowie-Mościcach Zakładu Karnego w Tarnowie

Do Zakładu Karnego w Tarnowie wpłynęły zapytanie do postępowania pn. „Poprawa infrastruktury technicznej Oddziału Zewnętrznego w Tarnowie-Mościcach Zakładu Karnego w Tarnowie

**Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawa prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320) [dalej: PZP]
Zamawiający wyjaśnia odpowiedź do SWZ:**

„Mając na względzie regulacje zawarte w art. 99–art. 102 ustawy z 11 września 2019 r. – Pzp, zobowiązujące do opisanie przedmiotu zamówienia w sposób uniemożliwiający różną interpretację jego postanowień, wykluczający wątpliwości co do oczekiwań zamawiającego oraz bez pominięcia żadnych kwestii, które mogą mieć znaczenie dla kształtu opracowywanej przez nasze przedsiębiorstwo oferty, powołując się na unormowania wynikające z rozporządzenia ministra rozwoju, pracy i technologii z 29 grudnia 2021 r. dot. przedmiaru robót, zwracamy się z wnioskiem o udzielenie stosownych wyjaśnień i odpowiedzi w poniższych tematach:

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA Dotyczy: Modernizacji oświetlenia w ramach przebudowy infrastruktury technicznej Oddziału Zewnętrznego w Tarnowie-Mościcach Zakładu Karnego w Tarnowie.

1. Demontaż istniejących słupów i opraw oświetleniowych:

1. Brak nakładów na demontaż opraw, które nie są ujęte w przedmiarze. W przedmiarze robót podano, że do demontażu przewidziano 42 słupy oświetleniowe, natomiast w planie projektowym (stan projektowany) uwzględniono montaż 24 słupów. Czy liczba słupów do demontażu oraz montażu została prawidłowo określona? Prosimy o potwierdzenie ostatecznej liczby słupów. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o właściwe ilości wraz z podaniem parametrów referencyjnych wyrobów.

2. Ułożenie nowych kabli: Brak szczegółowego opisu materiałów kablowych oraz ilości. Proszę o uzupełnienie przedmiaru w zakresie parametrów kabli, długości ułożenia oraz dodatkowych prac, takich jak uziemienia.

3. Montaż nowych słupów i opraw oświetleniowych: Brak informacji na temat specyfikacji słupów oświetleniowych (materiał, wysokość, wykończenie). W przedmiarze robót przewidziano montaż opraw zgodnych z wytycznymi Służby Więziennej, jednak w opisie technicznym nie ma specyfikacji 2 dotyczącej konkretnego modelu opraw LED (54W zamiast istniejących 70W). Prosimy o potwierdzenie, czy oprawy LED 54W są prawidłowym zamiennikiem dla istniejących 70W. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o właściwe ilości wraz z podaniem parametrów referencyjnych wyrobów.

4. Nasyp piasku na dnie rowów kablowych: Przedmiar zakłada nasypanie piasku na odcinku 65,6 m rowów kablowych, co może wydawać się nieproporcjonalne do całkowitej długości rowów (820 m). Prosimy o wyjaśnienie, czy przewidziany metraż piasku jest wystarczający.

5. Niejasność w zakresie robót towarzyszących: W przedmiarze uwzględniono roboty towarzyszące (np. rozbiórki nawierzchni), jednak w dokumentacji brak szczegółowego opisu, które elementy terenu wymagają rozbiórek. Prosimy o szczegółowe wytyczne dotyczące robót towarzyszących, w tym rozbiórek oraz ich naprawy.

MODERNIZACJA SZATNI Dotyczy: Modernizacji szatni w ramach przebudowy infrastruktury technicznej Oddziału Zewnętrznego w Tarnowie-Mościcach Zakładu Karnego w Tarnowie.

6. Rozbieżność w liczbie drzwi aluminiowych: W przedmiarze robót przewidziano wymianę stolarki drzwiowej na jedne drzwi aluminiowe (1,89 m²), jednak na rysunku brak szczegółowego oznaczenia tego elementu. Prosimy o potwierdzenie liczby drzwi aluminiowych do wymiany i o uzupełnienie przedmiaru o właściwe ilości wraz z podaniem parametrów referencyjnych wyrobów.

8. Wykucie otworu w ścianie nośnej: Brak nakładów na wykucie otworu w ścianie nośnej. W opisie technicznym wskazano wykucie otworu w ścianie nośnej, jednak brak szczegółowych informacji o typie i wielkości nadproża, które mają być zaprojektowane i wykonane. Czy nadproża są prawidłowo uwzględnione w innych dokumentach? Prosimy o podanie rodzaju ściany, obmiaru otworu oraz technologii prac i o uzupełnienie przedmiaru o właściwe ilości wraz z podaniem parametrów referencyjnych wyrobów.

9. Wykonanie schodów: Brak szczegółów na temat materiałów użytych do budowy schodów oraz wykończenia. W opisie technicznym wymieniono wykonanie schodów, natomiast w przedmiarze ujęto tylko niewielki zakres prac związanych z uzupełnieniem elementów schodów z betonu monolitycznego (0,28 m³). Czy ten zakres jest kompletny, czy wymaga uzupełnienia o inne elementy, np. poręcze lub wykończenia? Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o parametry schodów i rodzaj wykończenia (np. beton, stal). Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o właściwe ilości wraz z podaniem parametrów referencyjnych wyrobów. 3

10. Remont ścian i montaż sufitów podwieszanych: Brak szczegółowych informacji o rodzaju materiałów, które mają być zastosowane do ścian i sufitów. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o właściwe ilości wraz z podaniem parametrów referencyjnych wyrobów.

11. Instalacje elektryczne i teletechniczne: Brak wyceny instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o właściwe ilości wraz z podaniem parametrów referencyjnych wyrobów.

12. Wyposażenie szatni: Brak nakładów na dostawę i montaż szafek szatniowych. W opisie technicznym podano, że przewiduje się wyposażenie pomieszczeń w 20 szafek szatniowych, natomiast w przedmiarze brakuje szczegółowej specyfikacji materiałowej dla tych elementów. Prosimy o doprecyzowanie liczby szafek oraz ich charakterystyki technicznej. Prosimy uzupełnienie przedmiaru o ilości szafek oraz parametry techniczne (materiał, wykończenie). Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o właściwe ilości wraz z podaniem parametrów referencyjnych wyrobów.

13. Niejasności dotyczące izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej: Przedmiar uwzględnia montaż izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z wełny mineralnej na powierzchni 9,29 m², ale w opisie technicznym nie ma odniesienia do konieczności wykonywania takich prac. Czy izolacja dotyczy wszystkich projektowanych ścian działowych?

14. Różnice w materiałach do wykończenia schodów: Przedmiar przewiduje wykonanie okładzin schodów z płytek ceramicznych, jednak na rysunku brak wyraźnej informacji o tym, jakie materiały mają być zastosowane. Prosimy o potwierdzenie, czy płytki ceramiczne są zgodne z wymaganiami, czy przewidziano inne materiały wykończeniowe.

15. Szczegóły dotyczące wykończenia pomieszczeń (farby, płytki): W przedmiarze uwzględniono różne typy farb (lateksowa, emulsyjna), jednak w opisie technicznym brakuje wyraźnej specyfikacji. Prosimy o potwierdzenie, jakie dokładnie rodzaje farb i płytek mają być zastosowane w projekcie.

16. Brak szczegółów dotyczących fundamentów pod schody: W opisie technicznym wspomniano o wykonaniu schodów, jednak w przedmiarze brak szczegółów dotyczących fundamentów pod schody. Czy istnieje konieczność wykonania dodatkowych fundamentów lub konstrukcji nośnych dla schodów? Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o właściwe ilości wraz z podaniem parametrów referencyjnych wyrobów.

17. Niejasności w zakresie rozbiórek: 4 Przedmiar przewiduje rozbiórkę ścian i wywóz gruzu, jednak na rysunkach brak szczegółowych informacji o tym, które ściany mają być rozebrane. Prosimy o potwierdzenie, które elementy konstrukcyjne podlegają rozbiórce.

MODERNIZACJA WARTOWNI Dotyczy: Modernizacji wartowni w ramach przebudowy infrastruktury technicznej Oddziału Zewnętrznego w Tarnowie-Mościcach Zakładu Karnego w Tarnowie.

18. Rozbiórka ścian murowanych: Brak nakładów na rozbiórkę ścian murowanych. Proszę o podanie ilości rozbieranych ścian oraz specyfikacji materiałów.

19. Zamurowanie okna i montaż nowych okien: Brak informacji o rodzaju zamurowania okna oraz specyfikacji nowych okien. W przedmiarze wskazano łączną ilość okien do montażu, jednak na rysunkach widoczna jest różna liczba okien w poszczególnych pomieszczeniach. Czy wymagana jest korekta ilości okien lub otworów okiennych na rysunkach, aby dopasować je do przedmiaru? Proszę o uzupełnienie przedmiaru o ilość i typ okien (wymiały, materiał, parametry techniczne). Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o właściwe ilości wraz z podaniem parametrów referencyjnych wyrobów.

20. Przesunięcie kraty: Brak informacji o specyfikacji kraty oraz technologii montażu. W przedmiarze i kosztorysie przewidziano demontaż krat oraz okien. Czy przewidziano, że istniejące kraty oraz okna mogą być uszkodzone lub niewystarczające do ponownego montażu? Czy wymagany będzie zakup

nowych krat lub okien, jeśli istniejące nie spełnią norm? Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o właściwe ilości wraz z podaniem parametrów referencyjnych wyrobów.

21. Remont ścian i sufity podwieszane: Brak wyceny remontu ścian oraz sufitów podwieszanych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o właściwe ilości wraz z podaniem parametrów referencyjnych wyrobów.

22. Instalacje elektryczne i teletechniczne: Brak szczegółowej wyceny instalacji elektrycznych. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o ilość punktów elektrycznych oraz specyfikację przewodów.

23. Montaż monitorów 55 cali: Brak nakładów na dostawę i montaż monitorów. Kosztorys przewiduje zakup i montaż 10 monitorów 55-calowych. Czy przewidziano specyficzne wymagania techniczne dla tych monitorów (np. typ montażu, zgodność z istniejącym systemem teletechnicznym)? Czy rysunki przewidują odpowiednie miejsca montażu monitorów? Prosimy o podanie liczby monitorów oraz specyfikacji technicznych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o właściwe ilości wraz z podaniem parametrów referencyjnych wyrobów. 5

24. Podokienniki z konglomeratów kamiennych: Kosztorys przewiduje montaż podokienników z konglomeratów kamiennych, natomiast na rysunkach brakuje szczegółowych informacji o ich wymiarach i materiale. Czy należy uzupełnić dane techniczne i szczegóły montażowe? Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o właściwe ilości wraz z podaniem parametrów referencyjnych wyrobów.

MODERNIZACJA TERENU PRZY BRAMIE Dotyczy: Modernizacji terenu przy bramie w ramach przebudowy infrastruktury technicznej Oddziału Zewnętrznego w Tarnowie-Mościcach Zakładu Karnego w Tarnowie.

25. Rozebranie istniejącej nawierzchni: Brak nakładów na rozbórkę istniejącej nawierzchni. Proszę o podanie powierzchni rozbórki oraz technologii prac. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o właściwe ilości wraz z podaniem parametrów referencyjnych wyrobów.

26. Wykonanie nowej nawierzchni: Brak specyfikacji materiałów użytych do budowy nowej nawierzchni. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o rodzaj nawierzchni (np. kostka brukowa, asfalt).

27. Fundamenty budynku kontenerowego: W opisie technicznym podano, że należy wykonać płytę fundamentową pod budynek kontenerowy, natomiast w przedmiarze znajduje się pozycja dotycząca podkładów betonowych. Czy te dwa elementy są odrębnymi etapami, czy może jeden z nich jest nieaktualny? Rysunki nie zawierają szczegółowych informacji o wymiarach płyty fundamentowej. Prosimy o doprecyzowanie.

28. Kontenery modułowe: W opisie technicznym jest opisana dostawa i montaż budynku kontenerowego wyposażonego w instalacje zgodne z wytycznymi Służby Więziennej. Przedmiar odnosi się do trzech kontenerów, ale brak jest szczegółowego opisu, jakie pomieszczenia znajdują się w poszczególnych kontenerach. Czy można otrzymać bardziej szczegółowy podział? Rysunki wskazują na kilka pomieszczeń kontrolnych, jednak brak jednoznacznych informacji o liczbie kontenerów. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o właściwe ilości wraz z podaniem parametrów referencyjnych wyrobów.

29. Odwodnienie liniowe: W przedmiarze znajduje się pozycja dotycząca odwodnienia liniowego z rurą odprowadzającą, ale brakuje szczegółów na rysunkach na temat lokalizacji odwodnienia.

Czy możliwe jest wskazanie dokładnej lokalizacji odwodnienia na rysunkach lub dostarczenie szczegółowego projektu? Czy odwodnienie liniowe 6 powinno być podłączone do konkretnej instalacji istniejącej, a jeśli tak, to jakie są wymagania techniczne dotyczące tej instalacji?

30. Zadaszenie: Opis techniczny odnosi się do zadaszenia, jednak brakuje szczegółów na rysunkach oraz w przedmiarze na temat materiału, sposobu wykonania oraz szczegółów montażowych. Czy możliwe jest dostarczenie dokładniejszej specyfikacji dotyczącej konstrukcji i wykończenia zadaszenia? W jakim zakresie zadaszenie ma spełniać normy ochrony przeciwpożarowej oraz izolacji cieplnej? Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o właściwe ilości wraz z podaniem parametrów referencyjnych wyrobów.

31. Ogrodzenie i drut kolczasty: W przedmiarze wskazane jest wykonanie ogrodzenia z krat stalowych oraz montaż drutu kolczastego typu concertina, ale brak jest szczegółowych informacji dotyczących wysokości ogrodzenia, ilości oraz rozmieszczenia elementów kolczastych. Czy istnieje preferowany schemat rozmieszczenia oraz wysokość ogrodzenia? Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o właściwe ilości wraz z podaniem parametrów referencyjnych wyrobów.

32. Kostka brukowa: W opisie technicznym jest wzmianka o wykonaniu kostki brukowej w obrębie bramy, jednak brak szczegółów dotyczących rodzaju materiału (kostki), wykończenia powierzchni oraz zakresu prac na rysunkach i w przedmiarze. Czy można otrzymać szczegółowe informacje na temat rodzaju i wzoru kostki brukowej? Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o właściwe ilości wraz z podaniem parametrów referencyjnych wyrobów.

33. Szczegółowość kosztorysu: Czy inwestor przewiduje aktualizację kosztorysu, aby uwzględnić potencjalne zmiany wynikające z ewentualnych różnic w dokumentacji lub błędów, które mogą się pojawić w trakcie realizacji projektu?

34. Prosimy o dokładne wytyczne co do przeróbek instalacji elektrycznych w częściach socjalnych

35. Zasilanie kontenerów zakupowych. Skąd będzie szło zasilanie?

36. Kopanie pod oświetlenie zewnętrzne (słupy elektryczne). Czy jest możliwość wjazdu minikoparką? Jeśli nie ma to, czy można przerzucić minikoparkę dźwigiem przez ogrodzenie zakładu karnego.

37. Fundamenty pod słupy oświetleniowe Fundamenty pod słupy oświetleniowe są za małe aby utrzymać taki ciężar. Trzeba wymienić je na większe. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o właściwe ilości wraz z podaniem parametrów referencyjnych wyrobów. 7

38. Wydłużenie terminu realizacji zamówienie poprzez ręczne kopanie pod oświetlenie zewnętrzne.

39. Część terenu zewnętrznego nie będzie możliwa do zrealizowania poprzez Innego wykonawcę dla którego została oddana część terenu gdzie ma być wykonywana owa infrastruktura. Wykonawca zdaje owy teren 3.12.2024 a termin realizacji zamówienia jest do 5.12.2024 co wyklucza terminowe wykonanie prac. Prosimy o odpowiedz w tej kwestii.

40. Jak jest możliwość ustawienia dźwigu do demontażu oraz montażu słupów oświetleniowych gdyż nie jest to możliwe przez wykonanie tego ręcznie”.

Odpowiedzi na postawione pytania:

Ad. 1

Liczba słupów do demontażu – 24 szt.

Liczba projektowanych słupów – 24 szt.

Zmianę należy uwzględnić podczas prac projektowych.

Ad. 2

Materiał kablowy (parametry kabli), ilość oraz uziemienie należy dostosować do stanu projektowanego słupów oświetleniowych oraz ilości projektowanych opraw.

Ad. 3

Słupy oświetleniowe stalowe o wysokości 10 m.

Projektowane oprawy w ilości 54 szt. należy dobrać do stanu projektowanego. Realizacja zamówienia odbywa się w trybie zaprojektuj i wybuduj. To na Wykonawcy spoczywa sporządzenie dokumentacji projektowej.

Ad. 4

Należy przewidzieć ilość piasku do zasypania przy założeniu wykorzystania istniejącego urobku z powstałego wykopu.

Ad. 5

Należy przewidzieć nawierzchnie do rozbiórki i ponownego odtworzenia. Nawierzchnie z kamienia oraz z płyt betonowych.

Ad. 6

Projektowane drzwi oznaczone na rysunku symbolem „proj.” przy drzwiach.

Ad. 8

Należy wykonać nadproże stalowe w ścianie nośnej o szerokości około 80 cm przed uprzednim wykuciem projektowanego otworu.

Ad. 9

Schody należy wykonać w projektowanym otworze jako betonowe monolityczne wykończone płytkami oraz zastosować poręcze w projektowanym przejściu.

Ad. 10

Ściany należy poddać remontowi poprzez uzupełnienie tynków z przespachlowaniem nierówności oraz malowaniem farbami emulsyjnymi.

Sufity należy wykonać jako podwieszane z płyt z włókien mineralnych na konstrukcji stalowej.

Ad. 11

Należy wykonać podstawową instalację elektryczną z jednym gniazdkiem elektrycznym na pomieszczenie oraz oświetleniem zapewniającym odpowiednie użytkowanie całej powierzchni pomieszczeń poddanych remontowi.

Ad. 12

Należy przewidzieć dostawę gotowych podwójnych szafek szatniowych pracowniczych z ławką w ilości 20 szt. Szafki należy wykonać z materiałów jak w szatniach istniejących na terenie Zakładu Karnego.

Ad. 13

Projektowana ściana działowa o grubości 12 cm z płyt GK na ruszcie stalowym z wypełnieniem z wełny mineralnej.

Ad. 14

Schody należy wykonać w projektowanym otworze jako betonowe monolityczne wykończone płytkami oraz zastosować poręcz w projektowanym przejściu.

Ad. 15

Ściany należy poddać remontowi poprzez uzupełnienie tynków z przespachlowaniem nierówności oraz malowaniem farbami emulsyjnymi.

Ad. 16

Schody należy wykonać w projektowanym otworze jako betonowe monolityczne na istniejącym fundamencie ściany nośnej.

Ad. 17

Projektuje się wyburzenie w ścianie nośnej pod przejście ze schodami.

Ad. 18

Ujęte w przedmiarze.

Ad. 19

Okna przewidziane jako nowe oznaczono na rysunku jako „proj. + krata”; krata stalowa okna od zewnątrz zgodna z Wytycznymi Dyrektora Służby Więziennej.

Okna spełniające aktualne warunki techniczne.

Ad. 20

Przesunięta krata oznaczona na rysunku i dotyczy ona wyłącznie 1 kraty wewnątrz pomieszczeń.

Kratę należy montować zgodnie z Wytycznymi Dyrektora Służby Więziennej

Ad. 21

Ściany należy poddać remontowi poprzez uzupełnienie tynków z przespachlowaniem nierówności oraz malowaniem farbami emulsyjnymi.

Sufity należy wykonać jako podwieszane z płyt z włókien mineralnych na konstrukcji stalowej.

Ad. 22

Realizacja zamówienia odbywa się w trybie zaprojektuj i wybuduj. To na Wykonawcy spoczywa sporządzenie dokumentacji projektowej.

Ad. 23

Zamawiający wskazuje, że będzie to 10 szt. Monitorów, o następujących parametrach:

- CCTV

- od 45" do 55"

- Full HD

- 2x HDMI

- przemysłowy z certyfikatem całodobowej pracy

Ad. 24

Podokienniki należy zamontować w projektowanych oknach. Długość i szerokość dostosować do parametrów okna.

Ad. 25

Należy wykonać projektowaną nawierzchnię z kostki brukowej na podbudowie po uprzedniej rozbiórce nawierzchni z kamienia i kostki brukowej. Ilość należy odczytać z rysunku.

Ad. 26

Zgodnie z rysunkiem należy wykonać nawierzchnię z kostki brukowej.

Ad. 27

Budynek kontenerowy należy posadowić na płycie fundamentowej posadowionej na podbudowie z kruszywa. Płytę fundamentowa należy wykonać jak szerokość i długość budynku kontenerowego.

Ad. 28

Zaprojektowano trzy kontenery modułowe o wymiarze 3,00 m x 6,50 m z opisem funkcji pomieszczeń zawartych na rysunku.

Ad. 29

Projektowane odwodnienie liniowe o szerokości 4,00 m należy wykonać i wpiąć do istniejącego zbiornika na wody opadowe znajdującego się obok budynku kontenerowego.

Ad. 30

Zadaszenie wykonać jako lekkie o konstrukcji stalowej zabezpieczające przed warunkami pogodowymi (deszcz, śnieg).

Ad. 31

Wysokość ogrodzenia z krat stalowych należy ustalić z zamawiającym.

Ad. 32

Zakres projektowanej kostki brukowej ukazana na rysunku. Rodzaj i wzór kostki brukowej należy ustalić z zamawiającym.

Ad. 33

Rozliczenie jest ryczałtowe, więc Wykonawca wlicza wszelkie koszty realizacji zamówienia. To Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie dokumentacji projektowej w „zaprojektuj i wybuduj”, więc Wykonawca jest odpowiedzialny za błędy projektowe.

Ad. 34

Realizacja zamówienia odbywa się w trybie zaprojektuj i wybuduj. To na Wykonawcy spoczywa sporządzenie dokumentacji projektowej, w tym Wykonawca podczas wizji lokalnej mógł zapoznać się z pomieszczeniami socjalnymi.

Ad. 35

Zasilanie budynku kontenerowego z istniejącego złącza kablowego.

Ad. 36

Istnieje możliwość wjazdu minikoparką na teren Zakładu Karnego.

Ad. 37

Fundamenty pod słupy oświetleniowe należy dobrać pod wysokość projektowanych słupów 10 m.

Ad. 38

Realizacja zamówienia musi zakończyć się w terminie wskazanym w treści SWZ.

Ad. 39

Termin wykonania zamówienia to 23.12.2024 r. Prace można rozpocząć od innych części Oddziału Zewnętrznego w Tarnowie-Mościach, a organizacja harmonogramu robót oraz terminowe zrealizowanie zamówienia leży po stronie Wykonawcy.

Ad. 40

Zamawiający nie ma wpływu na organizację robót przez Wykonawcę. Jednocześnie Wykonawca będzie mógł wjechać na teren Oddziału zewnętrznego w Tarnowie-Mościach w zależności od potrzeb, co mógł stwierdzić bezpośrednio podczas odbytej wizji lokalnej.

Zamawiający podkreśla również, że realizacja postępowania odbywa się w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, więc na Wykonawcy spoczywa sporządzenie dokumentacji projektowej, a wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy – nie kosztorysowy, pytania, w których Wykonawca zakłada uwzględnienie ponoszonych nakładów na różne czynności nie ma zastosowania. Wykonawca wlicza je samodzielnie w realizację zamówienia.

Zamawiający w celu usprawnienia przepływu informacji udostępnia najnowsze Wytyczne 6/2024 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie określenia standardów systemów zabezpieczeń elektronicznych w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej, a także Wytyczne 1/2023 w sprawie wymagań technicznych i ochronnych dla pawilonów zakwaterowania osadzonych w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej..

Udzielone odpowiedzi nie mają wpływu na zmianę terminu składania ofert.

Z upoważnienia Dyrektora
Zakładu Karnego w Tarnowie
ZASTĘPCA DYREKTORA
Zakładu Karnego w Tarnowie

ppik Krzysztof Radzik