

Kodrąb, dnia 27.01.2025 r.

Zamawiający:

Gmina Kodrąb

ul. Niepodległości 7,

97-512 Kodrąb

Adresat:

Wszyscy nabywcy Specyfikacji

GKI.271.1.2025

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: ***Utwardzenie placu przy remizie OSP w Zapolicach***

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

„Dotyczy poz. nr 2 przedmiaru robot. Czy podbudowa pod nawierzchnię ma być wykonana według przedmiaru, czyli 20 cm kruszywa naturalnego (pospółka), czy z kruszywa łamanego (tłuczeń kamienny).”

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że należy zastosować podbudowę z tłucznia kamiennego frakcji 0-30 mm.

Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Wójt Gminy Kodrąb

/-/

Bożena Krawczyk