

Wałbrzych, dnia 08.05.2025r.

DZPZ-530-Zp/23/PN/25

**Wykonawcy – wszyscy**

***Dotyczy: „Dostawa tlenu medycznego wraz z dzierżawą butli do Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu przy ul. Sokołowskiego i Batorego na okres 24 miesięcy” – Zp/23/PN/25***

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający używa również butli stalowych z tlenem medycznym o pojemności 2l ciśnieniu 200 bar i zawartości gazu 0,43m<sup>3</sup> (np. w karetkach, inkubatorach, respiratorach lub łózkach transportowych) ? Jeśli tak, prosimy o dołączenie tej pojemności do niniejszego postępowania.

Przypominamy jednocześnie, że ewentualne przetaczanie tlenu medycznego np. z dużych butli do małych butli jest niezgodne z Prawem Farmaceutycznym i podlega odpowiednim sankcjom.

**Odp. Butle stalowe z tlenem medycznym o pojemności 2l używane są w ilościach niemożliwych do zaplanowania. W razie konieczności dostawa będzie realizowana na podstawie dodatkowego zamówienia.**

**Pytanie nr 2**

Zamawiający zakupił w ciągu ostatnich 12 miesięcy 1 butlę z tlenem medycznym o pojemności 5l. Nie ma tego gazu w tym postępowaniu. Prosimy o dołączenie tego produktu do postępowania przetargowego.

**Odp. Zamawiający w chwili obecnej nie korzysta z butli o pojemności 5l.**

**Pytanie nr 3**

Rozumiemy, że Zamawiający, w związku z posiadanym sprzętem i osprzętem, oczekuje dostaw gazów w butlach wyposażonych w zwykłe/standardowe zawory i nie dopuszcza innych rozwiązań. Prosimy o potwierdzenie.

**Odp. Tak.**

**Pytanie nr 4**

Rozumiemy, że Wykonawca może dołączyć do oferty formularz JEDZ zgodny ze wzorem zamieszczonym na stronie <https://www.gov.pl/web/uzp/jednolity-europejski-dokument-zamowienia> wypełniony w zakresie opisanym przez Zamawiającego w SWZ.

Prosimy o potwierdzenie.

**Odp. Tak.**

### **Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający przewiduje w ciągu najbliższych dwóch lat aż tak gwałtowny wzrost ilości zakupionego tlenu medycznego w stosunku do dotychczasowego, czy w tabelach cenowych nastąpiła pomyłka?

W ciągu ostatnich 12 miesięcy Zamawiający zakupił:

Tlen medyczny w butlach 40l na ul. Batorego – 164 butle, w tabeli cenowej w przeliczeniu na okres 12miesięczny wpisane jest – 1400 butli.

Tlen medyczny w butlach 40l na ul. Sokołowskiego – 39 butli, w tabeli cenowej w przeliczeniu na okres 12miesięczny wpisane jest – 820 butli.

Tlen medyczny w butlach 10l na ul. Batorego – 0 (zero) butli, w tabeli cenowej w przeliczeniu na okres 12miesięczny wpisane jest – 10 butli.

Tlen medyczny w butlach 10l na ul. Sokołowskiego – 7 butli, w tabeli cenowej w przeliczeniu na okres 12miesięczny wpisane jest – 15 butli.

Jeśli nie jest przewidywany aż tak gwałtowny wzrost zużycia, to ilości wpisane w tabelę przetargową są nie do zaakceptowania a rzetelne wyliczenie ceny jest niemożliwe.

Prosimy o stosowne zmiany lub wyjaśnienia.

**Odp. Zamawiający planuje w latach 2025-2027 budowę nowego czterokondygnacyjnego budynku, rozbudowę, nadbudowę istniejących budynków.**

### **Pytanie nr 6**

Prosimy o zmianę w SWZ punkt II oraz odpowiednim miejscu we wzorze Umowy z „60%” na „70% pierwotnego zapotrzebowania”. Szacowane ceny zależne są przede wszystkim od ilości zakupionych gazów.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.**

### **Pytanie nr 7**

Proszę o wprowadzenie następujących zmian w projekcie „Umowy”:

- Proszę o dopisanie w paragrafie 2 ust 6 oraz w paragrafie 3 ust 2 po zwrocie „do magazynów Zamawiającego” zwrotu „nie dotyczy czynności wewnątrz magazynów Zamawiającego”.

**Odp. Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokona zmiany SWZ.**

- Proszę o usunięcie z paragrafu 5 ust 6 3) w całości. Faktura nie jest dokumentem służącym do wymiany informacji. Jest to dokument księgowy na którym wiele Firm nie ma możliwości umieszczania innych danych niż tych dotyczących bezpośrednio zagadnień finansowo-księgowych.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.**

- Proszę o zmianę w paragrafie 6 ust 1 4) z „maksymalnego wynagrodzenia netto” na „niezrealizowanej części umowy netto”. Kara swym zasięgiem nie może obejmować należycie wykonanej części Umowy zwłaszcza w przypadku gdy wartość Umowy nie ma nic wspólnego z rzeczywiście zakupowaną ilością gazów.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.**

- Prosimy o dopisanie, w zakresie reklamacji, zwrotu o brzmieniu: „Koszty nieuzasadnionej reklamacji obciążają Zamawiającego”.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.**

### **Pytanie nr 8**

Czy Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, podpisaną przez osobę/osoby upoważnione kwalifikowany podpisem elektronicznym, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę/osoby umocowane (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

### **Uzasadnienie (Interpretacja UZP):**

<https://www.uzp.gov.pl/nowe-pzp/interpretacje/pytania-instytucji-kontrolujacych/czy-zgodnie-z-przepisami-nowej-ustawy-pzp-mozna-zawrzec-umowe-w-formie-elektronicznej,-czyli-w-postaci-elektronicznej-opatrzonej-kwalifikowanym-podpisem-elektronicznym-2020-12-04>

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie nr 9**

W nawiązaniu do art. 222 ust. 4 ustawy Pzp oraz faktem, że ustawodawca nie określił żadnego limitu czasowego (jedynie określenie: najpóźniej przed otwarciem ofert) wnosimy do Zamawiającego o udostępnienie na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacji o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Państwa zgoda umożliwi przygotowanie rzetelnej, wiarygodnej a jednocześnie jak najbardziej konkurencyjnej oferty pozwalającej osiągnąć Zamawiającemu najlepszą jakość dostaw, uzasadnioną charakterem zamówienia, w ramach środków, które zamawiający może przeznaczyć na jego realizację.

**Odp. Zamawiający udostępni informację o kwocie najpóźniej w dniu otwarcia ofert zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 11 września 2019r.**

W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o przekazanie informacji zawartych w pkt. 3 protokołu przedmiotowego postępowania: *Wartość dla poszczególnych części*

**Odp. Pytanie nie dotyczy danego postępowania tylko informacji publicznej. Wykonawca może się zwrócić do Zamawiającego o udostępnienie informacji publicznej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.**

### **Pytanie nr 10 – Projekt umowy § 6**

Wnosimy do Zamawiającego wniosek o modyfikację wzoru umowy poprzez rozszerzenie § 6 Kary Umowne

o dodatkowy zapis w brzmieniu: „*Strony odpowiadają wyłącznie za normalne skutki swoich działań oraz zaniechań, z wyłączeniem utraconych korzyści.*”

Uzasadnienie: Powyższe zmiany mają na celu uniknięcie nieograniczonej odpowiedzialności Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. Nieograniczona odpowiedzialność Wykonawcy mogłaby naruszać art. 112 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nieograniczona odpowiedzialność może przewyższać wynagrodzenie brutto należne wykonawcy, a tym samym naruszać zasadę proporcjonalności.

**Odp. Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokona zmiany SWZ.**

### **Pytanie nr 11 – Projekt umowy § 6**

Wnosimy do Zamawiającego wniosek o modyfikację wzoru umowy poprzez rozszerzenie § 6 Kary Umowne o dodatkowy zapis w brzmieniu: „*W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej, przez cały czas jej trwania, wykonanie obowiązków każdej ze Stron wynikających z niniejszej umowy ulegają zawieszeniu. Nie dotyczy to jednak obowiązku regulowania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Siła wyższa obejmuje wszelkie zdarzenia i okoliczności będące poza kontrolą Stron, niemożliwe do przewidzenia, którym Strona nie jest w stanie zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu biznesowo uzasadnionych środków, takie jak m.in. strajk, powódź, eksplozja, awaria urządzeń lub instalacji, powstanie zbrojne, trzęsienie ziemi, rozruchy, ograniczenia powstałe na skutek przeciwdziałania rozwojowi epidemii. O fakcie zaistnienia siły wyższej Strona objęta jej oddziaływaniem winna niezwłocznie powiadomić drugą Stronę, przesyłając, o ile to możliwe, potwierdzenie właściwego organu, na którego terenie wystąpiła siła wyższa i informując o przewidywanym okresie jej trwania.*”

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie ponieważ wynikają one z KC.**

### **Pytanie nr 12 – Projekt umowy § 6 ust. 1 pkt. 4**

Wnosimy do Zamawiającego o zmianę zapisów odnośnie kar umownych w następującym zakresie (proponowane zapisy):

4) w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – **w wysokości 20% wartości netto niezrealizowanej części umowy**

Obecne zapisy dotyczące kar umownych (cytowany § 6 ust. 1 pkt. 4) prowadzą do ustanowienia nadmiernych i nieadekwatnych obciążeń wykonawcy, naruszających zasadę proporcjonalności, w szczególności w stosunku do specyfiki zamówienia i uwarunkowań rynkowych, oraz naruszających zasadę równego traktowania i równości stron umowy, a także mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia zamawiającego względem wykonawcy (kary umowne), co powoduje nieuprawnione uprzywilejowanie zamawiającego. Na podstawie obecnych zapisów umowy w przypadku konieczności zerwania umowy w ostatnim okresie jej trwania, wykonawcy zostaną naliczone kary od wartości całej umowy, niezależnie od tego, iż do tej pory realizował należycie i sumiennie. Takie jednostronne ustanawianie warunków Umowy nie mieści się w granicach swobody zawierania umów i nie stanowi jej realizacji oraz stanowi przejaw czynienia ze swojego prawa użytku, który jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa oraz z zasadami współżycia społecznego.

**Odp. Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokona zmiany SWZ.**

### **Pytanie nr 13 – Projekt umowy § 6 ust. 3**

Wnosimy do Zamawiającego o zmianę zapisów odnośnie kar umownych w następującym zakresie (proponowane zapisy):

3 Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, o której mowa w ust. 1, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych, **jednak maksymalnie do wysokości całkowitego wynagrodzenia brutto należnego z umowy.**

Dodatkowo należy nadmienić, iż obecnie zapisy projektu umowy w przytaczanym zakresie w nawiązaniu do długości oraz przede wszystkim wartości przyszłego kontraktu, stoją w opozycji do art. 431 ustawy Pzp oraz art. 354 § 1 i 2 KC w zw. z art. 3531 KC w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu i rażące uprzywilejowanie w treści projektu

umowy pozycji Zamawiającego, wbrew zasadom współzycia społecznego i właściwości stosunku prawnego, w sposób stanowiący nadużycie prawa.

Generalnie zgodnie z art. 484 §1 Kodeksu Cywilnego, w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły.

Tak więc podstawowym rozwiązaniem z mocy prawa w razie braku odrębnego uregulowania jest brak odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych. Skoro już zostaje takie wprowadzone, limit jest uzasadniony żeby nie doszło do potencjalnej odpowiedzialności wyższej niż wynagrodzenie umowne, a tym samym rażącej dysproporcji stron.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.**

#### **Pytanie nr 14**

Wnosimy do Zamawiającego o rezygnację z obowiązku dołączenia do oferty potwierdzenia dokonania wizji lokalnej (a co za tym idzie odbycia takowej wizji lokalnej) w przypadku oferenta, który realizuje w chwili obecnej umowę na dostawy tlenu wraz z dzierżawą zbiornika transportem, przez co ma niezbędną wiedzę do przygotowania ważnej i konkurencyjnej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

**Odp. Zamawiający informuję, że zgodnie z SWZ wizja lokalna jest zalecana a nie wymagana.**

#### **Pytanie nr 15, dot. pakietu nr 1**

Wnosimy o dopuszczenie możliwości złożenia oferty na ciekły tlen medyczny produkowany w 100% z odnawialnych źródeł energii przy zachowaniu wszelkich norm jakościowych przewidzianych przepisami prawa i przy zachowaniu statusu i parametrów jakościowych tlenu jako produktu leczniczego, potwierdzonego przez jednostkę certyfikującą.

Proces produkcji wykorzystujący odnawialne źródła energii skutkuje znacznie niższym śladem CO<sub>2</sub> w porównaniu z konwencjonalnym procesem produkcyjnym.

**Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Zatwierdził:  
**Z-ca Dyrektora**  
**ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych**  
**Adam Szkudlarek**