

Wrocław, 08.08.2024

L. dz. 1888

Do wszystkich Oferentów biorących udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania nr 07/PCF/PP/2024: Budowa magazynu wysokiego składowania – Centrum Dystrybucyjno – Logistyczne, tj. wykonanie w ramach generalnego wykonawstwa Inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku biurowo – magazynowego o budynek hali magazynowej z częścią socjalną dla potrzeb hurtowni produktów leczniczych Procefar, wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zapleczem socjalnym i biurowym - zlokalizowanej w Sosnowcu, gm. Stryków, numer działek 63/2 i 64/3, realizowana w ramach przedsięwzięcia „Budowa centrum dystrybucyjno – logistycznego w oparciu o nowoczesne inteligentne modele predykcyjne ze wsparciem sztucznej inteligencji oraz cyfryzacja i automatyzacja procesów w PCF Procefar sp. z o.o.”

Wyjaśnienia do Zapytania Ofertowego

Zamawiający, zgodnie z Regulamin Udzielania Zamówień stanowiącym załącznik do Zapytania Ofertowego nr 1 i wobec złożenia u przez Wykonawców pytań, przekazuje wyjaśnienia do Zapytania Ofertowego.

Pytanie 1:

w związku z rezygnacją Inwestora w postępowaniu przetargowym z zakresu przekładki sieci kanalizacyjnej, chciałbym dopytać o firmę bądź też o kontakt do osoby która będzie nadzorować ten zakres.

Interesuję mnie sposób wykonania tej przekładki i następnie ew. zasypanie tego terenu po kanalizacji sanitarnej.

Odpowiedź:

Przekładka sieci kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana w większości wykopem otwartym. Na odcinku 60 mb pod linią wysokiego napięcia (odcinek między studnią S5-S6) zostanie wykonany przewiert sterowany.

Prace związane z przekładką sieci obejmują: wykonanie wykopu, osadzenie rury w wykopie na warstwie piasku, zagęszczenie piaskiem podsypki i obsypki, zagęszczenie gruntem zagęszczalnym lub uszlachetnionym do poziomu terenu.

Z poważaniem