



Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 tys. PLN (netto), o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych

Dział Eksploatacji i Inwestycji
Ginekologiczno–Położniczy Szpital Kliniczny
im. Heliodora Świącickiego Uniwersytetu Medycznego
Im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Polna 33, 60 – 535 Poznań

.....
pieczęć zamawiającego

Stosownie do treści art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym o cenę usługi:

1. Zamawiający: Dział Eksploatacji i Inwestycji Ginekologiczno–Położniczy Szpital Kliniczny im. Heliodora Świącickiego Uniwersytetu Medycznego Im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Polna 33, 60 – 535 Poznań
2. Przedmiot zamówienia:
Usługa comiesięcznej konserwacji oraz eksploatacji wężła cieplnego wraz z prowadzeniem serwisu awaryjnego w okresie 1.03.2025 – 28.02.2027. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zamieszczony został w załączniku nr 1 do zapytania.
3. Termin realizacji zamówienia: 1.03.2025 – 28.02.2027.
4. Termin płatności: 30 dni
5. Wymagania dotyczące serwisu, naprawy, konserwacji: zgodnie z załącznikiem do zapytania ofertowego
6. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert / ~~Cena i inne kryteria oceny ofert*~~:

.....
**Właściwe podkreślić i ewentualnie opisać*

7. Inne istotne warunki realizacji przedmiotowego zamówienia:
Pracownicy oferenta, realizujący zadania w ramach umowy muszą posiadać niezbędne doświadczenie oraz wymagane świadectwa kwalifikacyjne określone w przepisach, GR 1, GR 2, eksploatacji i dozoru.
8. Sposób przygotowania oferty*:
Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA” (formularz F25-ZP), w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
9. Miejsce i termin złożenia oferty (oraz otwarcia ofert):
Miejsce złożenia oferty: Platforma zakupowa
Termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia 14.02.2025 do godz. 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert: Platforma zakupowa, 14.02.2025 godz. 10:05
8. Mail na który należy przesłać ofertę: nie dotyczy
9. Faktury będą przesyłane na: faktury@gpsk.ump.edu.pl (Fakturę należy wysłać w formacie pdf).



Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowe zestawienie czynności konserwacji i eksploatacji węzła cieplnego:

LP	Wykaz czynności	Częstotliwość
1	Sprawdzanie parametrów pracy węzła: przepływu, temperatury i ciśnienia	1x/m-c
2	Sprawdzanie nastaw regulatorów: przepływu, temperatury i ciśnienia	1x/m-c
3	Sprawdzanie działania zaworu bezpieczeństwa c.o. c.w.u.	1x/m-c
4	Sprawdzanie działania wyłączników różnicowo – prądowych	1x/m-c
5	Sprawdzanie działania naczynia rozszerzalnościowego c.o.	1x/m-c
6	Sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie stanu wody w instalacji c.o.	1x/m-c
7	Sprawdzanie stanu technicznego i nastaw pomp c.o.	1x/m-c
8	Sprawdzanie stanu technicznego i nastaw pomp c.w.u.	1x/m-c
9	Sprawdzanie działania zaworu zwrotnego cyrkulacji c.w.u.	1x/m-c
10	Sprawdzanie działania zaworu antyskażeniowego	1x/m-c
11	Sprawdzenie działania urządzeń kontrolno – pomiarowych	1x/m-c
12	Sprawdzenie / czyszczenie filtrów i odmulaczy MSC.	4x/rok
13	Sprawdzenie / czyszczenie filtrów i odmulaczy c.o.	4x/rok
14	Sprawdzenie / czyszczenie filtrów i odmulaczy c.w.u	4x/rok
15	Sprawdzanie wewnętrznej szczelności wymienników (przebić)	4x/rok
16	Sprawdzanie szczelności instalacji węzła	4x/rok
17	Sprzątanie węzła po pracach konserwacyjno – serwisowych	4x/rok
18	Włączenie ogrzewania – początek sezonu grzewczego	1x/rok
19	Wyłączenie ogrzewania – koniec sezonu grzewczego	1x/rok
20	Oględziny instalacji elektrycznej	1x/rok
21	Wpisywanie w Książce Pracy Węzła znajdującej się w obiekcie, informacji o wykonanych czynnościach, dokonanych zmianach nastaw regulatorów oraz podstawowych parametrach pracy węzła.	1x/m-c
22	Udział w czynnościach UDT – w tym umówienie badania technicznego urządzeń wraz z przekazaniem informacji do Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 1 miesiąc przed koniecznością wykonania badania	wg potrzeby
23	Monitorowanie temperatury ciepłej wody i cyrkulacji w węźle	wg potrzeby
24	Zgłaszanie Zamawiającemu konieczności wymian niezbędnych elementów instalacji w celu utrzymania stanu technicznego instalacji / urządzeń na poziomie zapewniających bezpieczeństwo ludzi i mienia	wg potrzeby
25	Usuwanie drobnych przecieków na złączach rurociągów i przewodów w węźle (wymiana materiałów uszczelniających)	wg potrzeby



Zapytanie ofertowe

26	Usuwanie drobnych przecieków na armaturze odcinającej, przesyłowej i regulacyjnej w węźle (wymiana materiałów uszczelniających)	wg potrzeby
27	Usuwanie drobnych przecieków na armaturze wypływowej i czerpalnej w węźle (wymiana uszczeltek, grzybków oraz dławic)	wg potrzeby
28	Usuwanie przecieków na armaturze kontrolno – pomiarowej	Wg potrzeby
29	Odpowietrzanie instalacji c.o. (centralne w węźle)	wg potrzeby
30	Gotowość awaryjna – pogotowie ciepłownicze / serwis awaryjny – czas reakcji 1 godzina	wg potrzeby

Oferent zobowiązany będzie do prowadzenia usługi pogotowia ciepłowniczego/serwisowego przez całą dobę pod wskazanym Zamawiającemu numerem telefonu, maksymalny czas dojazdu ustala się na 1 godzinę od zgłoszenia. Serwis ciepłowniczy/awaryjny rozumiany jako fizyczne rozpoczęcie usunięcia awarii w miejscu awarii przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 60 minut od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. Zamawiający przewiduje maksymalnie 10 godzin pracy serwisu ciepłowniczego/awaryjnego. Liczba godzin może ulec zmianie i jest zależna od faktycznych potrzeb Zamawiającego.