



Mazowiecki Zarząd
Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

W-1.43.2.81.2025.5.ZK
Dot. 091/25

Warszawa, 22.05.2025 r.

<https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw>

dotyczy postępowania na:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz – Ostrołęka od km 151+300 do km 153+184 m. Grabnik, Nowa Wieś, na terenie gminy Olszewo Borki, powiat ostrołęcki” – nr postępowania 091/25

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2, oraz ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie uprzejmie Państwu informuje, iż otrzymał zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi.

Pytanie 40

Prosimy o wskazanie czy w ramach wykonania robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych należy wznosić punkty graniczne pasa drogowego wraz ze stabilizacją znakami geodezyjnymi oraz świadkami „pas drogowy”. Przytoczone roboty widnieją w dedykowanej Specyfikacji Technicznej załączonej do postępowania przetargowe.

Odpowiedź:

Nie należy wznawiać punktów granicznych pasa drogowego w ramach przedmiotowego remontu.

Pytanie 41

Prosimy o wskazanie czy w ramach odtworzenie stałej organizacji ruchu należy wykonać punktowe elementy odblaskowe w otoczeniu ronda. Jeżeli Zamawiający wymaga przytoczonych elementów to prosimy o wskazanie rodzaju oraz właściwości.

Odpowiedź:

Zgodnie z obowiązującym projektem Stałej Organizacji Ruchu nie należy wykonywać punktowych elementów odblaskowych.

Pytanie 42

Prosimy o wskazanie czy słupki U – 5 – a wraz ze znakiem C – 9 mają być aktywne. Jeżeli tak to prosimy o wskazanie sposobu zasilania.

Odpowiedź:

Zgodnie z obowiązującym projektem SOR znaki mają być nieaktywne.

Opublikowane odpowiedzi są wiążące i dotyczą wszystkich uczestników postępowania.

Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie | ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
tel. (22) 244 90 00 do 12 | dyrekcja@mzdw.pl | www.mzdw.pl

Grzegorz Obłokowski