

**INFORMACJA nr 4
dla Wykonawców**

**dot. postępowania o nazwie: „Rozbudowa wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie
Miasta i Gminy Osiek ”**

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1:

Proszę o sprecyzowanie jaki zakres prac obejmuje: Wydzielenie linii napowietrznej zasilającej oprawy oświetleniowe na AsXsn 2x25mm² o długości ok. 77 000 m. Czy jedynie należy wymienić istniejąca linie czy w skład wchodzi również prace typu postawienie nowych słupów. Informacja jest niezbędna do wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje że przedmiotem zadania pn: "Wydzielenie linii napowietrznej zasilającej oprawy oświetleniowe na AsXsNn 2x25 mm² o długości linii 77 000 m "wchodzącym w skład przedmiotowego postępowania jest wykonanie kompletu prac z punktu widzenia technicznego, technologicznego oraz formalno-projektowego i administracyjnego również w oparciu o wytyczne techniczne PGE w zakresie modernizacji wspomnianego przewodu zasilającego oprawy z jednoczesnym demontażem istniejącej linii zasilającej typu AL. W związku z powyższym Wykonawca w ramach kalkulacji oferty zobowiązany jest do ujęcia i skalkulowania wszystkich kosztów wchodzących w skład prac niezbędnych do wykonania w przywołanym zakresie również z uwzględnieniem prac wynikających z konieczności wykonania obliczeń obciążalności statycznej słupów i kosztów z tym związanych.