

Oświęcim, 30 kwietnia 2025 roku

PYTANIA I WNIOSKI WYKONAWCÓW ORAZ WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nr ZP/9/2025 pn. „Wykonanie systemu monitoringu przepompowni i tłoczni ścieków wraz z utrzymaniem i serwisowaniem systemu”

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania i prośby o wyjaśnienie/zmianę treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający bez ujawniania źródła zapytania udziela odpowiedzi jak niżej.

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuszcza zastosowania oddzielnego APN, tj. APN usługodawcy systemu monitorowania? W przypadku gdy koszt usługi korzystania z systemu SCADA będzie usługą płatną za miesiąc.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na istniejących obiektach wykorzystywane są karty SIM pracujące w ramach dedykowanego APN telemetria.pl. W celu zachowania integralności systemu, zapewnienia pełnej kompatybilności z istniejącą infrastrukturą oraz utrzymania jednolitych standardów bezpieczeństwa transmisji danych, Zamawiający nie przewiduje możliwości zastosowania odrębnego APN od Wykonawcy systemu monitorowania.

Pytanie nr 2

Zgodnie z zapisami OPZ w pkt 1 przedmiotem zamówienia jest wykonanie i uruchomienie systemu monitoringu i sterowania dla 39 obiektów, co wskazuje na dostawę nowego systemu, natomiast w pkt 2.1 ppkt 1 wymagana jest integracja z posiadanym przez zamawiającego systemem BUMERANG firmy Ecol-Unicon Sp. z o.o., co sugeruje aktualizację/rozbudowę istniejącego oprogramowania i wskazuje preferowanego wykonawcę. W związku z powyższym prosimy o odpowiedź, czy zamawiający dopuszcza dostawę i uruchomienie całkowicie nowego systemu wizualizacji i sterowania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dostawę i uruchomienie całkowicie nowego systemu wizualizacji i sterowania.

Zamawiający zmienia zapis w pkt 2.1 ppkt 1 zd. 1 OPZ (załącznik B do SWZ) na następujący: "Implementacja interfejsów komunikacyjnych umożliwiających integrację z funkcjonującym u Zamawiającego systemem SCADA opartym na architekturze chmurowej lub budowa nowego systemu SCADA opartego na architekturze chmurowej, zapewniającego pełną funkcjonalność zgodną z wymaganiami określonymi w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia."

Zamawiający zmienia zapis w pkt 3 ppkt 1 OPZ (załącznik B do SWZ) na następujący: "System powinien zostać opracowany z wykorzystaniem funkcjonującego u Zamawiającego oprogramowania SCADA lub poprzez budowę nowego systemu SCADA opartego na architekturze chmurowej, zgodnego z wymaganiami określonymi w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia."

Pytanie nr 3

Czy w celu umożliwienia zdalnego wsparcia obsługi, za pomocą bezpiecznego połączenia VPN przez dostawcę nowego systemu, zamawiający dopuszcza dostawę nowych kart telemetrycznych pracujących w niepublicznym APN-ie w miejsce obecnie posiadanych kart dotychczasowego dostawcy systemu?

Odpowiedź:

Odpowiedź jak na pytanie nr 1.

Pytanie nr 4

W pkt 5 ppkt b OPZ jest mowa o zmianie trybu pracy pomp (ręka/auto) z poziomu stanowiska operatorskiego. Proszę o potwierdzenie, że chodzi o możliwość ustawienia w systemie wizualizacji trybu „automat ręczny”, tj. po ustawieniu tego trybu operator uzyskuje możliwość załączenia pompy z poziomu systemu wizualizacji. Drugi tryb to jest auto – w tym układzie pracą obiektu zarządza sterownik.

Odpowiedź:

Tak, po ustawieniu trybu "ręka" operator ma mieć możliwość załączenia pompy z poziomu systemu wizualizacji, a w trybie "auto" pracą pomp ma zarządzać sterownik.

Pytanie nr 5

W związku z długim weekendem majowym prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 14.05.2025r. co pozwoli na zaplanowanie i odbycie wizji lokalnej w celu wykonania rzetelnej wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 14 maja 2025 r. do godz. 10:00.