	ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII	
	INSTRUKCJA NR I- 504-002	STRONA: 1/6
Tytuł:	PROWADZENIE PRAC POŻAROWO NIEBEZPIECZNYCH	EDYCJA: 4

Opracował	NAZWISKO	Paweł Białek St. specjalista ds. BHP	DATA	19.....03.2025 r.	PODPIS		Numer egzemplarza 1
Zatwierdził		ADRIAN SIKORSKI Dyrektor		19.....03.2025 r.			
UWAGA: Niniejszy dokument stanowi własność Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone! Zabrania się dokonywania zmian treści, a także kopiowania i rozpowszechniania dokumentu bez zgody wydawcy!							

Tabela zmian w dokumencie ZSZ

Nr edycji	Data	Typ zmiany	Wprowadził
2	02.02.2017	Przeredagowanie treści dokumentu. Uściślenie odpowiedzialności. Usunięcie załączników. Dodanie formularzy.	Paweł Białek Specjalista ds. bhp
3	02.06.2021	Przegląd instrukcji – zmian nie wprowadzono.	Paweł Białek St. specjalista ds. BHP
4	19.....03.2025	Zmiana logo oraz czcionki. Zmiana tytułu instrukcji. Zmiana w treści pkt. 1. i 2.	Paweł Białek St. specjalista ds. BHP

	ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII	
	INSTRUKCJA NR I- 504-002	STRONA: 2/6
TYTUŁ:	PROWADZENIE PRAC POŻAROWO NIEBEZPIECZNYCH	EDYCJA: 4

1. Cel

Celem instrukcji jest określenie zasad przygotowania i prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych wykonywanych w ZCO.

2. Zakres

Instrukcja obowiązuje pracowników Działu Technicznego, kierowników komórek organizacyjnych zlecających Wykonawcom zewnętrznym zadania w ramach których, mogą wystąpić prace pożarowo niebezpieczne, a także wszystkich pracowników oraz Wykonawców zewnętrznych, którym zleca się wykonanie ww. prac.

3. Terminologia

Przez prace pożarowo niebezpieczne należy rozumieć prace remontowo-budowlane związane z użyciem otwartego ognia, cięciem z wytwarzaniem iskier mechanicznych i spawaniem, prowadzone wewnątrz budynków lub na dachach obiektów, na przyległych do nich terenach oraz placach składowych, a także prace remontowo-budowlane wykonywane w strefach zagrożonych wybuchem. Przykładowe prace pożarowo niebezpieczne:

- cięcie elementów metalowych z wytwarzaniem iskier,
- prowadzenie prac spawalniczych,
- podgrzewanie smoły lub lepiku,
- nagrzewanie elementów i materiałów przy pomocy palników gazowych, elektrycznych lub na paliwo płynne,
- prace z zastosowaniem gazów, cieczy i pyłów palnych, przy których mogą powstawać mieszaniny wybuchowe np.: malowanie, lakierowanie, klejenie,
- podgrzewanie instalacji, urządzeń i zaworów z substancjami palnymi,
- spalanie materiałów, rozpalanie ognisk.

4. Przebieg realizacji

4.1 Przed rozpoczęciem prac pożarowo niebezpiecznych na terenie, w obiektach i pomieszczeniach budynków ZCO, kierownik Działu Technicznego lub wyznaczony przez niego inspektor Działu Technicznego oraz osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie tych prac z ramienia Wykonawcy (w przypadku zlecenia prac Wykonawcy zewnętrznemu) zobowiązani są do:

- oceny zagrożenia pożarowego w miejscu, w którym prace będą wykonywane,
- przedsięwzięcia środków zabezpieczających przed powstaniem i rozprzestrzenieniem się pożaru lub wybuchu w miejscu prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych, w pomieszczeniach sąsiednich bocznych oraz nad i pod miejscem prowadzenia tych prac,
- wskazania osób odpowiedzialnych za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, jej przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy,
- zapewnienia wykonania tych prac wyłącznie przez osoby upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje,
- zaznajomienia pracowników wykonujących te prace z zagrożeniami pożarowymi, występującymi w rejonie wykonywania prac oraz z przedsięwzięciami mającymi na celu niedopuszczenia do powstania pożaru lub wybuchu.

	ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII	
	INSTRUKCJA NR I- 504-002	STRONA: 3/6
Tytuł:	PROWADZENIE PRAC POŻAROWO NIEBEZPIECZNYCH	EDYCJA: 4

4.2 Z czynności wymienionych w pkt. 4.1 Kierownik Działu Technicznego lub wyznaczony przez niego inspektor DT i osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie tych prac z ramienia Wykonawcy (w przypadku zlecenia prac Wykonawcy zewnętrznemu) przy współudziale Inspektora ds. przeciwpożarowych, sporządzają **Protokół z uzgodnienia warunków prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych (F-504-002-001)**.

4.3 Prace pożarowo niebezpieczne można wykonywać tylko po uprzednim uzyskaniu pisemnego **Zezwolenia (F-504-002-002)** na ich przeprowadzenie, wydanego na podstawie **Protokołu (F-504-002-001)** z uzgodnienia warunków przeprowadzenia tych prac. Prowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych bez wymaganego **Protokołu i Zezwolenia** jest surowo zabronione poza poniższymi wyjątkami:

a) w przypadku zaistnienia wyższej konieczności (np. nagła awaria wymagająca natychmiastowej interwencji lub awaria po godzinach pracy) i potrzeby natychmiastowego użycia np. szlifierki kątowej, spawarki lub innego urządzenia wytwarzającego iskry lub płomień, można pominąć uzyskanie Zezwolenia na wykonanie ww. prac, pod warunkiem zabezpieczenia miejsca pracy i wykonania jej zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi, kierując się wymaganiami podanymi **w punkcie 4.7** niniejszej Instrukcji oraz zapewniając systematyczną kontrolę miejsca wykonania pracy, w kilku odstępach czasu po jej zakończeniu. Po wykonaniu takiej pracy, pracownik, który ją wykonał pisemnie uzasadnia konieczność przeprowadzenia pracy pożarowo niebezpiecznej z pominięciem uzyskania Zezwolenia. W uzasadnieniu należy podać przyczynę konieczności wykonania takiej pracy, zastosowane środki ochrony (np. gaśnice, wiadro z wodą, parawany itp.) oraz w jakich odstępach czasu kontrolowano miejsce prowadzenia pracy po jej zakończeniu. Pisemne uzasadnienie przekazuje się kierownikowi Działu Technicznego.

b) Instrukcja, w zakresie sporządzenia **Protokołu (F-504-002-001)** i uzyskania **Zezwolenia (F-504-002-002)** na przeprowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych nie dotyczy prac wykonywanych przez Wykonawców zewnętrznych w ramach inwestycji np. budowy, rozbudowy, przebudowy lub modernizacji obiektów ZCO. Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane w ramach inwestycji przez Wykonawcę zewnętrznego powinny być prowadzone zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi, a zwłaszcza z § 36 rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Wykonawca inwestycji ma obowiązek konsultowania i ustalania sposobu oraz zasad przeprowadzenia ww. prac z właściwym inspektorem nadzoru z ramienia ZCO, a także z inspektorem ochrony przeciwpożarowej ZCO. Podejmowane każdorazowo ustalenia zastępują określone niniejszą Instrukcją wymagane dokumenty, tj. **Protokół i Zezwolenie**. Podejmowane ustalenia muszą posiadać formę pisemną. Oryginały dokumentów przechowuje kierownik Działu Technicznego.

4.4 Dopuszcza się możliwość uzyskania dla pracowników DT stałego Zezwolenia na prowadzenie drobnych prac pożarowo niebezpiecznych, wykonywanych w stałym

	ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII	
	INSTRUKCJA NR I- 504-002	STRONA: 4/6
TYTUŁ:	PROWADZENIE PRAC POŻAROWO NIEBEZPIECZNYCH	EDYCJA: 4

wyznaczonym i zabezpieczonym pożarowo miejscu. Stałe **Zezwolenie** wystawia się na czas określony lub do odwołania.


4.5 Prace mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje, upoważnione do wykonywania prac. Sprzęt powinien być sprawny technicznie i zabezpieczony przed możliwością wywołania pożaru.

4.6 Do obowiązku osoby/osób wykonujących prace pożarowo niebezpieczne należy w szczególności:

- sprawdzenie czy sprzęt i narzędzia są technicznie sprawne i należyście zabezpieczone przed możliwością zainicjowania i rozprzestrzenienia się pożaru,
- ścisłe przestrzeganie zaleceń zawartych w **Protokole (F-504-002-001)**,
- znajomość przepisów przeciwpożarowych, obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego oraz zasad postępowania w przypadku powstania pożaru,
- sprawdzenie przed przystąpieniem do prac czy zostały wykonane wszystkie zabezpieczenia przewidziane dla danego rodzaju pracy,
- ścisłe przestrzeganie wytycznych zabezpieczenia ustalonych dla danego rodzaju prac,
- rozpoczynanie prac tylko po otrzymaniu pisemnego zezwolenia,
- przerwanie pracy w przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunków umożliwiających powstanie i rozprzestrzenianie pożaru oraz zgłoszenie tego faktu przełożonemu,
- meldowanie bezpośredniemu przełożonemu o zakończeniu prac niebezpiecznych pożarowo oraz informowanie o ewentualnych faktach zainicjowania ognia, ugaśzonego w czasie wykonywania prac,
- dokładne sprawdzenie po zakończeniu pracy stanowiska i jego otoczenia w celu stwierdzenia czy podczas wykonywania prac nie zainicjowano pożaru,
- wykonywanie wszelkich poleceń przełożonych i organów kontrolnych w sprawach związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym prac i czynności pożarowo niebezpiecznych.

4.7 Przy wykonywaniu prac pożarowo niebezpiecznych należy przestrzegać następujących zasad:

- uszczelnić materiałami niepalnymi wszelkie przelotowe otwory instalacyjne, kablowe, wentylacyjne itp. znajdujące się w pobliżu miejsca prowadzenia prac,
- wszelkie materiały palne występujące w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach przyległych (pomieszczenia przyległe na tym samym poziomie oraz w pionie powyżej i poniżej), a także palne elementy konstrukcyjne budynku (stropy, podłogi, ściany działowe) oraz instalacje elektryczne, gazowe i inne zabezpieczyć przed zapaleniem,
- prace niebezpieczne pożarowo w pomieszczeniach (urządzeniach) zagrożonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w których wcześniej wykonywano inne prace związane z użyciem palnych cieczy lub palnych gazów, mogą być prowadzone wyłącznie wtedy, gdy stężenie par cieczy lub gazów w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10 % ich dolnej granicy wybuchowości,
- sprzęt używany do wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo musi być sprawny technicznie i zabezpieczony przed możliwością wywołania pożaru,

	ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII	
	INSTRUKCJA NR I- 504-002	STRONA: 5/6
Tytuł:	PROWADZENIE PRAC POŻAROWO NIEBEZPIECZNYCH	EDYCJA: 4

- w miejscu wykonywania prac musi znajdować się sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru, np. gaśnice, wiadro z wodą, koc gaśniczy itp.,
- po zakończeniu prac należy poddać kontroli miejsce, w którym prace były wykonywane oraz pomieszczenia przyległe w pionie i w poziomie.

Nadzorowi podlegają również pomieszczenia, do których lub z których przebiegają instalacje, np. wentylacyjne, kanalizacyjne, sanitarne i inne, którymi mogłyby przedostać się gorące cząsteczki lub temperatura inicjująca pożar. Kontrolę przeprowadza się w celu stwierdzenia, czy nie pozostawiono tłących się lub żarzących cząstek w rejonie prowadzenia prac, czy nie występują jakiegokolwiek objawy pożaru, oraz czy sprzęt np. spawalniczy został zdemontowany, odłączony od źródeł zasilania i należyście zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Kontrole taką należy przeprowadzić kilkakrotnie w odstępach czasu określonych w **Protokole (F-504-002-001)**.

4.8 Pracownikowi przysługuje prawo odmowy wykonania prac pożarowo niebezpiecznych w przypadku wystąpienia przyczyn i okoliczności, o których mowa w art. 210 Kodeksu pracy.

4.9 Osoby wyznaczone do wykonania prac pożarowo niebezpiecznych zapoznawane są z niniejszą Instrukcją oraz potwierdzają ten fakt w formularzu F-504-002-003.

5. Odpowiedzialność

5.1 Kierownik Działu Technicznego:

- za zlecenie prac pożarowo niebezpiecznych,
- za całościowy nadzór dot. prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych
- za wyznaczenie inspektora do bezpośredniego nadzoru prac pożarowo niebezpiecznych,
- za przeszkolenie w zakresie niniejszej Instrukcji pracowników oraz Wykonawców zewnętrznych, którym zlecono wykonanie prac pożarowo niebezpiecznych. Potwierdzenie przeszkolenia należy uzyskać na piśmie, np. na formularzu (F-504-002-003),
- za przechowywanie dokumentacji prac pożarowo niebezpiecznych.

5.2. Inspektor Działu Technicznego:


- za zlecenie prac pożarowo niebezpiecznych,
- za bezpośredni nadzór nad przygotowaniem i zabezpieczeniem miejsca wykonania prac pożarowo niebezpiecznych oraz prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniem,

5.3. Osoby wskazane w Protokole do sprawowania nadzoru po zakończeniu prac pożarowo niebezpiecznych:

- za nadzór, po zakończeniu prac pożarowo niebezpiecznych nad obszarem, gdzie były prowadzone. Zakres czasu przez jaki należy prowadzić nadzór i jego częstotliwość określa **Protokół (F-504-002-001)**,

5.4. Inspektor ochrony przeciwpożarowej:

- za doradztwo i uzgodnienia (**Protokół**) dotyczące organizacji i zabezpieczenia prac pożarowo niebezpiecznych

	ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII	
	INSTRUKCJA NR I- 504-002	STRONA: 6/6
TYTUŁ:	PROWADZENIE PRAC POŻAROWO NIEBEZPIECZNYCH	EDYCJA: 4

5.5. Pracownicy wykonujący prace pożarowo niebezpieczne

- za rzetelne i bezpieczne wykonanie prac pożarowo niebezpiecznych w zakresie określonym **Zezwoleniem (F-504-002-002)**, według zasad określonych w **Protokole (F-504-002-001)**.

6. Formularze:

F-504-002-001 Protokół zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.

F-504-002-002 Zezwolenie na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.

F-504-002-003 Potwierdzenie zapoznania się z I-504-002.

7. Załączniki:

Brak.