

ZIG 7023.21.2024

Wnioskodawca — Pełnomocnik:
Grzegorz Możdżeń
ul. Sienkiewicza 64
28-500 Kazimierza Wielka

Inwestor:
Gmina Kozłów
Kozłów 60
32-241 Kozłów

Dotyczy: warunków technicznych do budowy sieci wodociągowej

Urząd Gminy w Kozłowie przedstawia następujące warunki techniczne do zaprojektowania sieci wodociągowej w części miejscowości Kozłów, Przysieka i Marcinowice, gm. Kozłów:

1. Miejsca włączenia projektowanego odcinka sieci wodociągowej:

istniejące sieci wodociągowe zlokalizowane na nieruchomościach:

- 1) Obręb Przysieka - dz. nr ew. 349/2,
- 2) Obręb Przysieka - dz. nr ew. 199/10. Gmina Kozłów nie dysponuje dokumentacją techniczną pozwalającą na określenie materiału i średnicy w miejscu włączenia projektowanego odcinka sieci wodociągowej.

2. Ciśnienie wody w miejscach włączenia, odpowiednio:

- 1) Węzeł W1, dz. nr ew. 349/2: 5,5 Bara
- 2) Węzeł W1, dz. nr ew. 187/2: 4,0 Bary

3. Do budowy sieci stosować rury PE100RC SDR11 dn110 oraz zasuwy odcinające z klinem miękko —uszczelnionym. Zaprojektować uzbrojenie sieci w niezbędne elementy służące do prawidłowej eksploatacji sieci oraz wynikające z odrębnych przepisów i norm.
4. Połączenie sieci wodociągowej z armaturą za pomocą złączy żeliwnych rurowo kołnierzowych.

5. Użyte do budowy materiały winny być dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz posiadać odpowiednie aprobaty i atesty do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.
6. Przebieg trasy sieci wodociągowej — zgodnie z załącznikiem graficznym dołączonym do wniosku. Skrzyżowania przewodu wodociągowego z drogami zaprojektować w rurze osłonowej.
7. Na planowanej sieci wodociągowej należy opracować projekt budowlany. Szczegóły rozwiązań technicznych powinny być zgodne z aktualnymi normami oraz przepisami prawa budowlanego.
8. Projekt winien zawierać m.in. wymagane przepisami zgody, uzgodnienia, opinie, pozwolenia oraz inne dokumenty i decyzje dotyczące usytuowania przewodu wodociągowego w gruncie oraz związane z przejściami przez przeszkody terenowe.
9. Niniejsze warunki są ważne przez okres dwóch lat i należy je dołączyć do projektu budowlanego.

Otrzymują:

1. Adresat

2. A/a

WÓJT

Jan Zbigniew Basa