JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
JANOWICZ ARCHITEKCI Sp. z o.o.
ul. Warszawska 96/39, 80-180 Gdańsk
tel. 58 380 38 00, www.janowicz.pl, e-mail: biuro@janowicz.pl

NAZWA PLANSZY: WIZUALIZACJA POKOJU WSTRZYKNIĘĆ

NR PROJEKTU / BRANŻA: 1006 / ARCHITEKTURA

ETAP PROJEKTU: PROJEKT KONCEPCYJNY

REWIZJA: PK - 02

DATA: 2025 / 02

RYSUNEK NR: A-13

SKALA:

Panele sufitowe LED o wymiarach 60x60 cm montowany w suficie podwieszonym, o klasie szczelności IP44. Umożliwiający wymianę źródła światła. Barwa światła neutralna 4000 K. Natężenie światła zgodnie z projektem elektrycznym.

Sufit podwieszany kasetonowy wykonany z płyt sufitowych o wymiarach 60x60 cm w kolorze białym (zbliżonym do RAL 9003), montowanych do stropu za pomocą profili aluminiowych. Należy stosować materiał niepalny niekapiący zgodnie z normą EN 13501-1.

Panel z płyty meblowej o teksturze analogicznej do tekstury skrzydła drzwiowego, szer. 30cm, wys. jak opaska drzwi. Identyfikator pomieszczenia w formie nadruku. Panel przykryty szkłem bezpiecznym.

Parawan, powierzchnia zmywalna, poddająca się dezynfekcji

Asystor medyczny

Systemowe drzwi z litej płyty wiórowej HDF, wykończone laminatem HPL. Ościeżnica stalowa zgodna w kolorze, połyskliwości i strukturze z materiałem drzwi. Okucia ze stali nierdzewnej. Okna, zapewniające wgląd, ze szkła bezpiecznego.

Fotel pacjenta, powierzchnia zmywalna, poddające się dezynfekcji

Wykładzina PCV podłogowa antypoślizgowa, wywinięta na ścianę do wysokości 12 cm. Styk ściany z posadzką wyoblony.

Okładzina ścienna PCV w kolorze zgodnym z wizualizacją do wysokości 207 cm.

Ściana malowana farbą akrylową w kolorze zgodnym z wizualizacją - matowe jednolite wykończenie. Farba odporna na czyszczenie o klasie ścieralności I.

Chłodziarka podblatowa na odpady medyczne

Zlew jednokomorowy wykonany ze stali nierdzewnej wbudowany w blat. Bateria zlewozmywakowa zwykła.

Zabudowa meblowa zgodnie z projektem zabudowy meblowej i opisem technicznym

Stolarka okienna w konstrukcji aluminiowo-szklanej w kolorze antracytowym.

W pomieszczeniach i częściach wspólnych przewidzieć montaż grzejników higienicznych, wykończenie płaskie płaszczyzny grzewczej.

Rozpatrywać razem z opisem technicznym.

* Wizualizacja nie uwzględnia konieczności stosowania opraw oświetlenia awaryjnego. Oświetlenie drogi ewakuacyjnej należy wykonać z wykorzystaniem indywidualnych opraw LED z 3h czasem podtrzymania z monitoringiem opraw. Oprawy powinny być wyposażonego w piktogramy wskazujące właściwy kierunek ewakuacji w razie akcji ratunkowej. Zgodnie z rozporządzeniem MSWiS z dnia 27.04.2010r. [Dz.U.Nr 85.poz.553] każda oprawa oświetlenia awaryjnego-ewakuacyjnego musi być zgodna z normą PN-EN 60598-2-22 i posiadać aprobatę CNBOP.

Uwaga: Szczegółowe parametry materiałów wykończeniowych znajdują się w cz. opisowej. Wszystkie materiały muszą posiadać wymagane atesty oraz muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych. Przed montażem przedstawić kolorystykę zamawiającemu w 3 wariantach: zatwierdzić w oparciu o konkretne materiały i karty materiałowe.