



Kamienna Góra, dnia 26 maja 2025 r.

Zapytanie ofertowe nr 8

Wykonawcy

dotyczy: zapytania ofertowego na poprawę infrastruktury stadionu miejskiego przy ul. Juliusza Słowackiego w mieście Kamienna Góra w ramach budżetu obywatelskiego 2024

Gmina Miejska Kamienna Góra niniejszym informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na poprawę infrastruktury stadionu miejskiego przy ul. Juliusza Słowackiego w mieście Kamienna Góra w ramach budżetu obywatelskiego wpłynęły zapytania o treści jak poniżej:

1. Proszę o określenie ilości piasku koniecznego do wykonania zabiegu piaskowania oraz czy ma to być piasek płukany rzeczny o frakcji 0-0,2mm?
2. Jaką ilość nasion trawy należy przewidzieć do dosiewu? Jakie nasiona do dosiewu? Życica 100% czy mieszanka życicy z wiechliną?

W celu odpowiedzi na zadane pytania oraz doszczegółowienia lub modyfikacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zmienia zapisy zapytania ofertowego z 20 maja 2025 roku w ten sposób, że:

1. w ust. 2 Przedmiot zamówienia

pkt. 1 Poprawa stanu murawy boiska piłkarskiego o wymiarach 65 m×105 m **otrzymuje nowe brzmienie**

o poniższej treści:

„W ramach tej części przewiduje się przeprowadzenie następujących zabiegów:

- *wertykulacja mechaniczna płyty boiska profesjonalną maszyną w dwie strony,*
- *aeracja liniowa profesjonalną maszyną (nacinanie od 15 do 20 cm celem napowietrzenia gleby),*
- *piaskowanie - 60 ton piasku płukanego o frakcji 0-0,2 mm,*
- *aeracja bolcowa profesjonalną maszyną (nakłuwanie do 15 cm, odstępy co 10 cm),*
- *dosiew trawy profesjonalnym siewnikiem szczelinowym (nacinanie gleby V-kształtnymi dyskami, wałkowanie tylną rolką chroniącą nasiona przed wiatrem i słońcem), dosiew trawą sportową premium do boisk sportowych - 200 kg, mieszanka życicy 80% z wiechliną,*
- *po zasiewie nawóz NPK – 200 kg,*
- *po 30 dniach od zasiewu trawy opryski na chwasty i grzyby,*
- *w polu bramki należy ułożyć trawę z rolki (trawa sportowa premium do boisk sportowych) – powierzchnia 60 m².*

Zabiegi należy przeprowadzić na płycie boiska, strefie bezpiecznej poza boiskiem o szerokości ok. 1 m wzdłuż całego boiska oraz na zakolach za bramkami.”



**Kamienna
Góra**
Tajemnicze Pogranicze

Urząd Miasta
Kamienna Góra

Plac Grunwaldzki 1
58-400 Kamienna Góra

w pkt. 3 zmienia się stopień ochrony z „**IP66**” na „**IP65**”.

w pkt. 4 zmienia się wymiar tablicy z „**240cm×120cm×7cm**” na „**200cm×od100cmdo120cm×7cm**”

2. w ust. 5 Termin i sposób składania ofert

datę z „**27 maja 2025 roku**” zmienia się na „**30 maja 2025 roku**”.

Dokonane zmiany są wiążące dla stron. Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

Dariusz Adamczyk

Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych,
Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych
(podpisano elektronicznie)