

WSZYSCY WYKONAWCY

dotyczy przetargu w trybie podstawowym pn: **Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 178 odcinek Czarnków – Huta od km 53+100 do km 56+200.**

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej SWZ, w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, dalej ustawa Pzp) wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu dotyczącego warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej w taki sposób, aby możliwe było wykazanie się doświadczeniem w realizacji trzech zadań, o wartości minimum 2,3 mln zł brutto każde, polegających na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na podbudowie z kruszywa łamanego lub równoważnej, na drodze kategorii minimum powiatowej, zakończonych odbiorem i rozliczeniem końcowym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków udziału w postępowaniu ze względu na różnice w technologii wykonania podbudowy z MCE w stosunku do podbudowy z kruszywa łamanego.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie granulatu asfaltowego do warstwy wiążącej zgodnie z wskazanym w specyfikacji dokumentem odniesienia WT-2 2014?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie granulatu asfaltowego do warstwy wiążącej pod warunkiem spełniania wszystkich wymagań określonych w p.7 WT-2 2014.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający przeprowadził odwierty w nawierzchni na remontowanym odcinku drogi w celu określenia grubości poszczególnych warstw konstrukcyjnych? Jeśli tak, uprzejmie prosimy o udostępnienie wyników tych badań.

Odpowiedź:

Zamawiający przeprowadził odwierty w nawierzchni na remontowanym odcinku drogi. Zamawiający załącza wyniki pomiarów grubości warstw z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Pytanie 4:


Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób została obliczona pozycja odnosząca się do uzupełnienia poboczy z KŁSM o średniej grubości 15cm? Czy mają zostać wykonane od 0 do 15cm w formie „trójkąta” jak na przedstawionym przekroju normalnym.

Odpowiedź:

Sposób obliczenia pozycji odnoszącej się do uzupełnienia poboczy z KŁSM przedstawiono w przedmiarze w poz. 13.

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z koniecznością udzielenia odpowiedzi, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, modyfikuje pkt. 14.1, 16.1., 16.2 Instrukcji dla Wykonawców, Tom I, Rozdział 1 SWZ, które otrzymują treść:

- 14.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i trwa do dnia **03.06.2025 r.** włącznie.
- 16.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy platformazakupowa.pl/pn/wzdw zgodnie z instrukcją określoną w pkt. 15, do **05.05.2025 r.**, do godziny 12:00 czasu lokalnego.
- 16.2. Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert **05.05.2025 r.**, o godzinie 12.05 czasu lokalnego.


Z-ca Dyrektora
Piotr Hadrach