
nr 19/1/1/OS
Istn. słup stalowy
Istn. oprawa LED
Istn. linia kablowa zasilanie ze stacji trafo Brzeźce 7 (11529)
nr 19/1/OS
Istn. słup stalowy
Istn. oprawa LED
nr 19/1/3/OS
Istn. słup stalowy
Istn. oprawa LED
nr 19/2/1/OS
Istn. słup stalowy
Istn. oprawa LED
nr 19/2/OS
Istn. słup stalowy
Istn. oprawa LED
Projektowana budowa linii kablowej YAKXs 4x25mm² długości 38/56m
proj. rura osłonowa Φ 75 l=4m
-38/56m-
proj. rura osłonowa Φ 75 l=8m
nr 19/1/3/1/OS
Proj. słup K-10,5/4,3
Proj. oprawa LED
Proj. uziom R≤10Ω
Proj. odg 0,5 kV /10kA
-44m-
Projektowana budowa linii napowietrznej AsXSn 2x25mm² długości 132/138m
nr 19/1/3/2/OS
Proj. słup P-10/ŻN
Proj. oprawa LED
nr 19/1/3/3/OS
Proj. słup P-10/ŻN
Proj. oprawa LED
nr 19/1/3/4/OS
Proj. słup K-10,5/4,3
Proj. oprawa LED
proj. rura osłonowa Φ 75 l=1m
Projektowana budowa linii kablowej YAKXs 4x25mm² długości 53/78m
-53/78m-
nr 19/1/3/5/OS
Proj. słup K-10,5/4,3
Proj. oprawa LED
-43m-
Projektowana budowa linii napowietrznej AsXSn 2x25mm² długości 387/403m
nr 19/1/3/6/OS
Proj. słup P-10/ŻN
Proj. oprawa LED
nr 19/1/3/7/OS
Proj. słup P-10/ŻN
Proj. oprawa LED
nr 19/1/3/8/OS
Proj. słup P-10/ŻN
Proj. oprawa LED
nr 19/1/3/9/OS
Proj. słup P-10/ŻN
Proj. oprawa LED
nr 19/1/3/10/OS
Proj. słup P-10/ŻN
Proj. oprawa LED
nr 19/1/3/11/OS
Proj. słup P-10/ŻN
Proj. oprawa LED
nr 19/1/3/12/OS
Proj. słup P-10/ŻN
Proj. oprawa LED
nr 19/1/3/13/OS
Proj. słup P-10/ŻN
Proj. oprawa LED
nr 19/1/3/14/OS
Proj. słup K-10,5/4,3
Proj. oprawa LED
m2
12-10/R
12-10/RVI
12-13/27
12-5
12-14
12-63
12-53/ŁVI
12-53/Ł
12-54/Ł
12-55/Ł
12-56/Ł
12-60
12-365/Ł
12-62
12-503/W
12-59
12-484/dr
12-46/Ł
12-333/Lzr
12-58/RV
12-58/R
12-59/RVI
12-59/R
12-60/ŁVI
12-61/Ł
12-560/PsV
119.7
119.4

LEGENDA:

✕	Istn. słup elektroenergetyczny nn
✕ 1	Proj. słup oświetleniowy wraz z oprawą
—	Proj. linia napowietrzna oświetlenia drogowego typu AsXSn 2x25mm²
-43m-	Proj. długość przewodu AsXSn 2x25mm² [m]
– –	Proj. linia kablowa oświetlenia drogowego typu YAKXs 4x25mm²
-53/78m-	Proj. długość kabla YAKXs 4x25mm² [m]
▭	Proj. rura osłonowa gładkościenna 75

System ochrony sieci "TN-C"

NAZWA ZADANIA

**Budowa linii elektroenergetycznej 0,23 kV
oświetlenia drogowego w miejscowości Szczyty**

JEDNOSTKA PROJEKTOWA **PELDOM Sp. z o. o.** **Gościeńczyce 22A** **05-600 Grójec**	INWESTOR **Gmina Białobrzegi** **Pl. Zygmunta Starego 9** **26-800 Białobrzegi**
BRANŻA **Elektroenergetyczna**	FAZA PROJEKTU **Projekt wykonawczy**
PROJEKTOWAŁ **mgr inż. ANDRZEJ SUCHARZEWSKI**	NUMER UPRAWNIEŃ **GP-III-7342/82/92**
ASYSTENT PROJEKTANTA **mgr inż. PIOTR KIERSZNIEWSKI**	

PODPIS

PODPIS

TYTUŁ RYSUNKU

Projektowana budowa linii elektroenergetycznej niskiego napięcia

DATA	SKALA	ARKUSZ	NUMER RYSUNKU
05.2024	1:500	1/1	E2