

WYJAŚNIENIE I ZMIANA
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ORAZ
PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM Z MOŻLIWOŚCIĄ NEGOCJACJI:

Termomodernizacja budynku gminnego (mieszkalnego) Zimna Woda 27.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2024 r., poz. 1320), zwanej dalej ustawą Pzp, **dokonuje wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.**

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w BZP oraz na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/ug_lubin.

Zamawiający, przedłuża termin składania ofert do dnia: **13.05.2025 r. do godz. 10:00.**

Otwarcie ofert odbędzie się dnia: **13.05.2025 r. o godz. 10:30.**

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia **11.06.2025 r.**

Pytanie 1. *Proszę o załączenie na stronie zgody Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, o której mowa w rozdziale V pkt. 1 SWZ.*

Odpowiedź: W załączeniu opinie DWKZ.

Pytanie 2. *W rozdziale V pkt 1 mowa jest o zachowaniu lub odtworzeniu gzymsów na elewacjach. Proszę o informację jaki materiał zastosować na wykonanie lub odtworzenie gzymsów. Na elewacji ma być przyklejony styropian gr. 15 cm który w całości zakryje istniejące gzymsy. Proszę o podanie rozwiązania tego problemu.*

Odpowiedź: Gzymsy należy wykonać przy pomocy prefabrykowanych elementów ze styropianu XPS.

Pytanie 3. *W załączonym opisie PT oraz przedmiarze robót budowlanych mowa jest o obróbkach blacharskich, rynnach oraz rurach spustowych wykonanych z blachy z cynku i blachy powlekanej. Proszę o podanie którą z tych blach należy przyjmować do wyceny robót budowlanych.*

Odpowiedź: Do wyceny robót budowlanych należy wycenić blachę powlekaną.

Otrzymują:

1. https://platformazakupowa.pl/pn/ug_lubin,
2. Wykonawca,
3. Ref. merytoryczny,
4. aa.

Załączniki:

1. Opinia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu z dnia 20 września 2021 r.
2. Opinia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu z dnia 10 stycznia 2022 r.