



UWAGI do dachu spadzistego nad badbudowywaną częścią budynku:

1. Pokrycie dachu budynku – blacha dachówkowa, stalowa, powlekana w kolorze dobranym do istn. pokrycia
2. Spadek połaci dachu – 38 stopni ~ 78%, 17 stopni ~ 30% oraz 5 stopni ~ 8%
3. Rynny stalowe, powlekane lub PCV średnicy min. 250 i 200 mm
4. Rury spustowe stalowe, powlekane lub PCV średnicy 200 mm i 160 mm
5. Śniegołapy dostosowane do pokrycia.

TYTUŁ RYSUNKU		RZUT POŁĄCI DACHU	
INWESTYCJA		Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Ustrobniej	
LOKALIZACJA		Ustrobnia, gmina Wojaszkówka, działka nr 36/2	
INWESTOR		Gmina Wojaszkówka	
PROJEKTANT		SPRAWDZAJĄCY	DATA
mgr inż. arch. Przemysław Sznajder uprawnienia bud. do proj. bez ograniczeń w specjalności arch. nr ewidencyjny 68/98		mgr inż. arch. Piotr Jurczak uprawnienia bud. do proj. bez ograniczeń w specjalności arch. nr ewiden. 20/PKOKK/2021	II 2024
			SKALA
			1 : 100
		NR RYS.	A2