

Dobromierz, dnia 31 października 2024 r.

ZP.271.10.2024

Odpowiedzi na pytania do SWZ nr 5

Dotyczy postępowania pn.: „**Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Dobromierz dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych**”

1. Zamawiający wymaga, aby oferowany kontroler systemu sterowania posiadał certyfikat Zhaga D4i na sterownik, publikowany na oficjalnej stronie ZHAGA Consortium. Zapis ten wyklucza znacząco konkurencję i kieruje całe postępowanie przetargowe praktycznie na jednego producenta, gdyż certyfikat ten nie jest wymagany do technicznej kompatybilności gniazda Zhaga Book 18 w oprawie ze sterownikiem. Stawianie więc takiego wymogu w wytycznych do postępowania grozi skierowaniem przez innych oferentów całego postępowania do KIO. Istnieje na rynku wiele przykładów sterowników, które są wykonane w standardzie Zhaga D4i, ale nie ma ich na stronie konsorcjum - sterowniki te są wykorzystywane w systemach sterowania oprawami ulicznymi.  
Wnosimy o zniesienie wymogu przedstawienia certyfikatu Zhaga D4i na stronie ZHAGA Consortium.

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapis wymogu przedstawienia certyfikatu Zhaga D4i na stronie ZHAGA Consortium.**

2. W załączonej tabeli do wykonania obliczeń brakuje rozstawu słupów oraz klasy oświetlenia drogi, bez tego producent nie dobierze mocy opraw. Prosimy o uzupełnienie

**Odp. Zamawiający uzupełnia dokumentację w powyższym zakresie.**

WÓJT  
(-) Jerzy Ulbin