


Ilość	—
Pi [kW]	42.2
k	0.26
Ps [kW]	11.0
Un [kV]	0.40
cos φ	0.86
In [A]	18.4

NR	NAZWA POMIESZCZENIA
A1.9	KORYTARZ
A1.10	KORYTARZ
A1.11	WIATROŁAP
A1.9	KORYTARZ
A1.10	KORYTARZ
A1.9	KORYTARZ
A1.10	KORYTARZ
A1.11	KORYTARZ
A1.18	RÓZDZIELNICA
A1.19	SCHÓWEK
A1.1	ŚWIETLICA
A1.2	POKÓJ DZIEKUNA
A1.3	VC
A1.4	POKÓJ MIESZKALNY
A1.5	POKÓJ MIESZKALNY
A1.6	POKÓJ MIESZKALNY
A1.7	POKÓJ MIESZKALNY
A1.8	POKÓJ MIESZKALNY
A1.12	POKÓJ MIESZKALNY
A1.13	POKÓJ MIESZKALNY
A1.14	WYCHODAWCA
A1.15	KUCHNIA
A1.16	ŁAZIENKA
A1.17	ŁAZIENKA
	REZ.
A1.1	ŚWIETLICA
A1.2	POKÓJ DZIEKUNA
A1.3	VC
A1.4	POKÓJ MIESZKALNY
A1.5	POKÓJ MIESZKALNY
A1.6	POKÓJ MIESZKALNY
A1.7	POKÓJ MIESZKALNY
A1.8	POKÓJ MIESZKALNY
A1.12	POKÓJ MIESZKALNY
A1.13	POKÓJ MIESZKALNY
A1.14	WYCHODAWCA
	REZ.
A1.19	SCHÓWEK
A1.9	KORYTARZ
A1.10	KORYTARZ
A1.9	KORYTARZ
A1.10	KORYTARZ

- Uwagi:
- Plan instalacji rys. E3.
  - Rozdzielnica GTR rys. E5.



INWESTYCJA	INTERNAT
	ZESPÓŁ SZKÓŁ AGRO-EKONOMICZNYCH
	Korolewo 8; 86-022 Dobrcz
INWESTOR	ZESPÓŁ SZKÓŁ AGRO-EKONOMICZNYCH
	Korolewo 8; 86-022 Dobrcz
TREŚĆ RYS.	TABLICA T.A1
	- schemat ideowy cz. 1
PROJEKTOWAŁ	
inż. Wojciech Falkowski	
upr. bud. do projektowania w specjalności instalacyjno-inżyniernej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych nr ewid.	
GP-KZ-7342/18/94	
SPRAWDZIŁ	
mgr inż. Wojciech Zmuda	
upr. bud. do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektr. i elektroenerget	
KUP/0166/PW/OE/06	
SKALA	—
NR RYS.	E10/1
DATA	28.04.2023r.