

IP.271.3.7.2025

Gmina Grodziec
ul. Główna 17
62-580 Grodziec

Wyjaśnienie treści warunków zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Grodźcu**”.

W odpowiedzi do zapytanie do treści Warunków Zamówienia Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

1. Prosimy o potwierdzenie, iż Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Grodźcu będzie polegała jedynie na wymianie istniejącego złoża w filtrach ciśnieniowych na nowe złoże. Rozumiemy, iż pozostała technologia pozostaje bez zmian i nie podlega wymianie.
2. Prosimy o potwierdzenie, iż zbiorniki filtrów wraz z orurowaniem, odpowietrzeniem pozostają istniejące i nie podlegają wymianie.
3. Prosimy o podanie roku produkcji zbiorników filtracyjnych w celu określenia czy na przestrzeni lat drenaże w filtrach mogły ulec uszkodzeniu. Jakie są w filtrach zastosowane ruszty: płytowy z grzybkami, lateralny ...?
4. W jaki sposób jest realizowane regenerowanie złoża? Czy najpierw złoże wzruszane jest za pomocą dmuchawy a następnie płukane za pomocą pompy płucznej?
5. Prosimy o udostępnienie schematu technologicznego przedmiotowej stacji uzdatniania wody.
6. Czy układ technologiczny składa się z jednostopniowej filtracji z 3 filtrów DN1600 każdy?
7. Jaka jest wysokość części walcowe filtra?
8. Prosimy o przedstawienie zasypów istniejących filtrów: nazwa złoża, granulacja, wysokość poszczególnych warstw.

Odpowiedź:

Ad. 1) Zamawiający potwierdza, iż Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Grodźcu będzie polegała jedynie na wymianie istniejących złóż w filtrach ciśnieniowych na nowe złoża. Pozostała technologia pozostaje bez zmian i nie podlega wymianie.

Ad. 2) Zamawiający potwierdza, iż zbiorniki filtrów wraz z orurowaniem, odpowietrzeniem pozostają istniejące i nie podlegają wymianie.

Ad. 3) Zamawiający informuje, że rok produkcji zbiorników filtracyjnych to 2010 rok. W filtrach zastosowane są ruszty płytowe z dyszami napowietrzającymi.

Ad. 4) Zamawiający informuje, że najpierw złoże jest wzruszane za pomocą dmuchawy, a następnie płukane za pomocą pompy płucznej.

Ad. 5) Zamawiający informuje, że schemat technologiczny stanowi załącznik nr 8.

Ad. 6) Zamawiający potwierdza, iż układ technologiczny składa się z jednostopniowej filtracji z 3 filtrów DN1600.

Ad. 7) Wysokość części walcowej filtrów wynosi 1800 mm.

Ad. 8) Zamawiający nie posiada informacji dotyczącej zasypów istniejących filtrów: nazwa.

Zamawiający informuje, że pytania i udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią WZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

**Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak**