Gniazdo jednofazowe 230Vac z bolcem IP44, podwójne, wykonanie nt, 1,1m n/podłogą

Łącznik hermetyczny

D1.2 COSMO APEX LED 47W/840 7470lm IP66 ZWIESZANA

ESSYSTEM 8614410 MONITOR1 IP65 LED–HO.OP3–G 1x1 TA 1 VWD

AW1.1 OP20 A 1,2 TC 1 IP65 ZWIESZANA – 1h

AW4.1 LUN A 1x2 TC 1 ASM IP65 do pracy na zewnątrz

Sygnalizacja awarii kotłowni – światło pulsacyjne (CAME DADOO/DD–1KA) IP65 LED

RK–QF01

RK–F001 D1.2 C

5.3

AW1.1
RK–F011

6.

P4

RK–F1

+0,15

7.

P5

D1.2
RK–F001

H=2,67 m

RK–QF02

RP

25.

D1.2 C
RK–F001

16. 17. 19.

RK

P1 P2 P3

H=3,20 m

RK–F001
D1.1 B

D1.1 A

B
C

AW1.1
RK–F011

RK–F001
D1.1 B

EW2.1

RK–F011 A

EW2.1
RK–F001

sygnalizacja awarii
RK/FA/XA:3

AW4.1

Szafka gazowa SG 2:
– elektrozawór odcinający typu MAG–3, ø80 mm

**INVENT** PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA
mgr inż. Jacek Krawczyński
ul. Spółdzielcza 11/4; 58-100 Świdnica; tel. 607-165-021, invent@g.pl

obiekt:
BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 - KOTŁOWNIA GAZOWA

adres inwestycji:
58-150 Strzegom, ul. Adama Mickiewicza 1, dz. nr 1017/1 obręb Krzyżowa Góra Nr 1

inwestor:
Gmina Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom

faza:
PROJEKT TECHNICZNY

branża:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

| projektant/nr uprawnień: | podpis: |
|---|---|
| mgr inż. Marek Uss<br>upr. nr ew. 128/DOŚ/08 | |
| sprawdzający/nr uprawnień: | podpis: |
| mgr inż. Daniel Zmarlak<br>upr.nr ew. DOŚ/0198/PBE/17 | |
| opracował: | podpis: |
| mgr inż. Andrzej Krawczyński | |

rysunek:
RZUT KOTŁOWNI GAZOWEJ - INST. OŚWIETLENIA I GNIAZD

| data: | skala: | nr rysunku: |
|---|---|---|
| 14.09.2023r. | 1:50 | **IE-01** |