

Dotyczy postępowania: Budowa odcinków oświetlenia drogowego na terenie gminy Strzyżów

Pytanie Wykonawcy

1. Prosimy o doprecyzowanie ilości opraw oświetleniowych – w przedmiarach i pozostałej dokumentacji są rozbieżności (w przedmiarze nie ma np. opraw 70W ROSA).

Odpowiedź Zamawiającego

Ilość opraw oświetleniowych należy przyjąć z przedmiarów, Zamawiający podaje parametry opraw, a nie typy opraw.

Pytanie Wykonawcy

2. Czy na potwierdzenie równoważności należy przedłożyć certyfikaty ENEC, ENEC+?

Odpowiedź Zamawiającego

Należy złożyć certyfikaty ENEC, ENEC+ plus gniazdo żhaga.

Pytanie Wykonawcy

3. Czy budowa oprawy ma być dwukomorowa?

Odpowiedź Zamawiającego

Oprawa ma być dwukomorowa.

Pytanie Wykonawcy

4. Czy Zamawiający nie oczekuje redukcji mocy?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający oczekuje opraw mających możliwość redukcji mocy.

Pytanie Wykonawcy

5. Proszę o informację czy proponowane oprawy muszą spełniać wymogi programu „Rozświetlamy Polskę” i czy należy montować podzespoły zgodnie z programem?

Odpowiedź Zamawiającego

Oprawy mają spełniać warunki wymienione w odpowiedzi nr 2.

Pytanie Wykonawcy

6. W zadaniu Gbiska kier. Wysoka Strzyżowska pierwsze 3 słupy 1/WO, 2/WO, 3/WO są wybudowane. Proszę o informację czy istniejące stanowiska słupowe i oprawy należy wymienić czy dostosować do warunków przetargowych?

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z zapisami w SWZ i przedmiarami należy wybudować 3 punkty oświetleniowe (odcinek 4-6).