

METRYKA OTWORU WIERTNICZEGO
wg PN-EN ISO 14688-1
wg PN-B-04481

Nr sprawozdania: CT/22/00100 01.06.2022

INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak

Inwestor:

Nazwa Zadania :

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 262 Kwieciszewo - Szyszłowo w m. Ostrowite

Lokalizacja badania: Punkt 7.km 29+790L

Data badania: 01.06.2022 metoda wiercenia: świder ręczny/RKS

Lp.	Obserwacje wody	Przelot warstwy [m]		Miaższność warstwy [m]	OPIS GRUNTU			
	Obecność wody + na dnie otworu -	od	do		Rodzaj zalegającego materiału	Barwa	Wilgotność	ID/IL
1		0,0	1,00	1,00	Pg-piasek gliniasty	brązowa	W	0,11 tpi
2		1,00	3,0	2,00	Pd-piasek drobny	brązowa	W	0,45 śr. Zagęszczony
3				0,00				
4								
5								
6								
7								
KONIEC ODWIERTU					Głębokość: 3,0 m			

DOKUMENT WYGENEROWANY ELEKTRONICZNIE. NIE WYMAGA PODPISU I PIECZATKI

Uwagi:

Podłoże gruntowe stanowią piaski drobne/piaski gliniaste . Stan gruntu średniozagęszczony/twaroplastyczny.
Niezainwentaryzowano wody. Pdłoże kwalifikuje się do warunków prostych.

Badanie wykonał(a):

Dariusz Bobrowski 01.06.2022

Dodatkowy nadzór prowadził:

Bartosz Wysocki