



WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS 0000147680

Kapitał zakładowy: 56 839 992 zł

Kielce, dnia 13.05.2025r

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI

dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Serwisowanie (przeglądy i naprawy awaryjne) dwóch generatorów biogazowych zamontowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka” w Nowinach przy ul. Przemysłowej 93”.

Nr sprawy: KML-12/2025 (ID: 1106849)

Zamawiający, Spółka „Wodociągi Kieleckie” informuje, iż w dniu 09.05.2025r. wpłynęły zapytania dotyczące zapisów SIWZ w/w postępowaniu o następującej treści:

Pytanie 1.

Prosimy o udostępnienie w formie edytowalnej (word) załączników, które należy złożyć wraz z ofertą.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza wersję edytowalną załączników do postępowania.

Pytanie 2.

Pytanie do załącznika nr 2 pozycje III 1d, III1e, III f, III g, - wymiana termopar silnika - czy cena jednostkowa dotyczy wszystkich 12 sztuk termopar jako jeden komplet, czy może cena jednostkowa ma być podana za jedną termoparę

czy może słowo wymiana określa tylko usługę bez części?

Odpowiedź:

W Załączniku nr 2 do SIWZ – Formularzu ofertowym w pkt. 4.3) w pozycji III 1d „wymiana termopar silnika” cena jednostkowa dotyczy 2 szt. termopar co stanowi 1 komplet. Przez wymianę rozumie się usługę wraz z dostawą części.

Ponadto w Załączniku nr 2 do SIWZ – Formularzu ofertowym w pkt. 4.3) w pozycji

III.1e, III.1f i III.1g, zgodnie z zapisami wskazane ilości po 1szt., dotyczą dostawę 1 szt. wraz z usługą ich wymiany.

Pytanie 3. Pytanie do Załącznika nr 2 do pozycje I a, Ib, Ic - co wchodzi w zakres przeglądów E2, E3, P2? czy części + robocizna, czy sama robocizna czy same części?

Odpowiedź:

Zakres przeglądów obejmuje robocizną i dostawę części, które zostały określone w Załączniku nr 1 do SIWZ w Części I. Przeglądy, oraz: „Materiały eksploatacyjne i części zamienne takie jak: olej silnikowy, płyn chłodniczy filtry powietrza, oleju, gazu, uszczelki filtra oleju, świece zapłonowe, uszczelki silikonowe, przewody zapłonu, przewody wysokiego napięcia, uszczelki pokrywy zaworów, filtry odmy silnika, filtry do centrali wentylacyjnej zapewnia Zamawiający. Wymiany świec zapłonowych Zamawiający będzie dokonywał we własnym zakresie”.

PEŁNOMOCCNIK ZARZĄDU
DYREKTOR
ds. Techniczno-Exploatacyjnych
mgr inż. Danuta Brymerska